

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.40	13.29	56.03	0.30	0.23	0.40	0.38	0.09	0.60	2.55	0.01	0.01	0.02	1114
01:00	6.84	9.10	57.91	0.29	0.22	0.40	0.31	0.07	0.42	2.66	0.01	0.01	0.02	1136
01:30	7.83	14.63	60.45	0.29	0.23	0.39	0.37	0.07	0.68	2.83	0.01	0.01	0.02	1150
02:00	9.04	14.07	57.91	0.29	0.25	0.39	0.42	0.06	0.66	2.71	0.01	0.01	0.02	1145
02:30	9.91	18.93	53.75	0.29	0.25	0.39	0.47	0.08	0.89	2.53	0.01	0.01	0.02	1135
03:00	9.10	10.49	58.41	0.29	0.25	0.39	0.42	0.07	0.49	2.73	0.01	0.01	0.02	1122
03:30	5.32	3.07	61.57	0.28	0.25	0.38	0.25	0.07	0.14	2.88	0.01	0.01	0.02	1152
04:00	4.85	5.27	56.06	0.27	0.28	0.35	0.23	0.08	0.25	2.63	0.01	0.01	0.02	1146
04:30	6.45	11.07	57.34	0.26	0.27	0.34	0.30	0.07	0.51	2.66	0.01	0.01	0.02	1121
05:00	8.44	20.13	54.64	0.22	0.24	0.27	0.39	0.05	0.93	2.54	0.01	0.01	0.01	1124
05:30	6.83	13.74	58.15	0.20	0.26	0.24	0.32	0.05	0.65	2.76	0.01	0.01	0.01	1140
06:00	4.65	4.04	60.21	0.21	0.26	0.26	0.21	0.08	0.19	2.78	0.01	0.01	0.01	1156
06:30	4.89	9.19	60.39	0.23	0.25	0.28	0.23	0.05	0.43	2.83	0.01	0.01	0.01	1169
07:00	6.28	14.11	63.02	0.25	0.28	0.26	0.29	0.07	0.66	2.94	0.01	0.01	0.01	1159
07:30	6.26	11.58	65.94	0.27	0.29	0.14	0.29	0.09	0.54	3.07	0.01	0.01	0.01	1147
08:00	4.83	5.50	61.42	0.24	0.26	0.16	0.21	0.06	0.24	2.71	0.01	0.01	0.01	1154
08:30	4.71	5.15	57.40	0.27	0.19	0.36	0.21	0.06	0.23	2.59	0.01	0.01	0.02	1139
09:00	4.91	6.22	57.69	0.25	0.23	0.32	0.23	0.08	0.29	2.72	0.01	0.01	0.02	1154
09:30	5.19	7.25	59.70	0.29	0.23	0.39	0.24	0.05	0.33	2.75	0.01	0.01	0.02	1157
10:00	6.37	9.36	55.66	0.29	0.22	0.39	0.30	0.05	0.44	2.59	0.01	0.01	0.02	1138
10:30	8.78	11.18	60.19	0.29	0.26	0.39	0.41	0.07	0.52	2.81	0.01	0.01	0.02	1146
11:00	10.27	15.16	55.81	0.29	0.22	0.39	0.48	0.05	0.71	2.60	0.01	0.01	0.02	1120
11:30	10.31	17.46	56.71	0.29	0.22	0.39	0.48	1.16	0.81	2.64	0.01	0.01	0.02	1152
12:00	9.46	14.82	53.47	0.30	0.19	0.40	0.43	0.05	0.67	2.43	0.01	0.01	0.02	1128
12:30	4.22	2.96	55.84	0.29	0.15	0.39	0.19	0.04	0.14	2.55	0.01	0.01	0.02	1138
13:00	6.05	15.05	56.84	0.29	0.13	0.38	0.27	0.03	0.68	2.55	0.01	0.01	0.02	1146
13:30	7.41	19.86	63.21	0.29	0.17	0.38	0.34	0.02	0.90	2.86	0.01	0.01	0.02	1166
14:00	6.63	13.42	54.84	0.32	0.25	0.44	0.30	0.04	0.61	2.49	0.01	0.01	0.02	1170
14:30	8.56	18.53	60.12	0.35	0.16	0.49	0.40	0.04	0.86	2.80	0.02	0.01	0.02	1146
15:00	6.67	18.20	56.95	0.36	0.19	0.51	0.30	0.04	0.83	2.60	0.02	0.01	0.02	1137
15:30	7.50	44.58	56.60	0.35	0.21	0.50	0.35	0.04	2.08	2.63	0.02	0.01	0.02	1165
16:00	5.09	35.26	58.08	0.36	0.19	0.50	0.23	0.03	1.60	2.64	0.02	0.01	0.02	1159
16:30	5.07	33.69	59.46	0.35	0.18	0.50	0.24	0.06	1.57	2.77	0.02	0.01	0.02	1176
17:00	6.13	36.89	56.80	0.36	0.19	0.50	0.28	0.04	1.69	2.60	0.02	0.01	0.02	1151
17:30	6.92	58.96	72.23	0.35	0.25	0.50	0.33	0.05	2.78	3.40	0.02	0.01	0.02	1171
18:00	4.38	24.92	57.90	0.35	0.24	0.50	0.21	0.07	1.18	2.75	0.02	0.01	0.02	1142
18:30	5.37	36.84	60.27	0.35	0.22	0.51	0.25	0.06	1.72	2.81	0.02	0.01	0.02	1150
19:00	8.43	42.37	61.20	0.22	0.23	0.51	0.38	0.04	1.93	2.79	0.01	0.01	0.02	1158
19:30	12.62	39.90	63.97	0.17	0.17	0.57	0.56	0.21	1.77	2.84	0.01	0.01	0.03	1139
20:00	8.01	29.36	55.47	0.27	0.20	0.50	0.36	0.25	1.32	2.49	0.01	0.01	0.02	1151
20:30	6.05	13.40	58.42	0.36	0.22	0.51	0.27	0.11	0.60	2.60	0.02	0.01	0.02	1147
21:00	8.54	24.21	59.43	0.37	0.20	0.52	0.37	0.05	1.05	2.57	0.02	0.01	0.02	1136
21:30	7.90	13.43	61.12	0.33	0.20	0.46	0.36	0.04	0.61	2.77	0.02	0.01	0.02	1146
22:00	7.23	8.46	55.73	0.30	0.23	0.41	0.33	0.08	0.38	2.52	0.01	0.01	0.02	1154
22:30	11.27	21.16	58.81	0.29	0.17	0.39	0.52	0.06	0.98	2.72	0.01	0.01	0.02	1145
23:00	8.30	15.35	58.98	0.29	0.21	0.39	0.38	0.06	0.71	2.71	0.01	0.01	0.02	1139
23:30	7.72	15.66	57.10	0.29	0.23	0.39	0.36	0.07	0.73	2.67	0.01	0.01	0.02	1152
00:00	5.48	8.23	58.31	0.29	0.22	0.39	0.26	0.05	0.39	2.73	0.01	0.01	0.02	1154
min	4,22	2,96	53,47	0,17	0,13	0,14	0,19	0,02	0,14	2,43	0,01	0,01	0,01	1114
max	12,62	58,96	72,23	0,37	0,29	0,57	0,56	1,16	2,78	3,40	0,02	0,01	0,03	1176
moyenne	7,11	17,82	58,70	0,29	0,22	0,40								1145
Total							15,72	12,32	39,39	129,82	0,64	0,49	0,88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.