

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,65	15,92	58,76	0,31	0,28	0,43	0,31	0,07	0,74	2,75	0,01	0,01	0,02	1148
01:00	5,69	18,58	58,26	0,29	0,34	0,40	0,27	0,08	0,89	2,81	0,01	0,02	0,02	1168
01:30	8,01	21,76	58,57	0,29	0,30	0,40	0,37	0,08	1,02	2,74	0,01	0,01	0,02	1152
02:00	7,06	16,10	58,66	0,29	0,26	0,40	0,33	0,08	0,75	2,75	0,01	0,01	0,02	1135
02:30	8,95	22,97	56,58	0,29	0,27	0,40	0,42	0,08	1,07	2,64	0,01	0,01	0,02	1137
03:00	6,20	10,34	57,39	0,29	0,28	0,40	0,29	0,06	0,49	2,70	0,01	0,01	0,02	1158
03:30	5,64	17,22	55,85	0,29	0,30	0,40	0,27	0,06	0,81	2,64	0,01	0,01	0,02	1143
04:00	5,27	18,27	57,86	0,29	0,31	0,40	0,25	0,07	0,85	2,70	0,01	0,01	0,02	1138
04:30	4,74	12,13	58,08	0,29	0,31	0,40	0,22	0,07	0,57	2,72	0,01	0,01	0,02	1148
05:00	5,95	20,34	56,71	0,28	0,31	0,39	0,29	0,07	0,98	2,73	0,01	0,01	0,02	1130
05:30	5,51	8,59	61,22	0,29	0,33	0,40	0,26	0,06	0,41	2,91	0,01	0,02	0,02	1152
06:00	6,31	10,18	56,04	0,30	0,34	0,42	0,29	0,08	0,46	2,54	0,01	0,02	0,02	1117
06:30	4,42	5,43	57,78	0,29	0,37	0,40	0,21	0,05	0,26	2,74	0,01	0,02	0,02	1171
07:00	3,99	10,82	64,46	0,29	0,42	0,36	0,18	0,06	0,50	2,97	0,01	0,02	0,02	1142
07:30	5,94	17,73	70,65	0,30	0,41	0,26	0,27	0,06	0,82	3,25	0,01	0,02	0,01	1163
08:00	7,20	23,11	63,04	0,33	0,33	0,30	0,33	0,07	1,08	2,93	0,02	0,02	0,01	1137
08:30	7,29	24,07	57,06	0,29	0,30	0,40	0,35	0,06	1,14	2,70	0,01	0,01	0,02	1150
09:00	9,16	27,41	56,70	0,29	0,31	0,40	0,44	0,08	1,31	2,71	0,01	0,01	0,02	1154
09:30	7,48	17,69	56,76	0,29	0,31	0,39	0,36	0,06	0,85	2,72	0,01	0,01	0,02	1154
10:00	4,97	8,40	58,75	0,29	0,35	0,40	0,24	0,06	0,40	2,78	0,01	0,02	0,02	1154
10:30	6,82	14,40	58,22	0,30	0,33	0,41	0,31	0,06	0,66	2,66	0,01	0,02	0,02	1127
11:00	9,50	20,27	57,57	0,29	0,34	0,40	0,45	0,06	0,97	2,74	0,01	0,02	0,02	1160
11:30	7,79	16,60	58,31	0,29	0,30	0,40	0,37	0,06	0,79	2,77	0,01	0,01	0,02	1143
12:00	7,74	15,21	58,33	0,30	0,32	0,41	0,36	0,06	0,71	2,71	0,01	0,01	0,02	1151
12:30	5,15	12,32	56,71	0,31	0,32	0,43	0,24	0,06	0,57	2,63	0,01	0,01	0,02	1121
13:00	8,79	10,70	55,07	0,36	0,34	0,52	0,39	0,08	0,47	2,44	0,02	0,01	0,02	1128
13:30	8,84	15,60	54,55	0,36	0,29	0,51	0,39	0,05	0,69	2,40	0,02	0,01	0,02	1109
14:00	12,17	23,99	60,37	0,36	0,30	0,52	0,56	0,13	1,10	2,77	0,02	0,01	0,02	1134
14:30	5,96	8,15	85,61	0,37	0,32	0,52	0,27	0,07	0,38	3,94	0,02	0,01	0,02	1146
15:00	7,11	9,39	59,20	0,37	0,30	0,53	0,33	0,06	0,43	2,72	0,02	0,01	0,02	1133
15:30	6,29	8,61	56,55	0,36	0,29	0,52	0,29	0,05	0,40	2,65	0,02	0,01	0,02	1132
16:00	6,12	8,15	58,22	0,37	0,31	0,54	0,28	0,07	0,37	2,64	0,02	0,01	0,02	1140
16:30	6,76	9,85	58,09	0,37	0,34	0,53	0,31	0,05	0,45	2,64	0,02	0,02	0,02	1142
17:00	7,21	8,66	57,50	0,37	0,33	0,53	0,33	0,05	0,39	2,62	0,02	0,02	0,02	1136
17:30	6,79	8,88	56,32	0,37	0,33	0,54	0,30	0,07	0,39	2,50	0,02	0,01	0,02	1092
18:00	10,58	25,23	59,55	0,36	0,32	0,51	0,49	0,09	1,18	2,78	0,02	0,01	0,02	1145
18:30	6,60	7,63	58,90	0,37	0,35	0,53	0,30	0,05	0,34	2,64	0,02	0,02	0,02	1176
19:00	5,75	9,41	61,30	0,35	0,36	0,50	0,26	0,09	0,43	2,79	0,02	0,02	0,02	1140
19:30	7,23	16,91	64,83	0,29	0,30	0,39	0,33	0,19	0,77	2,94	0,01	0,01	0,02	1123
20:00	7,87	11,73	66,46	0,32	0,32	0,44	0,35	0,05	0,53	3,00	0,01	0,01	0,02	1136
20:30	8,17	9,50	59,71	0,36	0,37	0,51	0,37	0,06	0,43	2,73	0,02	0,02	0,02	1164
21:00	8,25	7,76	55,76	0,35	0,34	0,51	0,38	0,05	0,36	2,56	0,02	0,02	0,02	1131
21:30	10,29	22,12	56,12	0,36	0,31	0,52	0,47	0,06	1,02	2,59	0,02	0,01	0,02	1123
22:00	8,09	12,94	60,70	0,36	0,30	0,51	0,37	0,04	0,59	2,76	0,02	0,01	0,02	1144
22:30	8,70	17,12	55,43	0,29	0,30	0,38	0,41	0,03	0,80	2,59	0,01	0,01	0,02	1169
23:00	7,63	12,21	57,12	0,28	0,29	0,38	0,36	0,05	0,57	2,66	0,01	0,01	0,02	1151
23:30	9,19	20,61	57,36	0,28	0,26	0,38	0,43	0,06	0,97	2,69	0,01	0,01	0,02	1141
00:00	9,15	17,55	59,41	0,28	0,26	0,37	0,42	0,05	0,81	2,74	0,01	0,01	0,02	1142
min	3,99	5,43	54,55	0,28	0,26	0,26	0,18	0,03	0,26	2,40	0,01	0,01	0,01	1092
max	12,17	27,41	85,61	0,37	0,42	0,54	0,56	0,19	1,31	3,94	0,02	0,02	0,02	1176
moyenne	7,23	14,76	59,22	0,32	0,32	0,44								1144
Total							16,07	11,21	32,96	131,75	0,71	0,71	0,97	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.