

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,70	10,55	59,09	0,28	0,26	0,37	0,32	0,05	0,50	2,79	0,01	0,01	0,02	1164
01:00	6,95	12,71	58,47	0,28	0,27	0,38	0,33	0,07	0,60	2,76	0,01	0,01	0,02	1156
01:30	7,32	10,59	60,17	0,29	0,30	0,39	0,34	0,06	0,50	2,81	0,01	0,01	0,02	1173
02:00	13,16	28,18	55,64	0,29	0,30	0,39	0,62	0,07	1,32	2,61	0,01	0,01	0,02	1133
02:30	8,33	8,55	62,02	0,29	0,32	0,38	0,39	0,08	0,40	2,92	0,01	0,01	0,02	1164
03:00	5,43	8,65	53,56	0,29	0,31	0,38	0,26	0,07	0,41	2,55	0,01	0,01	0,02	1145
03:30	6,18	10,72	57,20	0,29	0,29	0,39	0,29	0,05	0,51	2,70	0,01	0,01	0,02	1142
04:00	6,80	24,40	57,87	0,29	0,29	0,38	0,32	0,06	1,14	2,70	0,01	0,01	0,02	1141
04:30	4,89	6,94	59,85	0,29	0,32	0,38	0,23	0,06	0,32	2,79	0,01	0,01	0,02	1191
05:00	4,85	8,83	59,60	0,29	0,32	0,39	0,22	0,07	0,41	2,74	0,01	0,01	0,02	1165
05:30	4,83	4,74	55,67	0,29	0,38	0,39	0,22	0,07	0,22	2,58	0,01	0,02	0,02	1162
06:00	3,11	0,41	56,43	0,31	0,35	0,42	0,13	0,09	0,02	2,44	0,01	0,02	0,02	1098
06:30	2,82	4,85	56,05	0,30	0,40	0,41	0,13	0,04	0,22	2,50	0,01	0,02	0,02	1184
07:00	6,56	16,97	65,04	0,32	0,52	0,30	0,29	0,05	0,75	2,87	0,01	0,02	0,01	1165
07:30	8,48	13,94	69,00	0,38	0,62	0,23	0,37	0,09	0,61	3,02	0,02	0,03	0,01	1149
08:00	8,46	13,87	65,05	0,32	0,49	0,29	0,38	0,06	0,62	2,93	0,01	0,02	0,01	1147
08:30	7,91	14,76	58,91	0,29	0,35	0,40	0,37	0,06	0,69	2,74	0,01	0,02	0,02	1152
09:00	7,09	13,40	56,53	0,29	0,37	0,40	0,33	0,08	0,62	2,62	0,01	0,02	0,02	1176
09:30	7,52	15,47	56,31	0,29	0,34	0,39	0,35	0,05	0,72	2,63	0,01	0,02	0,02	1158
10:00	7,61	12,23	59,28	0,29	0,35	0,39	0,35	0,05	0,56	2,74	0,01	0,02	0,02	1155
10:30	8,36	11,71	58,54	0,29	0,37	0,40	0,38	0,07	0,54	2,70	0,01	0,02	0,02	1155
11:00	6,99	12,10	55,55	0,29	0,37	0,40	0,32	0,04	0,56	2,57	0,01	0,02	0,02	1154
11:30	7,54	15,91	58,20	0,29	0,40	0,40	0,35	0,04	0,74	2,70	0,01	0,02	0,02	1163
12:00	7,67	17,76	58,76	0,30	0,38	0,40	0,35	0,07	0,82	2,72	0,01	0,02	0,02	1161
12:30	7,18	24,42	46,53	0,28	0,37	0,38	0,35	0,07	1,18	2,24	0,01	0,02	0,02	1153
13:00	14,30	37,33	57,63	0,29	0,36	0,39	0,69	0,06	1,81	2,80	0,01	0,02	0,02	1150
13:30	11,57	15,62	61,20	0,29	0,37	0,40	0,54	0,04	0,72	2,83	0,01	0,02	0,02	1153
14:00	8,09	8,49	57,00	0,33	0,39	0,46	0,37	0,08	0,39	2,64	0,02	0,02	0,02	1159
14:30	6,06	13,40	53,66	0,35	0,36	0,49	0,29	0,04	0,63	2,54	0,02	0,02	0,02	1132
15:00	5,04	12,99	55,28	0,35	0,32	0,50	0,23	0,03	0,59	2,52	0,02	0,01	0,02	1157
15:30	5,84	14,54	63,28	0,35	0,31	0,50	0,27	0,04	0,67	2,90	0,02	0,01	0,02	1167
16:00	6,63	15,36	58,18	0,35	0,33	0,50	0,32	0,05	0,73	2,77	0,02	0,02	0,02	1161
16:30	7,69	15,70	57,21	0,35	0,38	0,50	0,37	0,05	0,75	2,75	0,02	0,02	0,02	1182
17:00	7,30	15,16	58,95	0,35	0,38	0,50	0,35	0,05	0,72	2,80	0,02	0,02	0,02	1172
17:30	6,51	16,87	56,47	0,35	0,38	0,50	0,31	0,07	0,80	2,69	0,02	0,02	0,02	1157
18:00	6,34	12,89	59,15	0,35	0,38	0,51	0,30	0,05	0,60	2,76	0,02	0,02	0,02	1152
18:30	7,01	15,27	57,75	0,35	0,41	0,50	0,33	0,07	0,73	2,76	0,02	0,02	0,02	1152
19:00	6,53	13,93	62,50	0,29	0,48	0,49	0,31	0,07	0,66	2,95	0,01	0,02	0,02	1150
19:30	5,79	12,22	66,05	0,25	0,54	0,49	0,27	0,06	0,57	3,07	0,01	0,02	0,02	1144
20:00	6,53	13,97	60,82	0,29	0,47	0,50	0,31	0,07	0,65	2,85	0,01	0,02	0,02	1124
20:30	7,05	13,46	60,37	0,35	0,39	0,50	0,33	0,06	0,64	2,87	0,02	0,02	0,02	1163
21:00	6,52	13,07	60,77	0,35	0,37	0,51	0,30	0,05	0,61	2,84	0,02	0,02	0,02	1152
21:30	6,10	10,97	57,49	0,35	0,38	0,50	0,29	0,05	0,52	2,73	0,02	0,02	0,02	1166
22:00	6,27	16,42	55,39	0,35	0,38	0,50	0,30	0,08	0,78	2,64	0,02	0,02	0,02	1152
22:30	7,86	18,38	57,27	0,32	0,37	0,45	0,38	0,05	0,88	2,75	0,02	0,02	0,02	1167
23:00	7,31	9,69	61,38	0,29	0,35	0,39	0,34	0,04	0,45	2,85	0,01	0,02	0,02	1153
23:30	6,33	8,96	56,39	0,28	0,39	0,38	0,30	0,07	0,43	2,70	0,01	0,02	0,02	1149
00:00	7,63	14,06	58,94	0,29	0,33	0,39	0,35	0,04	0,65	2,74	0,01	0,02	0,02	1154
min	2,82	0,41	46,53	0,25	0,26	0,23	0,13	0,03	0,02	2,24	0,01	0,01	0,01	1098
max	14,30	37,33	69,00	0,38	0,62	0,51	0,69	0,09	1,81	3,07	0,02	0,03	0,02	1191
moyenne	7,06	13,78	58,59	0,31	0,37	0,42								1154
Total							15,84	10,00	30,97	131,09	0,69	0,83	0,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.