

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,34	7,18	60,91	0,35	0,25	0,49	0,25	0,04	0,34	2,90	0,02	0,01	0,02	1151
01:00	6,48	15,46	57,99	0,34	0,25	0,48	0,31	0,05	0,75	2,81	0,02	0,01	0,02	1152
01:30	5,36	8,85	58,94	0,35	0,29	0,49	0,26	0,06	0,42	2,82	0,02	0,01	0,02	1154
02:00	6,33	16,51	57,68	0,35	0,27	0,49	0,30	0,04	0,79	2,75	0,02	0,01	0,02	1149
02:30	6,66	11,88	58,45	0,35	0,28	0,49	0,32	0,06	0,56	2,77	0,02	0,01	0,02	1153
03:00	4,98	7,76	57,41	0,35	0,26	0,50	0,23	0,07	0,37	2,70	0,02	0,01	0,02	1147
03:30	5,48	12,55	57,18	0,35	0,29	0,50	0,26	0,06	0,59	2,69	0,02	0,01	0,02	1147
04:00	6,78	18,91	57,33	0,35	0,27	0,49	0,32	0,26	0,90	2,73	0,02	0,01	0,02	1163
04:30	6,46	21,58	64,13	0,35	0,27	0,50	0,31	0,05	1,02	3,04	0,02	0,01	0,02	1144
05:00	5,27	10,17	54,56	0,35	0,29	0,50	0,25	0,05	0,48	2,57	0,02	0,01	0,02	1140
05:30	7,05	14,25	58,96	0,35	0,27	0,50	0,33	0,05	0,67	2,76	0,02	0,01	0,02	1138
06:00	7,94	15,34	57,56	0,35	0,30	0,50	0,37	0,05	0,72	2,70	0,02	0,01	0,02	1144
06:30	7,66	20,09	55,71	0,35	0,28	0,50	0,36	0,05	0,94	2,61	0,02	0,01	0,02	1150
07:00	5,98	12,03	68,22	0,28	0,38	0,41	0,28	0,05	0,56	3,17	0,01	0,02	0,02	1154
07:30	11,37	54,45	91,62	0,24	0,39	0,36	0,53	0,07	2,52	4,23	0,01	0,02	0,02	1154
08:00	7,82	27,11	68,32	0,38	0,37	0,42	0,36	0,05	1,24	3,13	0,02	0,02	0,02	1135
08:30	9,15	19,57	56,85	0,36	0,28	0,50	0,43	0,08	0,92	2,67	0,02	0,01	0,02	1131
09:00	8,10	9,80	59,51	0,36	0,31	0,51	0,38	0,07	0,46	2,77	0,02	0,01	0,02	1151
09:30	8,63	15,64	54,52	0,35	0,32	0,50	0,41	0,05	0,73	2,56	0,02	0,01	0,02	1153
10:00	9,81	20,38	52,57	0,35	0,30	0,50	0,46	1,67	0,96	2,47	0,02	0,01	0,02	1148
10:30	10,08	31,05	38,31	0,34	0,24	0,48	0,48	0,39	1,48	1,83	0,02	0,01	0,02	1122
11:00	14,79	21,01	64,45	0,35	0,27	0,50	0,69	0,05	0,98	3,00	0,02	0,01	0,02	1143
11:30	14,33	20,31	51,83	0,35	0,27	0,49	0,68	0,05	0,96	2,44	0,02	0,01	0,02	1146
12:00	10,44	13,57	63,22	0,35	0,29	0,50	0,49	0,08	0,64	2,98	0,02	0,01	0,02	1149
12:30	8,21	7,44	58,95	0,35	0,30	0,50	0,39	0,05	0,35	2,79	0,02	0,01	0,02	1156
13:00	5,35	7,27	56,69	0,36	0,27	0,50	0,25	0,07	0,34	2,65	0,02	0,01	0,02	1137
13:30	6,25	5,62	61,28	0,36	0,30	0,51	0,29	0,07	0,26	2,82	0,02	0,01	0,02	1152
14:00	5,36	10,20	55,47	0,37	0,30	0,52	0,25	0,06	0,47	2,54	0,02	0,01	0,02	1146
14:30	7,91	23,09	57,84	0,37	0,27	0,53	0,37	0,07	1,07	2,68	0,02	0,01	0,02	1145
15:00	5,90	7,59	58,42	0,41	0,31	0,59	0,28	0,07	0,35	2,73	0,02	0,01	0,03	1149
15:30	5,53	11,31	51,16	0,42	0,31	0,60	0,26	0,06	0,53	2,40	0,02	0,01	0,03	1149
16:00	6,34	11,20	61,02	0,42	0,31	0,61	0,30	0,05	0,53	2,89	0,02	0,01	0,03	1151
16:30	5,81	10,61	60,83	0,41	0,34	0,60	0,28	0,05	0,51	2,90	0,02	0,02	0,03	1145
17:00	7,98	12,48	56,71	0,42	0,31	0,61	0,38	0,05	0,59	2,67	0,02	0,01	0,03	1130
17:30	5,22	6,50	50,03	0,40	0,28	0,56	0,23	0,04	0,29	2,24	0,02	0,01	0,02	1132
18:00	3,90	1,72	64,58	0,35	0,26	0,49	0,18	0,04	0,08	2,92	0,02	0,01	0,02	1137
18:30	3,16	0,39	58,99	0,36	0,31	0,51	0,15	0,08	0,02	2,73	0,02	0,01	0,02	1155
19:00	2,33	0,96	60,75	0,38	0,36	0,52	0,11	0,08	0,04	2,75	0,02	0,02	0,02	1123
19:30	2,47	5,41	66,09	0,25	0,33	0,59	0,11	0,05	0,24	2,99	0,01	0,02	0,03	1135
20:00	4,14	12,36	62,60	0,33	0,32	0,62	0,19	0,04	0,55	2,80	0,01	0,01	0,03	1139
20:30	8,70	22,73	58,38	0,42	0,33	0,60	0,41	0,04	1,07	2,75	0,02	0,02	0,03	1141
21:00	9,12	18,19	54,54	0,41	0,31	0,58	0,42	0,04	0,85	2,54	0,02	0,01	0,03	1132
21:30	4,56	1,87	65,76	0,37	0,38	0,52	0,21	0,06	0,09	3,08	0,02	0,02	0,02	1159
22:00	3,93	2,39	55,30	0,36	0,37	0,50	0,18	0,06	0,11	2,58	0,02	0,02	0,02	1146
22:30	3,63	2,08	58,13	1,67	0,42	0,49	0,17	0,08	0,10	2,73	0,08	0,02	0,02	1179
23:00	5,13	11,79	57,00	0,35	0,36	0,49	0,24	0,04	0,55	2,67	0,02	0,02	0,02	1145
23:30	7,61	17,01	57,21	0,35	0,33	0,48	0,36	0,05	0,79	2,67	0,02	0,02	0,02	1162
00:00	8,69	16,76	55,26	0,34	0,32	0,48	0,40	0,05	0,78	2,57	0,02	0,02	0,02	1148
min	2,33	0,39	38,31	0,24	0,24	0,36	0,11	0,04	0,02	1,83	0,01	0,01	0,02	1122
max	14,79	54,45	91,62	1,67	0,42	0,62	0,69	1,67	2,52	4,23	0,08	0,02	0,03	1179
moyenne	6,87	13,59	58,94	0,38	0,31	0,51								1146
Total							15,43	15,32	30,56	132,20	0,86	0,69	1,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.