

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	3.90	4.91	58.15	0.36	0.42	0.50	0.18	0.07	0.23	2.73	0.02	0.02	0.02	1161	
01:00	4.41	14.00	58.49	0.36	0.44	0.51	0.20	0.12	0.64	2.68	0.02	0.02	0.02	1147	
01:30	7.69	28.18	57.90	0.36	0.40	0.50	0.36	0.06	1.30	2.67	0.02	0.02	0.02	1165	
02:00	6.82	40.63	54.35	0.36	0.39	0.50	0.32	0.08	1.88	2.52	0.02	0.02	0.02	1137	
02:30	5.69	44.39	60.19	0.35	0.41	0.49	0.27	0.07	2.08	2.82	0.02	0.02	0.02	1162	
03:00	5.33	28.02	60.39	0.36	0.45	0.50	0.25	0.08	1.29	2.79	0.02	0.02	0.02	1166	
03:30	6.00	18.85	55.42	0.35	0.46	0.49	0.28	0.05	0.89	2.61	0.02	0.02	0.02	1164	
04:00	5.87	13.99	56.12	0.35	0.43	0.48	0.26	0.06	0.63	2.52	0.02	0.02	0.02	1126	
04:30	9.74	26.20	54.62	0.36	0.39	0.50	0.45	0.04	1.21	2.52	0.02	0.02	0.02	1131	
05:00	11.05	27.88	53.98	0.34	0.35	0.47	0.49	0.06	1.25	2.42	0.02	0.02	0.02	1133	
05:30	7.33	8.10	69.95	0.33	0.40	0.43	0.34	0.05	0.37	3.23	0.02	0.02	0.02	1166	
06:00	4.03	0.46	55.09	0.37	0.44	0.52	0.18	0.09	0.02	2.42	0.02	0.02	0.02	1115	
06:30	4.11	5.88	56.35	0.36	0.38	0.50	0.18	0.05	0.26	2.49	0.02	0.02	0.02	1133	
07:00	5.36	12.31	64.04	0.31	0.38	0.37	0.24	0.06	0.55	2.84	0.01	0.02	0.02	1153	
07:30	6.57	13.61	67.18	0.35	0.46	0.37	0.29	0.27	0.60	2.98	0.02	0.02	0.02	1169	
08:00	9.16	26.02	57.29	0.41	0.38	0.41	0.43	0.16	1.21	2.66	0.02	0.02	0.02	1127	
08:30	11.19	14.35	63.96	0.34	0.36	0.46	0.52	0.06	0.67	2.99	0.02	0.02	0.02	1143	
09:00	4.59	2.03	57.53	0.35	0.36	0.50	0.22	0.06	0.09	2.69	0.02	0.02	0.02	1153	
09:30	4.73	6.71	58.32	0.36	0.36	0.50	0.22	0.06	0.31	2.72	0.02	0.02	0.02	1151	
10:00	8.25	26.29	54.75	0.36	0.36	0.50	0.38	0.07	1.23	2.55	0.02	0.02	0.02	1133	
10:30	5.63	10.12	62.24	0.37	0.40	0.51	0.26	0.08	0.46	2.84	0.02	0.02	0.02	1156	
11:00	5.12	10.13	55.97	0.35	0.38	0.50	0.24	0.07	0.48	2.64	0.02	0.02	0.02	1148	
11:30	5.84	15.18	58.59	0.35	0.42	0.50	0.28	0.07	0.72	2.76	0.02	0.02	0.02	1163	
12:00	7.59	16.27	56.20	0.36	0.39	0.50	0.35	0.08	0.76	2.62	0.02	0.02	0.02	1144	
12:30	4.60	2.13	61.17	0.36	0.43	0.51	0.21	0.09	0.10	2.82	0.02	0.02	0.02	1156	
13:00	5.90	15.87	52.16	0.36	0.40	0.50	0.28	0.07	0.74	2.44	0.02	0.02	0.02	1125	
13:30	10.83	49.29	49.45	0.35	0.32	0.49	0.51	0.38	2.31	2.32	0.02	0.02	0.02	1123	
14:00	8.13	22.48	44.73	0.33	0.31	0.46	0.38	0.65	1.04	2.07	0.02	0.01	0.02	1174	
14:30	4.74	3.88	75.26	0.38	0.39	0.59	0.20	0.05	0.16	3.11	0.02	0.02	0.02	1181	
15:00	5.32	11.13	47.77	0.38	0.34	0.53	0.23	0.05	0.47	2.04	0.02	0.01	0.02	1143	
15:30	10.63	21.61	52.27	0.36	0.35	0.51	0.49	0.05	0.99	2.40	0.02	0.02	0.02	1138	
16:00	12.58	27.22	55.89	0.36	0.36	0.50	0.58	0.04	1.27	2.60	0.02	0.02	0.02	1111	
16:30	10.42	9.30	63.75	0.36	0.37	0.50	0.48	0.06	0.43	2.96	0.02	0.02	0.02	1146	
17:00	13.43	26.67	56.13	0.35	0.38	0.49	0.63	0.05	1.25	2.64	0.02	0.02	0.02	1132	
17:30	15.66	27.96	53.88	0.36	0.34	0.50	0.72	0.04	1.29	2.48	0.02	0.02	0.02	1129	
18:00	7.41	1.78	61.37	0.36	0.35	0.50	0.34	0.07	0.08	2.83	0.02	0.02	0.02	1142	
18:30	3.81	1.07	57.58	0.36	0.39	0.51	0.17	0.07	0.05	2.63	0.02	0.02	0.02	1139	
19:00	5.05	9.88	64.17	0.31	0.51	0.49	0.23	0.05	0.45	2.93	0.01	0.02	0.02	1130	
19:30	4.85	10.48	64.48	0.29	0.45	0.56	0.22	0.05	0.47	2.89	0.01	0.02	0.02	1125	
20:00	8.01	15.62	63.65	0.42	0.43	0.60	0.36	0.03	0.69	2.82	0.02	0.02	0.03	1150	
20:30	5.86	11.72	56.22	0.42	0.27	0.61	0.27	0.04	0.54	2.59	0.02	0.01	0.03	1142	
21:00	7.65	14.36	59.72	0.40	0.33	0.56	0.35	0.06	0.67	2.77	0.02	0.02	0.03	1177	
21:30	8.53	16.99	53.96	0.36	0.32	0.51	0.40	0.05	0.79	2.52	0.02	0.01	0.02	1129	
22:00	6.77	17.73	56.59	0.35	0.28	0.49	0.32	0.37	0.84	2.67	0.02	0.01	0.02	1125	
22:30	5.89	8.95	62.11	0.36	0.30	0.50	0.27	0.05	0.41	2.87	0.02	0.01	0.02	1148	
23:00	6.18	7.44	57.47	0.36	0.28	0.50	0.29	0.05	0.35	2.67	0.02	0.01	0.02	1139	
23:30	6.03	9.60	58.33	0.36	0.31	0.50	0.28	0.05	0.45	2.71	0.02	0.01	0.02	1163	
00:00	6.96	11.84	55.93	0.36	0.33	0.50	0.33	0.05	0.55	2.61	0.02	0.02	0.02	1152	
min	3,81	0,46	44,73	0,29	0,27	0,37	0,17	0,03	0,02	2,04	0,01	0,01	0,02	1111	
max	15,66	49,29	75,26	0,42	0,51	0,61	0,72	0,65	2,31	3,23	0,02	0,02	0,03	1181	
moyenne	7,11	16,03	58,15	0,36	0,38	0,50								1145	
Total							15,71	12,52	35,53	128,10	0,79	0,83	1,10		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						96,18	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.