

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.28	6.30	61.97	0.36	0.32	0.50	0.25	0.05	0.29	2.88	0.02	0.02	0.02	1148
01:00	6.93	10.32	53.75	0.36	0.33	0.51	0.32	0.05	0.48	2.48	0.02	0.02	0.02	1173
01:30	7.01	13.44	58.36	0.35	0.34	0.49	0.34	0.06	0.64	2.80	0.02	0.02	0.02	1167
02:00	7.07	12.11	57.25	0.36	0.35	0.50	0.33	0.11	0.57	2.70	0.02	0.02	0.02	1173
02:30	4.90	6.78	57.13	0.36	0.27	0.50	0.23	0.04	0.32	2.66	0.02	0.01	0.02	1155
03:00	8.43	12.25	60.33	0.36	0.32	0.51	0.39	0.06	0.57	2.79	0.02	0.01	0.02	1168
03:30	7.92	11.64	56.50	0.36	0.29	0.50	0.37	0.05	0.55	2.67	0.02	0.01	0.02	1154
04:00	5.68	10.90	57.42	0.36	0.33	0.50	0.26	0.04	0.51	2.67	0.02	0.02	0.02	1159
04:30	8.41	23.01	57.22	0.36	0.29	0.50	0.39	0.05	1.07	2.67	0.02	0.01	0.02	1145
05:00	6.75	15.03	60.23	0.36	0.30	0.50	0.31	0.04	0.70	2.81	0.02	0.01	0.02	1149
05:30	8.43	15.37	60.09	0.36	0.33	0.50	0.39	0.05	0.71	2.79	0.02	0.02	0.02	1159
06:00	5.76	10.87	50.84	0.35	0.29	0.49	0.27	1.18	0.51	2.39	0.02	0.01	0.02	1140
06:30	4.61	4.41	61.54	0.36	0.35	0.49	0.21	0.05	0.20	2.81	0.02	0.02	0.02	1133
07:00	11.26	22.10	63.86	0.31	0.33	0.40	0.53	0.08	1.04	3.01	0.01	0.02	0.02	1153
07:30	12.64	17.90	68.78	0.31	0.40	0.37	0.57	0.06	0.81	3.12	0.01	0.02	0.02	1151
08:00	7.80	10.43	61.43	0.41	0.39	0.41	0.36	0.06	0.49	2.87	0.02	0.02	0.02	1141
08:30	5.50	8.51	55.90	0.35	0.49	0.49	0.26	0.06	0.40	2.63	0.02	0.02	0.02	1146
09:00	6.19	10.42	59.77	0.33	0.49	0.45	0.29	0.06	0.48	2.78	0.02	0.02	0.02	1140
09:30	5.98	6.90	58.60	0.32	0.55	0.42	0.27	0.07	0.32	2.68	0.01	0.03	0.02	1180
10:00	5.79	14.05	55.71	0.33	0.53	0.46	0.27	0.09	0.66	2.61	0.02	0.02	0.02	1156
10:30	6.32	11.17	59.64	0.36	0.51	0.50	0.30	0.07	0.53	2.81	0.02	0.02	0.02	1136
11:00	5.38	10.68	57.96	0.36	0.49	0.50	0.25	0.07	0.49	2.68	0.02	0.02	0.02	1130
11:30	7.22	18.03	55.79	0.36	0.50	0.49	0.34	0.08	0.84	2.60	0.02	0.02	0.02	1139
12:00	7.86	19.67	59.26	0.36	0.53	0.49	0.37	0.07	0.92	2.77	0.02	0.02	0.02	1155
12:30	4.75	11.34	55.71	0.35	0.49	0.49	0.23	0.09	0.54	2.65	0.02	0.02	0.02	1130
13:00	13.13	34.33	59.82	0.36	0.48	0.50	0.61	0.10	1.58	2.76	0.02	0.02	0.02	1130
13:30	8.59	8.15	59.17	0.35	0.53	0.49	0.40	0.07	0.38	2.78	0.02	0.02	0.02	1155
14:00	5.61	11.20	57.53	0.36	0.51	0.51	0.26	0.06	0.51	2.62	0.02	0.02	0.02	1148
14:30	7.84	14.73	54.23	0.36	0.53	0.49	0.36	0.08	0.67	2.48	0.02	0.02	0.02	1148
15:00	6.29	10.83	58.53	0.35	0.50	0.50	0.29	0.05	0.50	2.71	0.02	0.02	0.02	1137
15:30	6.64	13.91	59.83	0.36	0.49	0.50	0.31	0.05	0.65	2.81	0.02	0.02	0.02	1144
16:00	11.43	40.52	46.09	0.35	0.46	0.49	0.54	1.44	1.92	2.19	0.02	0.02	0.02	1134
16:30	5.07	4.82	60.15	0.37	0.47	0.53	0.24	0.08	0.23	2.82	0.02	0.02	0.02	1135
17:00	3.30	3.63	53.05	0.36	0.47	0.50	0.16	0.05	0.17	2.51	0.02	0.02	0.02	1158
17:30	4.72	7.13	61.35	0.38	0.55	0.53	0.22	0.11	0.33	2.83	0.02	0.03	0.02	1136
18:00	5.23	11.31	55.04	0.37	0.55	0.51	0.24	0.07	0.53	2.57	0.02	0.03	0.02	1170
18:30	5.24	9.11	59.09	0.37	0.51	0.51	0.24	0.04	0.41	2.69	0.02	0.02	0.02	1161
19:00	5.62	10.64	62.84	0.37	0.47	0.50	0.24	0.11	0.46	2.70	0.02	0.02	0.02	1156
19:30	3.57	4.99	66.26	0.29	0.53	0.50	0.15	0.05	0.21	2.79	0.01	0.02	0.02	1141
20:00	8.56	17.36	66.45	0.30	0.47	0.49	0.39	0.05	0.79	3.02	0.01	0.02	0.02	1162
20:30	8.23	10.86	57.90	0.36	0.38	0.50	0.38	0.09	0.50	2.69	0.02	0.02	0.02	1169
21:00	7.23	9.58	57.60	0.36	0.41	0.50	0.33	0.06	0.44	2.64	0.02	0.02	0.02	1159
21:30	7.21	8.61	58.68	0.36	0.43	0.51	0.33	0.06	0.39	2.68	0.02	0.02	0.02	1152
22:00	6.83	8.61	56.67	0.36	0.42	0.51	0.31	0.05	0.39	2.58	0.02	0.02	0.02	1148
22:30	8.35	16.20	57.80	0.36	0.40	0.50	0.39	0.05	0.75	2.67	0.02	0.02	0.02	1136
23:00	7.61	10.47	55.47	0.36	0.41	0.50	0.35	0.04	0.48	2.55	0.02	0.02	0.02	1133
23:30	4.82	7.08	62.47	0.36	0.41	0.50	0.22	0.07	0.33	2.88	0.02	0.02	0.02	1150
00:00	6.59	9.95	56.12	0.36	0.45	0.49	0.31	0.06	0.47	2.63	0.02	0.02	0.02	1159
min	3,30	3,63	46,09	0,29	0,27	0,37	0,15	0,04	0,17	2,19	0,01	0,01	0,02	1130
max	13,13	40,52	68,78	0,41	0,55	0,53	0,61	1,44	1,92	3,12	0,02	0,03	0,02	1180
moyenne	6,91	12,45	58,48	0,35	0,43	0,49								1150
Total							15,37	13,50	27,75	129,94	0,79	0,95	1,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.