

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.34	15.20	60.66	0.36	0.32	0.49	0.34	0.06	0.71	2.83	0.02	0.01	0.02	1141
01:00	7.63	24.19	57.26	0.36	0.33	0.50	0.35	0.07	1.12	2.64	0.02	0.02	0.02	1124
01:30	7.95	29.25	54.78	0.35	0.31	0.49	0.37	0.06	1.37	2.57	0.02	0.01	0.02	1117
02:00	6.49	106.87	85.80	0.35	0.32	0.48	0.29	0.04	4.81	3.86	0.02	0.01	0.02	1146
02:30	5.06	105.56	129.42	0.33	0.31	0.44	0.23	0.07	4.82	5.91	0.01	0.01	0.02	1141
03:00	2.84	31.51	48.69	0.28	0.31	0.37	0.13	0.08	1.45	2.24	0.01	0.01	0.02	1137
03:30	2.42	35.42	54.92	0.28	0.33	0.37	0.11	0.06	1.65	2.57	0.01	0.02	0.02	1137
04:00	1.99	17.24	50.67	0.27	0.30	0.36	0.09	0.04	0.77	2.25	0.01	0.01	0.02	1160
04:30	1.71	14.43	56.11	0.27	0.28	0.35	0.08	0.07	0.66	2.58	0.01	0.01	0.02	1161
05:00	1.87	11.02	55.23	0.28	0.32	0.37	0.09	0.08	0.51	2.55	0.01	0.01	0.02	1147
05:30	2.32	18.36	52.03	0.28	0.34	0.37	0.11	0.08	0.87	2.48	0.01	0.02	0.02	1152
06:00	2.41	6.13	56.31	0.29	0.39	0.38	0.11	0.10	0.29	2.62	0.01	0.02	0.02	1131
06:30	4.05	21.23	53.81	0.30	0.39	0.40	0.19	0.09	0.99	2.50	0.01	0.02	0.02	1115
07:00	7.73	40.63	51.16	0.30	0.38	0.38	0.35	0.10	1.85	2.33	0.01	0.02	0.02	1103
07:30	6.98	30.21	60.47	0.30	0.35	0.24	0.31	0.06	1.35	2.70	0.01	0.02	0.01	1124
08:00	4.83	24.67	58.57	0.33	0.30	0.27	0.22	0.04	1.11	2.63	0.01	0.01	0.01	1152
08:30	4.50	20.56	53.19	0.28	0.33	0.36	0.21	0.13	0.96	2.50	0.01	0.02	0.02	1163
09:00	3.08	5.20	57.52	0.29	0.37	0.38	0.14	0.10	0.24	2.67	0.01	0.02	0.02	1167
09:30	5.07	25.06	52.67	0.29	0.46	0.38	0.24	0.09	1.17	2.45	0.01	0.02	0.02	1135
10:00	7.74	25.75	53.88	0.30	0.51	0.39	0.35	0.07	1.18	2.46	0.01	0.02	0.02	1121
10:30	9.18	27.59	44.64	0.31	0.52	0.41	0.42	0.06	1.28	2.06	0.01	0.02	0.02	1117
11:00	10.80	28.58	44.48	0.35	0.41	0.48	0.51	0.06	1.34	2.09	0.02	0.02	0.02	1109
11:30	8.20	10.65	61.15	0.36	0.42	0.50	0.38	0.04	0.49	2.81	0.02	0.02	0.02	1137
12:00	7.21	16.07	55.48	0.36	0.46	0.50	0.34	0.07	0.75	2.60	0.02	0.02	0.02	1160
12:30	6.78	11.50	52.50	0.36	0.53	0.50	0.32	0.06	0.54	2.45	0.02	0.02	0.02	1132
13:00	11.67	27.32	47.27	0.36	0.53	0.51	0.54	0.05	1.26	2.17	0.02	0.02	0.02	1117
13:30	13.89	35.92	38.39	0.31	0.52	0.49	0.60	0.04	1.56	1.67	0.01	0.02	0.02	1112
14:00	9.01	16.00	55.15	0.26	0.59	0.48	0.37	0.02	0.66	2.27	0.01	0.02	0.02	1143
14:30	6.51	17.94	66.41	0.30	0.49	0.46	0.28	0.03	0.77	2.84	0.01	0.02	0.02	1136
15:00	4.74	5.37	69.35	0.24	0.54	0.48	0.20	0.06	0.23	2.97	0.01	0.02	0.02	1132
15:30	4.90	9.16	62.96	0.22	0.54	0.47	0.22	0.08	0.42	2.88	0.01	0.02	0.02	1158
16:00	5.84	10.94	69.77	0.29	0.52	0.48	0.27	0.07	0.50	3.19	0.01	0.02	0.02	1152
16:30	7.01	12.63	64.29	0.24	0.51	0.48	0.31	0.04	0.57	2.88	0.01	0.02	0.02	1147
17:00	8.96	16.66	70.55	0.25	0.50	0.48	0.40	0.05	0.75	3.16	0.01	0.02	0.02	1139
17:30	10.53	17.13	61.57	0.34	0.51	0.49	0.46	0.04	0.75	2.69	0.02	0.02	0.02	1114
18:00	7.76	10.80	74.35	0.24	0.54	0.48	0.35	0.05	0.48	3.33	0.01	0.02	0.02	1154
18:30	8.65	14.46	63.63	0.26	0.52	0.49	0.38	0.06	0.64	2.80	0.01	0.02	0.02	1140
19:00	6.87	8.85	71.14	0.34	0.48	0.49	0.31	0.07	0.40	3.21	0.02	0.02	0.02	1140
19:30	5.54	8.30	66.52	0.24	0.54	0.49	0.25	0.07	0.38	3.05	0.01	0.02	0.02	1160
20:00	7.78	12.85	62.79	0.30	0.50	0.50	0.35	0.06	0.58	2.83	0.01	0.02	0.02	1166
20:30	6.60	9.43	65.83	0.36	0.78	0.49	0.30	0.08	0.43	2.97	0.02	0.04	0.02	1137
21:00	6.88	11.76	64.08	0.26	0.87	0.49	0.30	0.05	0.52	2.83	0.01	0.04	0.02	1185
21:30	7.45	9.94	66.57	0.25	0.86	0.48	0.34	0.11	0.46	3.06	0.01	0.04	0.02	1164
22:00	7.79	15.79	71.72	0.28	0.81	0.49	0.35	0.08	0.71	3.24	0.01	0.04	0.02	1142
22:30	9.38	16.65	64.35	0.33	0.89	0.49	0.43	0.06	0.76	2.92	0.02	0.04	0.02	1154
23:00	7.18	8.75	67.57	0.27	0.84	0.49	0.33	0.07	0.40	3.07	0.01	0.04	0.02	1148
23:30	6.22	9.45	65.23	0.32	0.85	0.49	0.28	0.07	0.43	2.96	0.01	0.04	0.02	1160
00:00	8.79	14.42	67.61	0.32	0.84	0.38	0.40	0.05	0.65	3.04	0.01	0.04	0.02	1152
min	1,71	5,20	38,39	0,22	0,28	0,24	0,08	0,02	0,23	1,67	0,01	0,01	0,01	1103
max	13,89	106,87	129,42	0,36	0,89	0,51	0,60	0,13	4,82	5,91	0,02	0,04	0,02	1185
moyenne	6,59	21,32	61,22	0,30	0,50	0,44								1143
Total							14,31	10,23	46,54	133,36	0,66	1,08	0,97	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.