

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,21	2,53	59,55	0,35	0,31	0,49	0,20	0,07	0,12	2,81	0,02	0,01	0,02	1144
01:00	3,56	4,31	49,18	0,34	0,33	0,48	0,17	0,08	0,21	2,38	0,02	0,02	0,02	1154
01:30	5,63	13,22	62,61	0,34	0,32	0,48	0,27	0,06	0,63	2,97	0,02	0,02	0,02	1168
02:00	6,91	10,74	61,09	0,33	0,32	0,46	0,32	0,06	0,50	2,87	0,02	0,02	0,02	1162
02:30	4,83	5,34	60,23	0,32	0,32	0,44	0,23	0,07	0,25	2,82	0,01	0,02	0,02	1160
03:00	5,71	12,21	55,50	0,29	0,32	0,40	0,27	0,06	0,58	2,62	0,01	0,02	0,02	1136
03:30	6,46	9,27	58,25	0,30	0,35	0,40	0,30	0,05	0,43	2,70	0,01	0,02	0,02	1121
04:00	5,33	10,41	55,36	0,29	0,32	0,39	0,25	0,05	0,49	2,62	0,01	0,01	0,02	1153
04:30	5,68	10,53	59,60	0,30	0,31	0,40	0,27	0,05	0,50	2,82	0,01	0,01	0,02	1161
05:00	5,06	8,73	55,64	0,29	0,29	0,38	0,24	0,05	0,41	2,64	0,01	0,01	0,02	1140
05:30	6,52	14,40	61,24	0,28	0,32	0,37	0,31	0,06	0,68	2,90	0,01	0,01	0,02	1146
06:00	5,61	7,91	56,23	0,29	0,30	0,38	0,26	0,05	0,37	2,62	0,01	0,01	0,02	1151
06:30	5,55	9,74	58,28	0,28	0,33	0,37	0,27	0,05	0,47	2,80	0,01	0,02	0,02	1149
07:00	4,60	5,86	65,44	0,28	0,37	0,38	0,21	0,07	0,27	3,00	0,01	0,02	0,02	1135
07:30	5,79	10,43	63,82	0,28	0,38	0,37	0,26	0,08	0,47	2,90	0,01	0,02	0,02	1124
08:00	5,18	7,13	62,78	0,36	0,35	0,34	0,23	0,04	0,32	2,83	0,02	0,02	0,02	1141
08:30	6,50	10,86	56,98	0,28	0,37	0,37	0,30	0,04	0,51	2,66	0,01	0,02	0,02	1164
09:00	5,84	4,74	61,09	0,29	0,36	0,38	0,27	0,05	0,22	2,86	0,01	0,02	0,02	1159
09:30	4,51	2,19	58,12	0,31	0,40	0,42	0,21	0,06	0,10	2,70	0,01	0,02	0,02	1145
10:00	5,50	8,36	53,55	0,33	0,39	0,46	0,26	0,05	0,39	2,53	0,02	0,02	0,02	1138
10:30	5,34	4,89	62,50	0,35	0,41	0,50	0,25	0,06	0,23	2,93	0,02	0,02	0,02	1162
11:00	5,23	6,04	56,44	0,36	0,41	0,50	0,24	0,05	0,28	2,64	0,02	0,02	0,02	1145
11:30	5,37	5,89	59,00	0,35	0,41	0,49	0,25	0,07	0,28	2,80	0,02	0,02	0,02	1169
12:00	4,87	3,58	57,09	0,36	0,42	0,51	0,22	0,06	0,16	2,62	0,02	0,02	0,02	1150
12:30	4,04	2,23	58,77	0,36	0,42	0,51	0,19	0,05	0,10	2,72	0,02	0,02	0,02	1149
13:00	4,46	5,93	57,04	0,36	0,43	0,51	0,21	0,04	0,27	2,64	0,02	0,02	0,02	1131
13:30	6,09	8,22	59,23	0,37	0,42	0,53	0,28	0,05	0,38	2,76	0,02	0,02	0,02	1176
14:00	6,89	8,48	56,62	0,43	0,48	0,63	0,31	0,04	0,38	2,52	0,02	0,02	0,03	1139
14:30	6,97	12,76	56,88	0,42	0,43	0,62	0,33	0,05	0,60	2,67	0,02	0,02	0,03	1163
15:00	6,13	8,30	58,43	0,42	0,44	0,61	0,29	0,05	0,39	2,76	0,02	0,02	0,03	1168
15:30	4,78	2,75	55,60	0,46	0,47	0,67	0,21	0,04	0,12	2,39	0,02	0,02	0,03	1143
16:00	4,47	6,57	59,45	0,43	0,44	0,62	0,21	0,05	0,30	2,75	0,02	0,02	0,03	1156
16:30	5,42	9,02	58,20	0,43	0,43	0,62	0,25	0,04	0,42	2,70	0,02	0,02	0,03	1143
17:00	7,32	13,35	57,66	0,42	0,45	0,61	0,34	0,04	0,63	2,71	0,02	0,02	0,03	1152
17:30	7,84	8,87	57,84	0,43	0,45	0,62	0,36	0,05	0,41	2,68	0,02	0,02	0,03	1138
18:00	4,81	2,13	58,30	0,43	0,47	0,63	0,22	0,06	0,10	2,69	0,02	0,02	0,03	1150
18:30	5,29	7,05	52,86	0,42	0,43	0,62	0,25	0,05	0,33	2,47	0,02	0,02	0,03	1153
19:00	7,11	9,02	68,36	0,38	0,37	0,70	0,33	0,10	0,42	3,16	0,02	0,02	0,03	1166
19:30	5,41	6,83	62,60	0,25	0,29	0,75	0,24	0,06	0,31	2,83	0,01	0,01	0,03	1154
20:00	4,18	3,63	60,65	0,34	0,35	0,72	0,18	0,09	0,16	2,67	0,01	0,02	0,03	1125
20:30	4,67	6,81	58,52	0,43	0,40	0,62	0,21	0,05	0,31	2,65	0,02	0,02	0,03	1161
21:00	6,54	10,91	61,32	0,42	0,38	0,62	0,30	0,03	0,50	2,78	0,02	0,02	0,03	1140
21:30	4,88	4,47	59,85	0,38	0,40	0,53	0,23	0,04	0,21	2,78	0,02	0,02	0,02	1168
22:00	4,67	6,18	54,71	0,36	0,42	0,51	0,21	0,05	0,28	2,50	0,02	0,02	0,02	1143
22:30	7,13	14,44	58,80	0,36	0,38	0,50	0,33	0,05	0,67	2,74	0,02	0,02	0,02	1144
23:00	4,85	4,35	58,91	0,36	0,36	0,51	0,22	0,05	0,20	2,70	0,02	0,02	0,02	1139
23:30	4,49	5,73	55,35	0,36	0,42	0,51	0,21	0,07	0,26	2,54	0,02	0,02	0,02	1126
00:00	5,95	11,19	60,25	0,35	0,40	0,50	0,28	0,05	0,52	2,82	0,02	0,02	0,02	1159
min	3,56	2,13	49,18	0,25	0,29	0,34	0,17	0,03	0,10	2,38	0,01	0,01	0,02	1121
max	7,84	14,44	68,36	0,46	0,48	0,75	0,36	0,10	0,68	3,16	0,02	0,02	0,03	1176
moyenne	5,50	7,68	58,66	0,35	0,38	0,51								1148
Total							12,26	9,49	17,15	130,64	0,78	0,85	1,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,25			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.