

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.01	15.17	61.54	0.29	0.85	0.35	0.41	0.41	0.70	2.84	0.01	0.04	0.02	1156
01:00	5.35	6.64	73.59	0.32	0.85	0.37	0.24	0.07	0.30	3.29	0.01	0.04	0.02	1146
01:30	5.31	8.02	65.06	0.30	0.81	0.37	0.24	0.05	0.36	2.90	0.01	0.04	0.02	1159
02:00	5.57	7.89	62.25	0.28	0.87	0.37	0.25	0.06	0.35	2.78	0.01	0.04	0.02	1141
02:30	5.85	7.93	61.16	0.32	0.94	0.37	0.27	0.08	0.36	2.79	0.01	0.04	0.02	1148
03:00	7.65	11.92	61.25	0.32	0.93	0.37	0.34	0.09	0.54	2.75	0.01	0.04	0.02	1136
03:30	5.53	8.11	62.32	0.27	0.97	0.37	0.25	0.06	0.37	2.86	0.01	0.04	0.02	1149
04:00	6.34	10.35	58.94	0.33	0.97	0.37	0.29	0.11	0.47	2.70	0.01	0.04	0.02	1170
04:30	5.19	6.87	64.78	0.31	0.98	0.37	0.23	0.07	0.31	2.91	0.01	0.04	0.02	1135
05:00	5.38	8.10	62.56	0.28	0.99	0.37	0.24	0.06	0.37	2.84	0.01	0.04	0.02	1156
05:30	5.61	9.62	61.07	0.27	0.96	0.36	0.25	0.04	0.43	2.76	0.01	0.04	0.02	1158
06:00	3.31	7.89	70.31	0.29	0.93	0.37	0.15	0.05	0.35	3.10	0.01	0.04	0.02	1153
06:30	8.24	16.45	68.62	0.36	0.91	0.37	0.37	0.05	0.75	3.12	0.02	0.04	0.02	1150
07:00	8.56	15.65	59.25	0.29	0.92	0.37	0.38	0.04	0.70	2.64	0.01	0.04	0.02	1115
07:30	6.64	9.91	71.55	0.30	0.88	0.37	0.29	0.05	0.43	3.10	0.01	0.04	0.02	1130
08:00	5.70	9.58	59.01	0.39	0.70	0.41	0.26	0.04	0.43	2.65	0.02	0.03	0.02	1121
08:30	7.06	9.40	59.68	0.35	0.39	0.49	0.33	0.21	0.44	2.80	0.02	0.02	0.02	1129
09:00	6.91	12.41	59.23	0.35	0.39	0.49	0.32	0.06	0.58	2.77	0.02	0.02	0.02	1123
09:30	5.34	7.08	59.09	0.36	0.42	0.50	0.25	0.08	0.33	2.75	0.02	0.02	0.02	1113
10:00	6.66	13.58	56.82	0.37	0.39	0.51	0.30	0.98	0.62	2.60	0.02	0.02	0.02	1130
10:30	14.43	35.04	54.92	0.36	0.38	0.50	0.67	0.05	1.63	2.55	0.02	0.02	0.02	1110
11:00	11.18	41.18	46.13	0.35	0.35	0.48	0.51	0.55	1.88	2.11	0.02	0.02	0.02	1111
11:30	9.56	20.94	64.67	0.35	0.35	0.49	0.44	0.06	0.97	2.99	0.02	0.02	0.02	1134
12:00	5.97	7.53	58.83	0.35	0.36	0.49	0.28	0.07	0.35	2.76	0.02	0.02	0.02	1130
12:30	4.88	8.09	60.70	0.36	0.37	0.50	0.23	0.08	0.38	2.85	0.02	0.02	0.02	1158
13:00	6.21	13.94	59.35	0.37	0.42	0.51	0.30	0.08	0.67	2.85	0.02	0.02	0.02	1163
13:30	6.18	12.79	57.73	0.40	0.42	0.56	0.29	0.08	0.60	2.70	0.02	0.02	0.03	1141
14:00	4.72	6.52	57.01	0.43	0.47	0.63	0.21	0.08	0.30	2.58	0.02	0.02	0.03	1165
14:30	8.81	22.84	58.44	0.43	0.43	0.62	0.41	0.07	1.06	2.70	0.02	0.02	0.03	1121
15:00	10.79	16.60	57.58	0.43	0.44	0.63	0.49	0.07	0.75	2.59	0.02	0.02	0.03	1132
15:30	7.74	13.02	62.48	0.32	0.52	0.61	0.36	0.08	0.60	2.87	0.01	0.02	0.03	1154
16:00	7.80	12.14	62.54	0.30	0.60	0.59	0.36	0.56	0.56	2.91	0.01	0.03	0.03	1133
16:30	6.13	9.07	69.63	0.23	0.54	0.61	0.28	0.09	0.41	3.16	0.01	0.02	0.03	1152
17:00	8.43	14.67	62.53	0.23	0.56	0.60	0.38	0.05	0.66	2.81	0.01	0.03	0.03	1139
17:30	9.47	15.91	69.69	0.31	0.54	0.60	0.42	0.06	0.71	3.12	0.01	0.02	0.03	1139
18:00	9.26	12.88	63.72	0.23	0.53	0.59	0.42	0.04	0.58	2.86	0.01	0.02	0.03	1135
18:30	4.84	3.94	68.85	0.23	0.50	0.60	0.21	0.06	0.17	3.05	0.01	0.02	0.03	1143
19:00	4.69	6.97	66.85	0.32	0.52	0.60	0.21	0.06	0.31	2.98	0.01	0.02	0.03	1128
19:30	7.52	16.09	68.32	0.22	0.51	0.59	0.35	0.06	0.74	3.15	0.01	0.02	0.03	1143
20:00	4.89	6.00	65.13	0.31	0.49	0.61	0.23	0.08	0.28	3.00	0.01	0.02	0.03	1123
20:30	5.55	9.44	57.48	0.42	0.42	0.61	0.26	0.07	0.45	2.71	0.02	0.02	0.03	1136
21:00	6.03	8.28	59.76	0.42	0.49	0.60	0.28	0.09	0.39	2.80	0.02	0.02	0.03	1146
21:30	6.52	12.40	53.86	0.43	0.56	0.61	0.30	0.06	0.57	2.46	0.02	0.03	0.03	1179
22:00	6.66	6.49	57.57	0.41	0.55	0.60	0.30	0.05	0.29	2.56	0.02	0.02	0.03	1154
22:30	7.52	11.55	60.35	0.41	0.48	0.58	0.33	0.04	0.50	2.64	0.02	0.02	0.03	1146
23:00	7.89	11.64	58.30	0.39	0.44	0.55	0.35	0.06	0.51	2.57	0.02	0.02	0.02	1147
23:30	8.76	15.45	54.61	0.35	0.46	0.49	0.42	0.07	0.73	2.60	0.02	0.02	0.02	1161
00:00	8.32	12.21	59.92	0.36	0.46	0.50	0.38	0.05	0.56	2.76	0.02	0.02	0.02	1131
min	3,31	3,94	46,13	0,22	0,35	0,35	0,15	0,04	0,17	2,11	0,01	0,02	0,02	1110
max	14,43	41,18	73,59	0,43	0,99	0,63	0,67	0,98	1,88	3,29	0,02	0,04	0,03	1179
moyenne	7,00	12,21	61,56	0,33	0,61	0,50								1140
Total							15,33	14,18	26,79	134,66	0,73	1,33	1,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.