

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.55	2.22	58.23	0.36	0.30	0.51	0.17	0.04	0.10	2.71	0.02	0.01	0.02	1148
01:00	3.18	5.60	58.44	0.35	0.31	0.51	0.15	0.05	0.26	2.74	0.02	0.01	0.02	1150
01:30	5.12	12.85	57.79	0.36	0.27	0.51	0.24	0.05	0.60	2.69	0.02	0.01	0.02	1153
02:00	7.03	15.69	61.11	0.35	0.27	0.51	0.33	0.03	0.74	2.88	0.02	0.01	0.02	1132
02:30	5.94	8.56	60.44	0.35	0.24	0.50	0.28	0.06	0.40	2.84	0.02	0.01	0.02	1150
03:00	4.67	5.45	57.38	0.35	0.26	0.50	0.22	0.04	0.25	2.67	0.02	0.01	0.02	1157
03:30	5.39	9.26	49.03	0.36	0.21	0.50	0.25	0.03	0.43	2.27	0.02	0.01	0.02	1127
04:00	5.22	7.16	60.81	0.36	0.23	0.50	0.24	0.05	0.33	2.81	0.02	0.01	0.02	1148
04:30	5.25	8.23	56.59	0.35	0.21	0.50	0.25	0.04	0.39	2.66	0.02	0.01	0.02	1143
05:00	5.22	6.30	60.95	0.36	0.24	0.50	0.24	0.07	0.29	2.83	0.02	0.01	0.02	1151
05:30	5.95	10.68	59.44	0.33	0.33	0.46	0.27	0.06	0.49	2.74	0.02	0.02	0.02	1157
06:00	6.40	11.63	62.93	0.27	0.43	0.37	0.29	0.05	0.53	2.84	0.01	0.02	0.02	1139
06:30	6.24	12.61	64.35	0.37	0.37	0.37	0.27	0.04	0.55	2.83	0.02	0.02	0.02	1134
07:00	6.45	13.14	68.70	0.29	0.42	0.37	0.29	0.43	0.59	3.08	0.01	0.02	0.02	1155
07:30	4.93	8.71	66.81	0.27	0.37	0.37	0.22	0.04	0.39	3.02	0.01	0.02	0.02	1153
08:00	4.48	6.43	63.35	0.41	0.38	0.42	0.21	0.03	0.30	2.92	0.02	0.02	0.02	1133
08:30	4.63	7.54	64.41	0.31	0.37	0.42	0.21	0.04	0.35	2.96	0.01	0.02	0.02	1157
09:00	5.01	8.27	67.49	0.27	0.41	0.37	0.22	0.04	0.37	3.02	0.01	0.02	0.02	1151
09:30	5.17	8.64	66.89	0.35	0.38	0.37	0.23	0.03	0.39	3.04	0.02	0.02	0.02	1143
10:00	6.11	10.91	66.19	0.26	0.38	0.43	0.28	0.04	0.50	3.06	0.01	0.02	0.02	1160
10:30	5.78	10.81	63.31	0.26	0.34	0.49	0.26	0.04	0.49	2.87	0.01	0.02	0.02	1152
11:00	5.25	9.89	70.38	0.34	0.41	0.48	0.24	0.04	0.45	3.21	0.02	0.02	0.02	1149
11:30	4.84	7.26	64.66	0.25	0.36	0.48	0.22	0.03	0.33	2.96	0.01	0.02	0.02	1170
12:00	4.93	9.33	66.73	0.26	0.39	0.49	0.22	0.04	0.43	3.04	0.01	0.02	0.02	1140
12:30	4.68	5.88	67.98	0.25	0.38	0.49	0.21	0.05	0.27	3.07	0.01	0.02	0.02	1163
13:00	5.03	10.20	65.69	0.34	0.40	0.49	0.23	0.04	0.47	3.04	0.02	0.02	0.02	1145
13:30	6.14	9.59	66.88	0.26	0.37	0.54	0.28	0.03	0.44	3.06	0.01	0.02	0.02	1152
14:00	4.80	6.96	66.39	0.28	0.46	0.63	0.21	0.03	0.31	2.95	0.01	0.02	0.03	1146
14:30	6.20	13.57	69.85	0.37	0.36	0.62	0.28	0.04	0.62	3.20	0.02	0.02	0.03	1148
15:00	5.07	9.70	66.48	0.25	0.38	0.62	0.23	0.04	0.44	3.05	0.01	0.02	0.03	1142
15:30	4.98	8.84	68.58	0.25	0.44	0.61	0.23	0.04	0.40	3.11	0.01	0.02	0.03	1136
16:00	4.63	8.55	65.02	0.34	0.40	0.61	0.22	0.06	0.40	3.02	0.02	0.02	0.03	1131
16:30	6.09	12.15	65.44	0.26	0.42	0.61	0.28	0.05	0.56	2.99	0.01	0.02	0.03	1132
17:00	6.50	11.72	68.44	0.26	0.38	0.61	0.29	0.04	0.52	3.05	0.01	0.02	0.03	1163
17:30	6.17	11.66	66.19	0.36	0.41	0.61	0.28	0.04	0.53	3.02	0.02	0.02	0.03	1143
18:00	5.12	10.98	49.86	0.28	0.36	0.63	0.23	0.05	0.49	2.24	0.01	0.02	0.03	1129
18:30	6.69	15.19	48.50	0.30	0.35	0.74	0.28	0.02	0.63	2.02	0.01	0.01	0.03	1141
19:00	5.00	9.29	72.02	0.38	0.37	0.71	0.21	0.02	0.39	3.04	0.02	0.02	0.03	1167
19:30	5.13	10.68	71.28	0.27	0.37	0.73	0.22	0.03	0.46	3.05	0.01	0.02	0.03	1144
20:00	5.08	8.94	61.10	0.34	0.33	0.68	0.23	0.02	0.40	2.72	0.01	0.01	0.03	1145
20:30	7.24	23.90	47.90	0.40	0.24	0.59	0.34	0.78	1.11	2.22	0.02	0.01	0.03	1155
21:00	5.70	10.12	62.16	0.40	0.24	0.59	0.27	0.04	0.48	2.93	0.02	0.01	0.03	1170
21:30	6.66	9.99	59.79	0.42	0.26	0.61	0.31	0.05	0.46	2.78	0.02	0.01	0.03	1153
22:00	4.72	5.71	52.15	0.41	0.24	0.59	0.22	0.05	0.27	2.43	0.02	0.01	0.03	1137
22:30	5.71	9.68	61.41	0.36	0.23	0.53	0.27	0.07	0.46	2.92	0.02	0.01	0.03	1137
23:00	9.05	18.27	50.61	0.35	0.21	0.50	0.42	0.05	0.85	2.36	0.02	0.01	0.02	1130
23:30	12.69	21.98	68.33	0.34	0.25	0.48	0.60	0.05	1.04	3.22	0.02	0.01	0.02	1167
00:00	7.72	10.79	56.84	0.35	0.25	0.49	0.37	0.05	0.51	2.70	0.02	0.01	0.02	1151
min	3,18	2,22	47,90	0,25	0,21	0,37	0,15	0,02	0,10	2,02	0,01	0,01	0,02	1127
max	12,69	23,90	72,02	0,42	0,46	0,74	0,60	0,78	1,11	3,22	0,02	0,02	0,03	1170
moyenne	5,70	10,24	62,40	0,33	0,33	0,53								1145
Total							12,52	7,88	22,47	136,89	0,71	0,73	1,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.