

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.35	10.15	59.02	0.41	0.14	0.61	0.34	0.03	0.46	2.69	0.02	0.01	0.03	1137
01:00	6.93	9.83	58.48	0.40	0.20	0.59	0.33	0.06	0.47	2.79	0.02	0.01	0.03	1149
01:30	8.81	16.22	53.02	0.40	0.19	0.59	0.43	0.06	0.79	2.57	0.02	0.01	0.03	1139
02:00	8.37	11.29	57.76	0.39	0.19	0.56	0.39	0.04	0.53	2.72	0.02	0.01	0.03	1128
02:30	4.75	3.54	55.52	0.35	0.17	0.50	0.22	0.03	0.17	2.63	0.02	0.01	0.02	1143
03:00	3.99	3.05	58.75	0.35	0.15	0.49	0.19	0.03	0.14	2.73	0.02	0.01	0.02	1143
03:30	4.15	6.02	58.23	0.35	0.17	0.49	0.20	0.04	0.28	2.74	0.02	0.01	0.02	1137
04:00	5.45	8.69	60.50	0.35	0.17	0.49	0.26	0.05	0.41	2.85	0.02	0.01	0.02	1149
04:30	6.19	9.39	55.21	0.35	0.17	0.49	0.30	0.05	0.45	2.64	0.02	0.01	0.02	1124
05:00	5.56	7.39	58.64	0.35	0.16	0.49	0.26	0.05	0.35	2.79	0.02	0.01	0.02	1131
05:30	4.67	5.70	55.47	0.35	0.14	0.49	0.22	0.27	0.27	2.61	0.02	0.01	0.02	1132
06:00	5.06	7.82	57.71	0.35	0.19	0.49	0.23	0.03	0.36	2.66	0.02	0.01	0.02	1147
06:30	5.66	7.93	58.61	0.35	0.18	0.49	0.27	0.04	0.38	2.77	0.02	0.01	0.02	1138
07:00	5.22	6.08	68.69	0.28	0.17	0.41	0.24	0.05	0.28	3.16	0.01	0.01	0.02	1155
07:30	5.03	6.69	64.87	0.25	0.16	0.37	0.23	0.05	0.31	3.01	0.01	0.01	0.02	1134
08:00	6.43	12.55	59.90	0.39	0.18	0.41	0.31	0.39	0.60	2.88	0.02	0.01	0.02	1137
08:30	6.29	9.32	59.64	0.35	0.18	0.49	0.30	0.04	0.44	2.85	0.02	0.01	0.02	1141
09:00	4.95	5.30	60.69	0.35	0.22	0.50	0.23	0.06	0.25	2.88	0.02	0.01	0.02	1156
09:30	5.70	9.47	55.38	0.35	0.22	0.49	0.27	0.05	0.45	2.65	0.02	0.01	0.02	1148
10:00	6.44	9.38	65.81	0.31	0.16	0.44	0.29	0.05	0.42	2.97	0.01	0.01	0.02	1139
10:30	4.46	3.44	63.90	0.29	0.14	0.51	0.19	0.05	0.15	2.70	0.01	0.01	0.02	1118
11:00	4.02	5.36	64.16	0.41	0.12	0.49	0.17	0.04	0.23	2.70	0.02	0.01	0.02	1140
11:30	7.83	24.73	65.71	0.30	0.17	0.47	0.33	0.03	1.04	2.76	0.01	0.01	0.02	1135
12:00	7.07	16.40	66.65	0.32	0.15	0.47	0.30	0.05	0.70	2.83	0.01	0.01	0.02	1161
12:30	5.39	12.51	70.92	0.31	0.18	0.48	0.23	0.06	0.54	3.05	0.01	0.01	0.02	1179
13:00	6.55	16.85	66.06	0.41	0.19	0.50	0.29	0.06	0.74	2.92	0.02	0.01	0.02	1160
13:30	5.50	8.07	69.96	0.26	0.16	0.60	0.25	0.09	0.37	3.17	0.01	0.01	0.03	1139
14:00	3.89	1.92	58.34	0.28	0.22	0.64	0.17	0.11	0.09	2.59	0.01	0.01	0.03	1146
14:30	2.80	2.25	51.66	0.32	0.17	0.60	0.13	0.11	0.11	2.44	0.02	0.01	0.03	1162
15:00	3.10	4.53	62.19	0.22	0.15	0.61	0.14	0.06	0.21	2.84	0.01	0.01	0.03	1149
15:30	8.15	17.06	60.17	0.25	0.12	0.61	0.37	0.58	0.77	2.70	0.01	0.01	0.03	1128
16:00	11.08	31.26	49.08	1.37	0.12	0.64	0.48	0.43	1.37	2.15	0.06	0.01	0.03	1120
16:30	5.99	6.64	63.80	0.23	0.16	0.73	0.26	0.06	0.29	2.78	0.01	0.01	0.03	1120
17:00	6.83	11.71	56.52	0.26	0.14	0.77	0.27	0.06	0.46	2.20	0.01	0.01	0.03	1105
17:30	5.95	8.49	57.58	0.40	0.10	0.76	0.21	0.02	0.30	2.07	0.01	0.00	0.03	1140
18:00	4.14	3.29	52.10	0.24	0.13	0.73	0.15	0.02	0.12	1.84	0.01	0.00	0.03	1172
18:30	3.94	2.15	59.03	0.23	0.11	0.72	0.15	0.02	0.08	2.18	0.01	0.00	0.03	1178
19:00	3.26	1.53	68.84	0.38	0.12	0.74	0.13	0.04	0.06	2.77	0.02	0.00	0.03	1176
19:30	3.81	4.43	72.81	0.26	0.18	0.75	0.16	0.05	0.18	3.02	0.01	0.01	0.03	1171
20:00	6.06	7.75	62.61	0.36	0.24	0.72	0.29	0.08	0.36	2.94	0.02	0.01	0.03	1158
20:30	6.47	9.55	63.38	0.45	0.29	0.68	0.31	0.07	0.46	3.04	0.02	0.01	0.03	1148
21:00	11.41	19.09	42.46	0.42	0.25	0.63	0.53	0.07	0.89	1.99	0.02	0.01	0.03	1126
21:30	6.91	4.27	51.86	0.42	0.27	0.62	0.31	0.05	0.19	2.30	0.02	0.01	0.03	1170
22:00	4.07	1.86	57.40	0.42	0.28	0.63	0.18	0.07	0.08	2.57	0.02	0.01	0.03	1164
22:30	3.69	3.29	63.30	0.43	0.27	0.63	0.17	0.08	0.15	2.90	0.02	0.01	0.03	1162
23:00	4.00	4.95	56.55	0.42	0.27	0.63	0.19	0.08	0.23	2.64	0.02	0.01	0.03	1134
23:30	6.38	8.00	57.28	0.43	0.29	0.64	0.30	0.10	0.37	2.67	0.02	0.01	0.03	1140
00:00	5.09	5.82	59.76	0.42	0.27	0.63	0.24	0.09	0.28	2.83	0.02	0.01	0.03	1155
min	2,80	1,53	42,46	0,22	0,10	0,37	0,13	0,02	0,06	1,84	0,01	0,00	0,02	1105
max	11,41	31,26	72,81	1,37	0,29	0,77	0,53	0,58	1,37	3,17	0,06	0,01	0,03	1179
moyenne	5,73	8,60	59,92	0,37	0,18	0,57								1145
Total							12,40	12,71	18,62	129,17	0,79	0,40	1,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.