

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,40	11,07	54,99	0,36	0,29	0,51	0,25	0,07	0,52	2,59	0,02	0,01	0,02	1148
01:00	8,64	22,07	54,14	0,35	0,28	0,50	0,41	0,04	1,04	2,55	0,02	0,01	0,02	1139
01:30	9,97	22,64	60,25	0,35	0,25	0,49	0,46	0,05	1,05	2,81	0,02	0,01	0,02	1153
02:00	6,87	13,93	58,77	0,35	0,29	0,49	0,32	0,07	0,65	2,73	0,02	0,01	0,02	1147
02:30	4,53	8,02	59,80	0,35	0,28	0,50	0,21	0,08	0,38	2,81	0,02	0,01	0,02	1159
03:00	4,74	11,08	59,61	0,35	0,27	0,49	0,23	0,06	0,53	2,85	0,02	0,01	0,02	1166
03:30	5,21	9,63	57,87	0,36	0,27	0,50	0,24	0,05	0,45	2,72	0,02	0,01	0,02	1145
04:00	4,92	8,63	55,81	0,36	0,29	0,51	0,23	0,07	0,40	2,61	0,02	0,01	0,02	1131
04:30	5,42	9,75	61,84	0,35	0,31	0,50	0,26	0,05	0,46	2,92	0,02	0,01	0,02	1160
05:00	4,95	8,12	56,56	0,36	0,30	0,50	0,23	0,06	0,38	2,66	0,02	0,01	0,02	1151
05:30	6,59	15,74	56,81	0,35	0,29	0,50	0,31	0,06	0,75	2,70	0,02	0,01	0,02	1138
06:00	7,02	10,00	57,84	0,36	0,28	0,51	0,33	0,06	0,46	2,69	0,02	0,01	0,02	1157
06:30	6,61	12,37	58,36	0,35	0,29	0,49	0,31	0,05	0,59	2,76	0,02	0,01	0,02	1154
07:00	4,82	6,20	62,00	0,31	0,19	0,41	0,22	0,06	0,28	2,82	0,01	0,01	0,02	1149
07:30	4,74	7,85	65,88	0,24	0,19	0,36	0,22	0,07	0,36	3,03	0,01	0,01	0,02	1167
08:00	6,06	9,72	62,26	0,40	0,22	0,42	0,28	0,07	0,46	2,93	0,02	0,01	0,02	1160
08:30	5,08	5,56	60,38	0,35	0,24	0,49	0,24	0,05	0,27	2,89	0,02	0,01	0,02	1162
09:00	5,02	6,17	57,85	0,35	0,25	0,50	0,24	0,06	0,29	2,74	0,02	0,01	0,02	1150
09:30	6,78	9,72	57,05	0,35	0,26	0,49	0,32	0,06	0,47	2,74	0,02	0,01	0,02	1160
10:00	4,79	2,80	59,58	0,35	0,27	0,50	0,23	0,06	0,13	2,80	0,02	0,01	0,02	1151
10:30	5,49	7,80	54,35	0,35	0,24	0,50	0,26	0,06	0,37	2,58	0,02	0,01	0,02	1141
11:00	5,27	4,01	59,95	0,37	0,31	0,52	0,25	0,06	0,19	2,86	0,02	0,01	0,02	1148
11:30	5,93	8,00	55,22	0,38	0,25	0,56	0,28	0,06	0,38	2,62	0,02	0,01	0,03	1138
12:00	5,35	4,51	59,70	0,39	0,27	0,57	0,25	0,05	0,21	2,83	0,02	0,01	0,03	1151
12:30	4,20	1,88	59,27	0,41	0,27	0,60	0,20	0,07	0,09	2,81	0,02	0,01	0,03	1152
13:00	5,20	6,57	58,45	0,42	0,28	0,61	0,25	0,04	0,32	2,80	0,02	0,01	0,03	1152
13:30	5,82	6,83	57,97	0,42	0,28	0,61	0,28	0,06	0,33	2,78	0,02	0,01	0,03	1163
14:00	6,25	7,91	56,14	0,41	0,31	0,61	0,30	0,42	0,38	2,71	0,02	0,01	0,03	1177
14:30	5,28	9,53	59,35	0,42	0,30	0,62	0,25	0,10	0,45	2,81	0,02	0,01	0,03	1168
15:00	5,78	12,13	55,10	0,42	0,28	0,61	0,28	0,19	0,58	2,64	0,02	0,01	0,03	1145
15:30	5,82	11,19	56,76	0,42	0,29	0,62	0,27	0,05	0,53	2,68	0,02	0,01	0,03	1138
16:00	5,72	15,35	57,30	0,41	0,27	0,60	0,27	0,03	0,73	2,73	0,02	0,01	0,03	1145
16:30	7,18	37,15	57,94	0,41	0,24	0,60	0,33	0,05	1,73	2,70	0,02	0,01	0,03	1155
17:00	6,87	25,73	59,87	0,41	0,27	0,61	0,32	0,03	1,20	2,80	0,02	0,01	0,03	1165
17:30	7,39	35,83	54,31	0,41	0,23	0,60	0,35	0,04	1,68	2,55	0,02	0,01	0,03	1152
18:00	5,23	12,59	60,48	0,41	0,24	0,60	0,25	0,06	0,60	2,88	0,02	0,01	0,03	1138
18:30	4,24	15,33	50,50	0,41	0,24	0,60	0,20	0,04	0,72	2,39	0,02	0,01	0,03	1142
19:00	4,94	23,37	64,06	0,39	0,27	0,62	0,22	0,05	1,05	2,88	0,02	0,01	0,03	1160
19:30	4,94	17,64	65,88	0,23	0,33	0,59	0,23	0,10	0,83	3,10	0,01	0,02	0,03	1165
20:00	4,65	13,45	61,62	0,35	0,34	0,66	0,22	0,04	0,63	2,90	0,02	0,02	0,03	1171
20:30	5,21	43,18	44,32	0,46	0,27	0,69	0,25	0,27	2,05	2,11	0,02	0,01	0,03	1137
21:00	4,49	41,14	56,87	0,41	0,29	0,60	0,21	0,05	1,94	2,68	0,02	0,01	0,03	1145
21:30	4,25	46,26	53,67	0,41	0,30	0,60	0,20	0,04	2,19	2,55	0,02	0,01	0,03	1138
22:00	4,63	35,33	60,89	0,41	0,34	0,61	0,21	0,04	1,63	2,80	0,02	0,02	0,03	1170
22:30	6,08	40,57	57,06	0,40	0,32	0,59	0,29	0,04	1,91	2,69	0,02	0,01	0,03	1155
23:00	6,58	35,61	58,44	0,37	0,30	0,54	0,31	0,05	1,68	2,76	0,02	0,01	0,03	1143
23:30	5,77	18,83	58,74	0,35	0,30	0,50	0,28	0,05	0,90	2,80	0,02	0,01	0,02	1151
00:00	6,15	15,48	59,04	0,35	0,33	0,50	0,29	0,06	0,73	2,79	0,02	0,02	0,02	1158
min	4,20	1,88	44,32	0,23	0,19	0,36	0,20	0,03	0,09	2,11	0,01	0,01	0,02	1131
max	9,97	46,26	65,88	0,46	0,34	0,69	0,46	0,42	2,19	3,10	0,02	0,02	0,03	1177
moyenne	5,68	15,92	58,14	0,37	0,28	0,55								1154
Total							12,86	11,63	35,97	131,55	0,85	0,63	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.