

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.33	3.62	56.07	0.43	0.24	0.63	0.20	0.05	0.17	2.56	0.02	0.01	0.03	1156
01:00	5.25	10.88	57.99	0.39	0.26	0.57	0.24	0.05	0.50	2.66	0.02	0.01	0.03	1157
01:30	6.56	12.95	58.02	0.38	0.23	0.53	0.30	0.05	0.60	2.67	0.02	0.01	0.02	1157
02:00	6.04	8.60	58.19	0.37	0.24	0.53	0.27	0.06	0.39	2.61	0.02	0.01	0.02	1135
02:30	5.18	6.64	57.63	0.37	0.25	0.52	0.23	0.06	0.30	2.61	0.02	0.01	0.02	1135
03:00	5.47	10.48	58.47	0.35	0.25	0.50	0.26	0.06	0.49	2.75	0.02	0.01	0.02	1179
03:30	6.38	12.13	58.73	0.36	0.23	0.51	0.29	0.06	0.56	2.70	0.02	0.01	0.02	1152
04:00	6.21	9.65	56.10	0.36	0.23	0.51	0.28	0.06	0.44	2.55	0.02	0.01	0.02	1138
04:30	6.67	13.30	56.30	0.36	0.25	0.50	0.31	0.04	0.61	2.59	0.02	0.01	0.02	1134
05:00	7.27	8.94	59.27	0.36	0.26	0.50	0.34	0.04	0.41	2.74	0.02	0.01	0.02	1147
05:30	5.18	4.78	58.53	0.36	0.25	0.51	0.24	0.05	0.22	2.72	0.02	0.01	0.02	1149
06:00	6.09	9.42	58.03	0.36	0.21	0.50	0.28	0.07	0.44	2.68	0.02	0.01	0.02	1170
06:30	7.09	9.23	58.39	0.35	0.26	0.49	0.34	0.05	0.44	2.77	0.02	0.01	0.02	1176
07:00	6.41	10.54	61.76	0.32	0.27	0.42	0.29	0.07	0.48	2.84	0.01	0.01	0.02	1153
07:30	7.61	15.57	68.73	0.29	0.30	0.38	0.35	0.06	0.71	3.13	0.01	0.01	0.02	1138
08:00	7.17	11.79	60.48	0.38	0.27	0.42	0.34	0.09	0.56	2.87	0.02	0.01	0.02	1156
08:30	4.67	4.92	47.15	0.35	0.19	0.50	0.22	0.04	0.23	2.24	0.02	0.01	0.02	1146
09:00	4.45	10.33	53.52	0.34	0.19	0.49	0.21	0.03	0.48	2.48	0.02	0.01	0.02	1153
09:30	4.28	5.94	59.77	0.36	0.23	0.51	0.19	0.03	0.27	2.70	0.02	0.01	0.02	1154
10:00	5.33	11.29	59.05	0.38	0.19	0.54	0.25	0.06	0.52	2.73	0.02	0.01	0.02	1156
10:30	7.05	13.72	55.01	0.40	0.21	0.58	0.33	0.06	0.64	2.58	0.02	0.01	0.03	1158
11:00	6.12	6.61	62.32	0.41	0.23	0.60	0.29	0.05	0.32	2.99	0.02	0.01	0.03	1157
11:30	4.97	6.29	57.42	0.41	0.23	0.60	0.24	0.05	0.30	2.77	0.02	0.01	0.03	1155
12:00	4.69	4.56	59.09	0.42	0.22	0.62	0.22	0.05	0.21	2.76	0.02	0.01	0.03	1153
12:30	3.99	2.61	57.05	0.42	0.23	0.62	0.19	0.05	0.12	2.67	0.02	0.01	0.03	1161
13:00	5.07	9.33	42.85	0.41	0.22	0.60	0.24	0.06	0.45	2.06	0.02	0.01	0.03	1154
13:30	6.75	8.85	58.47	0.41	0.26	0.61	0.32	0.04	0.42	2.81	0.02	0.01	0.03	1169
14:00	5.55	5.51	56.33	0.43	0.30	0.65	0.25	0.03	0.25	2.57	0.02	0.01	0.03	1152
14:30	5.38	13.27	57.56	0.42	0.26	0.63	0.26	0.03	0.63	2.73	0.02	0.01	0.03	1168
15:00	7.17	13.24	57.14	0.46	0.22	0.71	0.34	0.05	0.62	2.69	0.02	0.01	0.03	1156
15:30	5.23	8.94	58.28	0.48	0.23	0.73	0.25	0.03	0.42	2.75	0.02	0.01	0.03	1164
16:00	6.44	12.85	55.31	0.48	0.18	0.74	0.30	0.02	0.59	2.55	0.02	0.01	0.03	1152
16:30	7.19	14.47	53.34	0.47	0.21	0.73	0.32	0.03	0.65	2.40	0.02	0.01	0.03	1139
17:00	5.57	7.05	56.31	0.48	0.23	0.74	0.25	0.03	0.32	2.53	0.02	0.01	0.03	1152
17:30	4.55	2.23	58.60	0.47	0.21	0.70	0.20	0.03	0.10	2.63	0.02	0.01	0.03	1171
18:00	4.50	7.23	58.66	0.43	0.22	0.65	0.21	0.06	0.34	2.77	0.02	0.01	0.03	1169
18:30	5.86	11.71	57.66	0.42	0.18	0.63	0.27	0.03	0.55	2.70	0.02	0.01	0.03	1155
19:00	5.63	8.99	66.36	0.39	0.28	0.63	0.26	0.07	0.41	3.02	0.02	0.01	0.03	1163
19:30	8.76	18.18	70.53	0.24	0.29	0.63	0.40	0.04	0.82	3.19	0.01	0.01	0.03	1141
20:00	7.70	14.30	63.57	0.32	0.29	0.62	0.34	0.03	0.64	2.84	0.01	0.01	0.03	1148
20:30	4.70	5.37	53.12	0.41	0.30	0.60	0.22	0.04	0.26	2.54	0.02	0.01	0.03	1173
21:00	4.49	4.47	57.55	0.41	0.28	0.61	0.21	0.05	0.21	2.74	0.02	0.01	0.03	1153
21:30	4.27	6.74	58.67	0.41	0.28	0.61	0.20	0.04	0.32	2.79	0.02	0.01	0.03	1164
22:00	4.91	6.69	58.13	0.42	0.29	0.63	0.23	0.04	0.31	2.69	0.02	0.01	0.03	1158
22:30	5.78	11.27	56.01	0.41	0.30	0.61	0.28	0.11	0.54	2.68	0.02	0.01	0.03	1148
23:00	7.87	14.09	57.88	0.42	0.27	0.61	0.37	0.04	0.66	2.73	0.02	0.01	0.03	1146
23:30	7.92	12.81	53.18	0.41	0.29	0.60	0.38	0.53	0.62	2.56	0.02	0.01	0.03	1129
00:00	9.13	13.29	69.22	1.53	0.25	2.88	0.34	0.00	0.50	2.59	0.06	0.01	0.11	1176
min	3,99	2,23	42,85	0,24	0,18	0,38	0,19	0,00	0,10	2,06	0,01	0,01	0,02	1129
max	9,13	18,18	70,53	1,53	0,30	2,88	0,40	0,53	0,82	3,19	0,06	0,01	0,11	1179
moyenne	5,93	9,49	58,08	0,42	0,24	0,63								1157
Total							13,16	9,47	21,05	128,93	0,92	0,54	1,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:10			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,44			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.