

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.57	8.63	55.86	0.34	0.29	0.49	0.22	0.05	0.41	2.67	0.02	0.01	0.02	1141
01:00	5.05	22.87	56.50	0.34	0.32	0.48	0.24	0.04	1.10	2.71	0.02	0.02	0.02	1171
01:30	8.53	23.68	59.58	0.34	0.27	0.49	0.40	0.02	1.11	2.80	0.02	0.01	0.02	1143
02:00	6.54	20.37	55.25	0.34	0.27	0.48	0.31	0.02	0.95	2.58	0.02	0.01	0.02	1170
02:30	5.83	17.16	59.38	0.34	0.29	0.48	0.27	0.04	0.78	2.71	0.02	0.01	0.02	1163
03:00	4.68	11.08	59.18	0.34	0.28	0.48	0.21	0.02	0.50	2.69	0.02	0.01	0.02	1161
03:30	5.18	17.53	57.10	0.34	0.31	0.47	0.25	0.03	0.83	2.71	0.02	0.01	0.02	1164
04:00	6.78	20.03	58.92	0.34	0.27	0.48	0.32	0.05	0.94	2.75	0.02	0.01	0.02	1169
04:30	5.03	14.46	58.62	0.34	0.29	0.48	0.24	0.03	0.69	2.79	0.02	0.01	0.02	1162
05:00	5.54	14.41	55.24	0.34	0.27	0.48	0.26	0.05	0.67	2.56	0.02	0.01	0.02	1150
05:30	6.04	14.66	60.22	0.34	0.30	0.47	0.28	0.02	0.68	2.81	0.02	0.01	0.02	1153
06:00	5.72	9.72	58.46	0.34	0.30	0.48	0.27	0.04	0.46	2.78	0.02	0.01	0.02	1155
06:30	5.16	11.24	57.47	0.34	0.28	0.48	0.25	0.05	0.54	2.77	0.02	0.01	0.02	1157
07:00	5.74	14.88	60.75	0.41	0.31	0.32	0.26	0.03	0.68	2.78	0.02	0.01	0.01	1146
07:30	4.97	11.25	64.34	0.36	0.34	0.23	0.22	0.05	0.51	2.90	0.02	0.02	0.01	1153
08:00	5.28	12.04	66.63	0.42	0.29	0.34	0.25	0.03	0.56	3.10	0.02	0.01	0.02	1157
08:30	5.48	8.83	59.86	0.35	0.33	0.49	0.26	0.06	0.42	2.83	0.02	0.02	0.02	1153
09:00	4.85	5.21	56.34	0.35	0.33	0.49	0.23	0.06	0.25	2.67	0.02	0.02	0.02	1140
09:30	3.94	0.96	56.35	0.37	0.35	0.53	0.17	0.08	0.04	2.49	0.02	0.02	0.02	1147
10:00	3.53	3.20	65.27	0.29	0.26	0.42	0.16	0.07	0.15	2.98	0.01	0.01	0.02	1128
10:30	8.01	15.39	57.32	0.93	0.22	0.37	0.37	1.05	0.72	2.66	0.04	0.01	0.02	1124
11:00	5.84	7.69	85.64	0.42	0.20	0.37	0.27	0.07	0.36	3.98	0.02	0.01	0.02	1120
11:30	4.81	6.94	67.17	1.42	0.23	0.38	0.22	0.09	0.32	3.08	0.06	0.01	0.02	1116
12:00	9.28	19.88	69.02	0.27	0.27	0.37	0.43	0.07	0.92	3.21	0.01	0.01	0.02	1135
12:30	11.30	39.68	85.36	0.28	0.28	0.37	0.51	0.10	1.81	3.89	0.01	0.01	0.02	1126
13:00	5.75	9.57	72.30	0.31	0.25	0.38	0.26	0.11	0.43	3.28	0.01	0.01	0.02	1136
13:30	5.38	4.65	60.93	0.23	0.23	0.40	0.23	0.08	0.20	2.62	0.01	0.01	0.02	1131
14:00	12.50	19.71	64.51	0.27	0.27	0.39	0.56	0.05	0.88	2.89	0.01	0.01	0.02	1118
14:30	13.11	17.27	69.96	0.32	0.28	0.38	0.61	0.08	0.80	3.23	0.01	0.01	0.02	1169
15:00	6.55	6.10	64.59	0.19	0.34	0.37	0.31	0.08	0.29	3.04	0.01	0.02	0.02	1177
15:30	5.08	5.25	66.99	0.21	0.29	0.39	0.23	0.08	0.24	3.01	0.01	0.01	0.02	1171
16:00	6.44	7.68	67.14	0.30	0.20	0.38	0.30	0.09	0.35	3.09	0.01	0.01	0.02	1161
16:30	7.10	10.90	67.82	0.20	0.25	0.41	0.33	0.06	0.51	3.17	0.01	0.01	0.02	1148
17:00	8.98	16.17	58.74	0.20	0.24	0.48	0.41	0.05	0.74	2.68	0.01	0.01	0.02	1150
17:30	7.66	10.79	72.96	0.29	0.26	0.50	0.34	0.06	0.48	3.25	0.01	0.01	0.02	1159
18:00	11.71	25.18	54.30	0.20	0.25	0.48	0.54	0.11	1.15	2.48	0.01	0.01	0.02	1138
18:30	13.42	22.41	67.90	0.22	0.23	0.48	0.59	0.16	0.99	3.00	0.01	0.01	0.02	1151
19:00	12.93	20.39	66.75	0.33	0.25	0.49	0.57	0.05	0.90	2.96	0.01	0.01	0.02	1154
19:30	11.13	14.39	69.31	0.23	0.21	0.49	0.50	0.04	0.65	3.13	0.01	0.01	0.02	1148
20:00	5.76	4.14	63.45	0.29	0.23	0.52	0.26	0.06	0.19	2.91	0.01	0.01	0.02	1126
20:30	7.18	9.93	57.29	0.38	0.26	0.55	0.33	0.04	0.46	2.65	0.02	0.01	0.03	1148
21:00	5.98	4.64	60.01	0.36	0.31	0.52	0.28	0.06	0.22	2.83	0.02	0.01	0.02	1163
21:30	4.32	0.70	58.21	0.35	0.33	0.51	0.21	0.09	0.03	2.78	0.02	0.02	0.02	1176
22:00	3.93	0.21	56.06	0.37	0.32	0.53	0.18	0.10	0.01	2.57	0.02	0.01	0.02	1147
22:30	3.79	1.80	42.28	0.38	0.34	0.53	0.18	0.05	0.08	1.96	0.02	0.02	0.02	1168
23:00	4.29	4.14	64.80	0.37	0.32	0.53	0.20	0.07	0.19	2.99	0.02	0.01	0.02	1152
23:30	4.21	7.13	49.88	0.35	0.33	0.50	0.20	0.06	0.34	2.34	0.02	0.02	0.02	1176
00:00	7.91	15.39	64.03	0.36	0.28	0.51	0.37	0.06	0.71	2.96	0.02	0.01	0.02	1136
min	3,53	0,21	42,28	0,19	0,20	0,23	0,16	0,02	0,01	1,96	0,01	0,01	0,01	1116
max	13,42	39,68	85,64	1,42	0,35	0,55	0,61	1,05	1,81	3,98	0,06	0,02	0,03	1177
moyenne	6,72	12,30	62,21	0,35	0,28	0,45								1148
Total							14,86	18,40	27,25	137,76	0,79	0,62	1,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.