

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,87	6,47	59,39	0,42	0,29	0,62	0,18	0,06	0,30	2,77	0,02	0,01	0,03	1126
01:00	4,29	11,28	59,81	0,42	0,29	0,61	0,20	0,05	0,53	2,80	0,02	0,01	0,03	1133
01:30	6,01	10,03	59,43	0,42	0,30	0,62	0,28	0,05	0,47	2,77	0,02	0,01	0,03	1140
02:00	6,11	10,35	59,20	0,43	0,29	0,63	0,28	0,07	0,47	2,71	0,02	0,01	0,03	1136
02:30	5,89	10,37	56,70	0,40	0,32	0,59	0,28	0,06	0,49	2,68	0,02	0,02	0,03	1140
03:00	5,91	8,97	56,34	0,38	0,36	0,53	0,28	0,06	0,42	2,66	0,02	0,02	0,03	1174
03:30	7,25	13,63	56,19	0,38	0,30	0,55	0,34	0,05	0,64	2,65	0,02	0,01	0,03	1144
04:00	5,40	4,91	59,73	0,39	0,35	0,57	0,25	0,05	0,23	2,79	0,02	0,02	0,03	1167
04:30	4,32	8,48	59,19	0,35	0,33	0,50	0,20	0,05	0,40	2,80	0,02	0,02	0,02	1171
05:00	4,14	7,63	57,69	0,35	0,30	0,49	0,20	0,05	0,36	2,73	0,02	0,01	0,02	1180
05:30	3,62	5,36	57,71	0,35	0,31	0,50	0,17	0,04	0,25	2,69	0,02	0,01	0,02	1170
06:00	3,83	4,56	57,20	0,36	0,33	0,51	0,18	0,05	0,21	2,63	0,02	0,02	0,02	1154
06:30	5,41	12,28	57,22	0,35	0,30	0,49	0,26	0,05	0,58	2,71	0,02	0,01	0,02	1151
07:00	5,79	8,79	62,83	0,27	0,29	0,42	0,27	0,07	0,41	2,91	0,01	0,01	0,02	1156
07:30	6,04	8,48	66,45	0,22	0,25	0,38	0,28	0,08	0,39	3,04	0,01	0,01	0,02	1149
08:00	4,94	5,90	64,70	0,36	0,27	0,43	0,23	0,04	0,27	3,00	0,02	0,01	0,02	1171
08:30	6,00	9,76	56,64	0,35	0,32	0,49	0,29	0,15	0,47	2,70	0,02	0,02	0,02	1170
09:00	5,25	6,73	58,97	0,35	0,35	0,49	0,25	0,06	0,32	2,78	0,02	0,02	0,02	1177
09:30	5,31	6,57	56,10	0,35	0,31	0,50	0,25	0,04	0,31	2,61	0,02	0,01	0,02	1155
10:00	6,31	9,08	55,25	0,34	0,33	0,48	0,30	0,08	0,44	2,66	0,02	0,02	0,02	1141
10:30	7,68	19,69	54,86	0,34	0,29	0,49	0,36	0,05	0,93	2,60	0,02	0,01	0,02	1159
11:00	6,16	38,37	50,55	0,34	0,29	0,47	0,29	1,37	1,82	2,40	0,02	0,01	0,02	1164
11:30	4,89	18,91	58,00	0,36	0,28	0,51	0,22	0,06	0,85	2,60	0,02	0,01	0,02	1109
12:00	7,90	12,29	55,64	0,37	0,27	0,53	0,35	0,05	0,54	2,43	0,02	0,01	0,02	1120
12:30	4,56	3,30	54,02	0,36	0,31	0,50	0,20	0,03	0,15	2,39	0,02	0,01	0,02	1152
13:00	5,80	12,90	58,06	0,36	0,28	0,50	0,25	0,03	0,56	2,54	0,02	0,01	0,02	1148
13:30	7,16	12,76	54,55	0,36	0,33	0,50	0,32	0,03	0,57	2,42	0,02	0,01	0,02	1129
14:00	7,22	10,37	59,10	0,37	0,35	0,53	0,33	0,09	0,47	2,68	0,02	0,02	0,02	1166
14:30	9,17	22,54	41,48	0,40	0,26	0,58	0,42	0,19	1,04	1,91	0,02	0,01	0,03	1145
15:00	7,01	20,83	60,04	0,40	0,29	0,58	0,33	0,05	0,98	2,83	0,02	0,01	0,03	1178
15:30	5,36	35,04	61,08	0,41	0,31	0,61	0,25	0,07	1,67	2,91	0,02	0,01	0,03	1178
16:00	4,11	30,98	55,16	0,43	0,35	0,62	0,19	0,07	1,44	2,56	0,02	0,02	0,03	1147
16:30	4,49	69,46	56,98	0,43	0,31	0,63	0,21	0,06	3,20	2,63	0,02	0,01	0,03	1137
17:00	4,16	40,40	51,30	0,42	0,25	0,61	0,19	0,05	1,84	2,34	0,02	0,01	0,03	1143
17:30	5,19	18,97	63,84	0,41	0,29	0,60	0,23	0,03	0,85	2,88	0,02	0,01	0,03	1165
18:00	5,21	9,71	57,40	0,43	0,31	0,63	0,23	0,06	0,43	2,57	0,02	0,01	0,03	1141
18:30	6,58	18,86	58,79	0,42	0,35	0,62	0,31	0,04	0,88	2,76	0,02	0,02	0,03	1169
19:00	10,79	29,06	51,46	0,38	0,27	0,54	0,49	0,06	1,32	2,33	0,02	0,01	0,02	1126
19:30	17,05	43,67	61,99	0,26	0,29	0,56	0,75	0,34	1,92	2,73	0,01	0,01	0,02	1129
20:00	11,91	34,60	63,56	0,33	0,23	0,63	0,52	0,05	1,51	2,78	0,01	0,01	0,03	1123
20:30	9,38	24,59	62,63	0,42	0,25	0,61	0,44	0,05	1,15	2,92	0,02	0,01	0,03	1168
21:00	6,02	7,97	58,02	0,44	0,26	0,64	0,27	0,05	0,36	2,63	0,02	0,01	0,03	1146
21:30	5,89	14,86	57,69	0,43	0,25	0,63	0,27	0,06	0,68	2,65	0,02	0,01	0,03	1138
22:00	7,09	17,90	55,93	0,43	0,24	0,64	0,32	0,06	0,82	2,55	0,02	0,01	0,03	1145
22:30	5,42	19,35	59,08	0,43	0,23	0,63	0,25	0,06	0,89	2,71	0,02	0,01	0,03	1145
23:00	4,96	22,07	58,90	0,43	0,26	0,63	0,23	0,06	1,02	2,71	0,02	0,01	0,03	1145
23:30	4,23	29,71	56,91	0,42	0,25	0,62	0,20	0,07	1,40	2,68	0,02	0,01	0,03	1161
00:00	5,19	24,80	56,18	0,42	0,33	0,61	0,25	0,44	1,18	2,67	0,02	0,02	0,03	1172
min	3,62	3,30	41,48	0,22	0,23	0,38	0,17	0,03	0,15	1,91	0,01	0,01	0,02	1109
max	17,05	69,46	66,45	0,44	0,36	0,64	0,75	1,37	3,20	3,04	0,02	0,02	0,03	1180
moyenne	6,17	17,37	57,71	0,38	0,29	0,55								1153
Total							13,63	11,57	38,43	127,91	0,84	0,65	1,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,20			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.