

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.07	9.19	62.21	0.42	0.26	0.62	0.28	0.02	0.43	2.89	0.02	0.01	0.03	1166
01:00	5.01	10.64	56.96	0.43	0.24	0.63	0.23	0.04	0.48	2.58	0.02	0.01	0.03	1133
01:30	7.69	11.62	57.73	0.42	0.26	0.62	0.35	0.03	0.53	2.66	0.02	0.01	0.03	1157
02:00	5.01	6.47	56.52	0.42	0.24	0.62	0.23	0.03	0.30	2.59	0.02	0.01	0.03	1155
02:30	4.67	7.15	60.70	0.43	0.28	0.62	0.21	0.02	0.32	2.73	0.02	0.01	0.03	1159
03:00	6.24	15.69	52.75	0.41	0.24	0.59	0.29	0.28	0.72	2.42	0.02	0.01	0.03	1163
03:30	5.23	9.03	61.61	0.41	0.26	0.60	0.24	0.02	0.42	2.85	0.02	0.01	0.03	1152
04:00	5.28	8.32	60.99	0.43	0.28	0.62	0.24	0.04	0.38	2.78	0.02	0.01	0.03	1151
04:30	5.76	14.98	55.80	0.41	0.28	0.60	0.27	0.04	0.71	2.66	0.02	0.01	0.03	1154
05:00	6.43	14.33	55.42	0.41	0.23	0.60	0.30	0.04	0.66	2.56	0.02	0.01	0.03	1127
05:30	5.29	6.49	58.33	0.40	0.24	0.59	0.24	0.03	0.29	2.61	0.02	0.01	0.03	1154
06:00	4.86	8.66	55.15	0.40	0.25	0.58	0.22	0.03	0.40	2.53	0.02	0.01	0.03	1149
06:30	6.08	13.94	61.65	0.40	0.24	0.57	0.28	0.04	0.64	2.83	0.02	0.01	0.03	1146
07:00	4.88	7.87	63.47	0.26	0.35	0.44	0.21	0.03	0.34	2.78	0.01	0.02	0.02	1165
07:30	5.76	13.25	64.05	0.22	0.40	0.37	0.25	0.04	0.58	2.78	0.01	0.02	0.02	1154
08:00	5.31	7.36	65.83	0.40	0.34	0.46	0.24	0.03	0.33	2.96	0.02	0.02	0.02	1153
08:30	5.17	6.67	59.56	0.42	0.21	0.61	0.24	0.06	0.31	2.76	0.02	0.01	0.03	1148
09:00	4.84	5.15	56.65	0.42	0.26	0.61	0.23	0.06	0.24	2.68	0.02	0.01	0.03	1155
09:30	5.78	5.72	60.26	0.43	0.27	0.63	0.26	0.06	0.26	2.76	0.02	0.01	0.03	1164
10:00	6.17	10.41	62.34	0.26	0.32	0.46	0.28	0.11	0.47	2.82	0.01	0.01	0.02	1162
10:30	6.38	8.82	67.01	0.20	0.30	0.37	0.29	0.08	0.40	3.06	0.01	0.01	0.02	1139
11:00	8.09	13.03	63.21	0.31	0.29	0.37	0.37	0.06	0.59	2.88	0.01	0.01	0.02	1134
11:30	5.86	4.87	70.36	0.21	0.32	0.37	0.26	0.06	0.22	3.15	0.01	0.01	0.02	1157
12:00	9.58	17.77	63.01	0.22	0.32	0.39	0.44	0.07	0.82	2.91	0.01	0.01	0.02	1155
12:30	10.69	16.55	61.69	0.21	0.29	0.40	0.47	0.04	0.72	2.69	0.01	0.01	0.02	1148
13:00	7.65	11.52	79.72	0.28	0.31	0.44	0.34	0.04	0.52	3.58	0.01	0.01	0.02	1161
13:30	6.09	7.46	63.30	0.18	0.33	0.46	0.29	0.05	0.35	2.97	0.01	0.02	0.02	1182
14:00	5.65	16.31	67.80	0.31	0.31	0.56	0.25	0.03	0.72	3.00	0.01	0.01	0.02	1139
14:30	4.09	5.39	61.02	0.42	0.23	0.61	0.18	0.03	0.24	2.76	0.02	0.01	0.03	1168
15:00	5.29	23.11	63.54	0.42	0.27	0.62	0.25	0.05	1.08	2.96	0.02	0.01	0.03	1162
15:30	4.46	6.51	48.55	0.44	0.30	0.64	0.20	0.08	0.29	2.18	0.02	0.01	0.03	1166
16:00	4.29	7.17	54.39	0.44	0.22	0.63	0.19	0.04	0.32	2.45	0.02	0.01	0.03	1128
16:30	7.80	8.71	63.63	0.44	0.25	0.64	0.35	0.05	0.39	2.88	0.02	0.01	0.03	1148
17:00	4.66	3.27	48.84	0.43	0.25	0.63	0.21	0.06	0.15	2.23	0.02	0.01	0.03	1141
17:30	5.40	5.79	61.69	0.43	0.22	0.63	0.24	0.03	0.26	2.79	0.02	0.01	0.03	1157
18:00	5.78	4.60	57.72	0.43	0.30	0.63	0.26	0.22	0.21	2.65	0.02	0.01	0.03	1156
18:30	4.25	0.45	55.65	0.45	0.27	0.67	0.19	0.06	0.02	2.47	0.02	0.01	0.03	1169
19:00	4.85	5.61	63.54	0.37	0.33	0.65	0.22	0.05	0.26	2.92	0.02	0.02	0.03	1129
19:30	6.29	10.08	81.77	0.19	0.34	0.62	0.28	0.05	0.45	3.66	0.01	0.02	0.03	1158
20:00	9.58	10.24	59.22	0.30	0.28	0.62	0.44	0.04	0.47	2.72	0.01	0.01	0.03	1148
20:30	7.24	6.16	55.55	0.42	0.30	0.62	0.34	0.05	0.29	2.59	0.02	0.01	0.03	1149
21:00	5.54	6.30	59.01	0.42	0.33	0.62	0.26	0.05	0.30	2.77	0.02	0.02	0.03	1155
21:30	8.51	21.84	60.66	0.43	0.32	0.63	0.40	0.05	1.02	2.82	0.02	0.01	0.03	1129
22:00	4.72	5.07	54.71	0.43	0.34	0.63	0.22	0.08	0.23	2.52	0.02	0.02	0.03	1157
22:30	5.64	12.92	59.32	0.43	0.30	0.62	0.26	0.05	0.61	2.78	0.02	0.01	0.03	1142
23:00	7.54	15.52	54.24	0.42	0.33	0.62	0.36	0.58	0.73	2.56	0.02	0.02	0.03	1150
23:30	9.21	13.26	57.67	0.43	0.33	0.63	0.43	0.05	0.61	2.67	0.02	0.02	0.03	1144
00:00	7.12	10.19	59.44	0.42	0.30	0.62	0.33	0.05	0.48	2.78	0.02	0.01	0.03	1141
min	4,09	0,45	48,55	0,18	0,21	0,37	0,18	0,02	0,02	2,18	0,01	0,01	0,02	1127
max	10,69	23,11	81,77	0,45	0,40	0,67	0,47	0,58	1,08	3,66	0,02	0,02	0,03	1182
moyenne	6,12	9,82	60,50	0,37	0,29	0,57								1154
Total							13,43	8,65	21,58	132,62	0,82	0,63	1,25	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.