

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.42	14.15	55.34	0.42	0.29	0.61	0.25	0.03	0.64	2.51	0.02	0.01	0.03	1139
01:00	6.57	38.35	64.41	0.39	0.32	0.57	0.30	0.04	1.73	2.91	0.02	0.01	0.03	1169
01:30	3.63	5.78	55.89	0.36	0.34	0.51	0.16	0.03	0.26	2.51	0.02	0.02	0.02	1188
02:00	4.37	12.23	56.58	0.35	0.31	0.49	0.21	0.05	0.58	2.66	0.02	0.01	0.02	1158
02:30	5.27	11.10	61.19	0.35	0.34	0.50	0.25	0.07	0.53	2.90	0.02	0.02	0.02	1168
03:00	5.20	9.03	55.74	0.36	0.35	0.50	0.25	0.07	0.43	2.64	0.02	0.02	0.02	1162
03:30	5.12	9.54	57.54	0.35	0.34	0.50	0.24	0.09	0.45	2.71	0.02	0.02	0.02	1159
04:00	10.01	19.25	55.87	0.35	0.34	0.49	0.48	0.05	0.91	2.65	0.02	0.02	0.02	1162
04:30	5.76	6.51	59.20	0.35	0.31	0.49	0.27	0.06	0.31	2.81	0.02	0.01	0.02	1157
05:00	4.64	5.92	53.91	0.36	0.32	0.50	0.22	0.05	0.28	2.54	0.02	0.02	0.02	1153
05:30	4.76	8.63	63.51	0.36	0.34	0.50	0.22	0.05	0.40	2.95	0.02	0.02	0.02	1158
06:00	4.02	4.73	55.46	0.36	0.36	0.51	0.19	0.08	0.22	2.56	0.02	0.02	0.02	1147
06:30	5.29	13.84	59.71	0.36	0.34	0.50	0.25	0.06	0.65	2.80	0.02	0.02	0.02	1147
07:00	7.76	14.19	65.26	0.28	0.31	0.32	0.36	0.07	0.66	3.05	0.01	0.01	0.01	1173
07:30	5.54	5.37	65.69	0.23	0.36	0.23	0.25	0.08	0.25	3.00	0.01	0.02	0.01	1156
08:00	3.61	1.02	60.72	0.39	0.34	0.35	0.17	0.07	0.05	2.80	0.02	0.02	0.02	1172
08:30	3.35	0.43	56.59	0.38	0.34	0.53	0.15	0.37	0.02	2.49	0.02	0.01	0.02	1112
09:00	4.75	7.24	60.22	0.36	0.34	0.50	0.22	0.07	0.34	2.81	0.02	0.02	0.02	1138
09:30	6.23	7.19	55.12	0.36	0.38	0.51	0.29	0.06	0.33	2.56	0.02	0.02	0.02	1159
10:00	5.78	5.66	58.33	0.36	0.38	0.51	0.27	0.05	0.26	2.71	0.02	0.02	0.02	1153
10:30	5.02	3.43	57.09	0.37	0.37	0.52	0.23	0.06	0.16	2.65	0.02	0.02	0.02	1153
11:00	4.89	3.37	58.20	0.40	0.39	0.58	0.23	0.08	0.16	2.71	0.02	0.02	0.03	1147
11:30	6.72	10.53	54.47	0.43	0.34	0.62	0.31	0.06	0.49	2.55	0.02	0.02	0.03	1136
12:00	4.70	2.34	60.76	0.44	0.39	0.64	0.22	0.08	0.11	2.79	0.02	0.02	0.03	1188
12:30	4.03	1.10	60.40	0.43	0.36	0.63	0.19	0.09	0.05	2.82	0.02	0.02	0.03	1171
13:00	9.51	12.37	54.70	0.43	0.38	0.63	0.44	0.05	0.58	2.55	0.02	0.02	0.03	1138
13:30	16.84	18.34	57.92	0.42	0.35	0.62	0.79	0.06	0.86	2.72	0.02	0.02	0.03	1155
14:00	11.75	11.85	57.15	0.43	0.37	0.63	0.54	0.06	0.55	2.64	0.02	0.02	0.03	1167
14:30	7.62	6.90	58.62	0.44	0.36	0.65	0.34	0.06	0.31	2.65	0.02	0.02	0.03	1122
15:00	5.78	11.61	55.93	0.42	0.38	0.62	0.27	0.05	0.55	2.66	0.02	0.02	0.03	1152
15:30	4.02	3.45	56.97	0.42	0.38	0.62	0.19	0.13	0.16	2.69	0.02	0.02	0.03	1165
16:00	3.70	3.12	60.56	0.42	0.41	0.62	0.17	0.06	0.15	2.86	0.02	0.02	0.03	1143
16:30	6.00	10.52	59.20	0.42	0.41	0.63	0.28	0.06	0.50	2.80	0.02	0.02	0.03	1149
17:00	7.75	10.19	53.07	0.42	0.38	0.62	0.37	0.04	0.48	2.50	0.02	0.02	0.03	1138
17:30	4.65	2.19	62.67	0.43	0.35	0.63	0.21	0.06	0.10	2.89	0.02	0.02	0.03	1155
18:00	5.02	5.89	55.50	0.43	0.38	0.63	0.23	0.08	0.27	2.57	0.02	0.02	0.03	1144
18:30	5.37	6.75	56.62	0.44	0.31	0.64	0.25	0.07	0.31	2.60	0.02	0.01	0.03	1147
19:00	4.74	4.48	66.43	0.36	0.36	0.56	0.21	0.07	0.20	2.90	0.02	0.02	0.02	1148
19:30	5.16	8.59	63.31	0.20	0.33	0.51	0.22	0.04	0.37	2.71	0.01	0.01	0.02	1154
20:00	7.34	15.68	63.68	0.31	0.36	0.56	0.33	0.05	0.71	2.87	0.01	0.02	0.03	1153
20:30	7.53	19.62	55.68	0.43	0.35	0.63	0.35	0.04	0.92	2.60	0.02	0.02	0.03	1141
21:00	6.27	16.26	59.02	0.43	0.33	0.63	0.29	0.04	0.75	2.74	0.02	0.02	0.03	1158
21:30	5.25	20.09	60.79	0.43	0.38	0.63	0.24	0.05	0.94	2.83	0.02	0.02	0.03	1166
22:00	5.07	27.52	54.17	0.43	0.37	0.63	0.24	0.06	1.28	2.52	0.02	0.02	0.03	1161
22:30	5.02	42.14	57.99	0.43	0.35	0.63	0.23	0.06	1.95	2.68	0.02	0.02	0.03	1142
23:00	3.97	30.10	61.20	0.43	0.35	0.62	0.18	0.06	1.39	2.83	0.02	0.02	0.03	1161
23:30	4.58	22.56	56.89	0.42	0.40	0.61	0.22	0.06	1.07	2.70	0.02	0.02	0.03	1189
00:00	5.89	26.23	55.88	0.42	0.35	0.61	0.28	0.06	1.24	2.64	0.02	0.02	0.03	1178
min	3,35	0,43	53,07	0,20	0,29	0,23	0,15	0,03	0,02	2,49	0,01	0,01	0,01	1112
max	16,84	42,14	66,43	0,44	0,41	0,65	0,79	0,37	1,95	3,05	0,02	0,02	0,03	1189
moyenne	5,86	11,61	58,57	0,39	0,35	0,56								1158
Total							13,05	9,88	25,88	130,23	0,86	0,79	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,44			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.