

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.86	1.22	59.94	0.38	0.27	0.55	0.18	0.08	0.06	2.83	0.02	0.01	0.03	1166
01:00	4.28	2.89	57.93	0.40	0.29	0.56	0.20	0.07	0.13	2.69	0.02	0.01	0.03	1180
01:30	5.34	6.19	58.22	0.37	0.30	0.53	0.25	0.08	0.29	2.69	0.02	0.01	0.02	1159
02:00	5.37	5.61	58.59	0.38	0.29	0.55	0.25	0.07	0.26	2.71	0.02	0.01	0.03	1159
02:30	6.30	7.31	54.71	0.41	0.25	0.59	0.29	0.08	0.34	2.52	0.02	0.01	0.03	1127
03:00	6.67	9.12	58.41	0.36	0.27	0.52	0.31	0.07	0.42	2.70	0.02	0.01	0.02	1154
03:30	7.99	11.09	56.57	0.36	0.27	0.51	0.37	0.09	0.52	2.63	0.02	0.01	0.02	1144
04:00	6.38	6.93	58.45	0.36	0.28	0.51	0.30	0.08	0.33	2.75	0.02	0.01	0.02	1166
04:30	5.25	3.19	56.31	0.36	0.28	0.51	0.24	0.06	0.15	2.63	0.02	0.01	0.02	1153
05:00	5.24	3.94	60.16	0.36	0.24	0.51	0.24	0.07	0.18	2.81	0.02	0.01	0.02	1158
05:30	4.59	2.22	55.86	0.35	0.34	0.49	0.22	0.12	0.11	2.71	0.02	0.02	0.02	1193
06:00	4.56	3.47	58.44	0.37	0.31	0.52	0.21	0.05	0.16	2.69	0.02	0.01	0.02	1159
06:30	5.54	5.65	60.57	0.36	0.33	0.51	0.26	0.03	0.27	2.85	0.02	0.02	0.02	1182
07:00	5.32	5.66	63.05	0.23	0.37	0.42	0.25	0.06	0.26	2.91	0.01	0.02	0.02	1170
07:30	5.14	6.61	65.39	0.19	0.44	0.38	0.23	0.07	0.29	2.92	0.01	0.02	0.02	1159
08:00	5.53	8.30	60.21	1.02	0.42	0.43	0.26	0.04	0.39	2.81	0.05	0.02	0.02	1169
08:30	5.46	10.17	62.34	0.37	0.33	0.53	0.26	0.04	0.48	2.94	0.02	0.02	0.03	1152
09:00	6.63	8.38	60.12	0.38	0.33	0.55	0.31	0.04	0.39	2.78	0.02	0.02	0.03	1171
09:30	4.93	3.49	56.80	0.39	0.35	0.56	0.23	0.05	0.16	2.64	0.02	0.02	0.03	1162
10:00	5.06	6.11	58.54	0.40	0.35	0.57	0.23	0.04	0.28	2.71	0.02	0.02	0.03	1168
10:30	5.89	8.01	57.29	0.41	0.36	0.60	0.28	0.06	0.38	2.70	0.02	0.02	0.03	1186
11:00	5.42	6.70	59.84	0.42	0.34	0.62	0.25	0.04	0.30	2.70	0.02	0.02	0.03	1174
11:30	5.99	8.35	54.45	0.40	0.35	0.58	0.27	0.04	0.38	2.45	0.02	0.02	0.03	1150
12:00	5.37	7.29	64.35	0.26	0.30	0.44	0.24	0.03	0.32	2.85	0.01	0.01	0.02	1178
12:30	4.40	4.81	68.80	0.19	0.31	0.38	0.20	0.05	0.22	3.08	0.01	0.01	0.02	1187
13:00	4.65	8.99	65.87	0.27	0.33	0.37	0.21	0.06	0.41	3.04	0.01	0.02	0.02	1164
13:30	5.59	9.00	65.13	0.19	0.33	0.38	0.25	0.04	0.41	2.94	0.01	0.01	0.02	1165
14:00	5.07	6.68	69.20	0.21	0.31	0.39	0.23	0.04	0.30	3.09	0.01	0.01	0.02	1181
14:30	6.38	11.39	65.97	0.29	0.29	0.40	0.29	0.05	0.52	3.00	0.01	0.01	0.02	1149
15:00	6.50	12.81	64.92	0.19	0.35	0.49	0.30	0.04	0.58	2.96	0.01	0.02	0.02	1155
15:30	6.87	12.81	66.33	0.20	0.30	0.50	0.31	0.05	0.57	2.96	0.01	0.01	0.02	1157
16:00	5.02	7.18	68.67	0.28	0.31	0.50	0.22	0.04	0.32	3.04	0.01	0.01	0.02	1156
16:30	4.37	9.75	66.42	0.20	0.29	0.50	0.19	0.04	0.43	2.93	0.01	0.01	0.02	1149
17:00	3.75	5.19	69.02	0.20	0.32	0.49	0.17	0.05	0.24	3.19	0.01	0.01	0.02	1190
17:30	4.09	7.14	67.10	0.28	0.33	0.50	0.19	0.05	0.33	3.06	0.01	0.01	0.02	1182
18:00	6.79	13.80	67.90	0.20	0.33	0.49	0.32	0.06	0.64	3.17	0.01	0.02	0.02	1172
18:30	5.88	11.17	64.55	0.20	0.36	0.49	0.27	0.05	0.52	2.98	0.01	0.02	0.02	1183
19:00	5.30	12.18	63.03	0.36	0.33	0.48	0.25	1.14	0.58	2.99	0.02	0.02	0.02	1156
19:30	7.70	14.62	63.06	0.21	0.33	0.50	0.34	0.06	0.65	2.81	0.01	0.01	0.02	1165
20:00	5.70	7.03	67.68	0.31	0.27	0.55	0.25	0.03	0.31	3.02	0.01	0.01	0.02	1166
20:30	4.97	6.09	57.45	0.42	0.28	0.61	0.24	0.05	0.29	2.73	0.02	0.01	0.03	1172
21:00	5.94	7.11	58.19	0.39	0.25	0.55	0.28	0.04	0.34	2.75	0.02	0.01	0.03	1159
21:30	6.55	15.31	56.66	0.40	0.25	0.56	0.30	0.04	0.71	2.62	0.02	0.01	0.03	1148
22:00	7.87	13.05	57.73	0.41	0.22	0.60	0.36	0.05	0.60	2.66	0.02	0.01	0.03	1136
22:30	6.11	9.20	56.42	0.42	0.24	0.62	0.28	0.05	0.42	2.60	0.02	0.01	0.03	1157
23:00	4.91	4.49	60.66	0.40	0.27	0.60	0.23	0.06	0.21	2.90	0.02	0.01	0.03	1188
23:30	4.30	4.11	56.24	0.37	0.26	0.53	0.20	0.06	0.19	2.63	0.02	0.01	0.02	1156
00:00	4.22	3.26	60.21	0.37	0.28	0.53	0.20	0.06	0.15	2.83	0.02	0.01	0.02	1163
min	3,75	1,22	54,45	0,19	0,22	0,37	0,17	0,03	0,06	2,45	0,01	0,01	0,02	1127
max	7,99	15,31	69,20	1,02	0,44	0,62	0,37	1,14	0,71	3,19	0,05	0,02	0,03	1193
moyenne	5,52	7,61	61,33	0,34	0,31	0,51								1163
Total							12,21	10,65	16,78	135,59	0,75	0,68	1,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.