

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.46	5.41	62.84	0.42	0.26	0.62	0.21	0.06	0.26	2.98	0.02	0.01	0.03	1154
01:00	4.36	11.38	54.51	0.42	0.25	0.62	0.21	0.06	0.54	2.57	0.02	0.01	0.03	1127
01:30	6.83	12.06	59.15	0.42	0.24	0.61	0.32	0.05	0.57	2.79	0.02	0.01	0.03	1144
02:00	8.80	15.91	54.67	0.42	0.23	0.61	0.42	0.06	0.75	2.59	0.02	0.01	0.03	1126
02:30	10.35	13.09	63.84	0.36	0.26	0.51	0.48	0.06	0.61	2.97	0.02	0.01	0.02	1157
03:00	7.05	6.46	55.96	0.35	0.26	0.50	0.34	0.05	0.31	2.66	0.02	0.01	0.02	1132
03:30	7.49	11.34	59.91	0.36	0.24	0.50	0.35	0.05	0.53	2.81	0.02	0.01	0.02	1145
04:00	7.02	5.18	59.43	0.35	0.29	0.50	0.33	0.06	0.25	2.83	0.02	0.01	0.02	1166
04:30	10.97	20.17	55.76	0.36	0.25	0.50	0.52	0.05	0.95	2.64	0.02	0.01	0.02	1141
05:00	11.99	10.28	66.85	0.30	0.35	0.33	0.56	0.07	0.48	3.13	0.01	0.02	0.02	1176
05:30	7.08	7.94	66.06	0.27	0.37	0.23	0.32	0.06	0.36	2.99	0.01	0.02	0.01	1152
06:00	4.87	2.56	66.10	0.26	0.40	0.23	0.22	0.07	0.12	2.99	0.01	0.02	0.01	1164
06:30	4.40	3.92	64.69	0.27	0.36	0.23	0.20	0.05	0.18	2.89	0.01	0.02	0.01	1163
07:00	5.31	7.37	63.71	0.28	0.37	0.23	0.24	0.06	0.33	2.85	0.01	0.02	0.01	1138
07:30	6.23	7.29	69.88	0.29	0.36	0.23	0.28	0.06	0.33	3.17	0.01	0.02	0.01	1146
08:00	4.98	3.59	62.33	0.33	0.30	0.37	0.22	0.04	0.16	2.80	0.02	0.01	0.02	1137
08:30	6.23	7.67	58.55	0.36	0.28	0.51	0.29	0.05	0.36	2.72	0.02	0.01	0.02	1132
09:00	5.95	5.80	58.24	0.36	0.29	0.51	0.28	0.06	0.27	2.71	0.02	0.01	0.02	1153
09:30	7.55	9.42	60.04	0.38	0.32	0.55	0.35	0.06	0.44	2.81	0.02	0.01	0.03	1152
10:00	5.40	3.27	56.70	0.43	0.32	0.68	0.25	0.05	0.15	2.61	0.02	0.01	0.03	1139
10:30	4.11	3.38	58.52	0.38	0.32	0.54	0.18	0.05	0.15	2.59	0.02	0.01	0.02	1158
11:00	4.58	5.15	62.49	0.25	0.32	0.44	0.20	0.05	0.22	2.69	0.01	0.01	0.02	1150
11:30	5.52	7.03	69.21	0.25	0.32	0.52	0.25	0.06	0.32	3.10	0.01	0.01	0.02	1136
12:00	8.61	18.25	66.85	0.22	0.37	0.51	0.40	0.04	0.84	3.08	0.01	0.02	0.02	1147
12:30	3.99	3.39	61.67	0.22	0.35	0.94	0.18	0.06	0.16	2.82	0.01	0.02	0.04	1153
13:00	9.27	31.31	61.18	0.23	0.31	0.93	0.42	0.05	1.41	2.76	0.01	0.01	0.04	1137
13:30	9.24	26.33	60.32	0.22	0.33	0.47	0.42	0.03	1.18	2.71	0.01	0.01	0.02	1150
14:00	5.96	22.10	69.43	0.76	0.34	0.49	0.27	0.05	1.01	3.16	0.03	0.02	0.02	1168
14:30	5.58	12.89	60.57	0.78	0.36	0.49	0.26	0.10	0.61	2.86	0.04	0.02	0.02	1137
15:00	5.19	8.25	68.02	0.22	0.36	0.50	0.24	0.10	0.39	3.19	0.01	0.02	0.02	1160
15:30	5.23	8.56	68.46	0.22	0.36	0.49	0.25	0.07	0.41	3.25	0.01	0.02	0.02	1160
16:00	6.47	12.49	64.64	0.21	0.31	0.49	0.31	0.07	0.60	3.09	0.01	0.01	0.02	1135
16:30	5.44	9.02	64.69	0.23	0.29	0.52	0.25	0.07	0.42	3.03	0.01	0.01	0.02	1141
17:00	5.19	14.06	71.23	0.22	0.36	0.56	0.24	0.08	0.64	3.27	0.01	0.02	0.03	1137
17:30	8.09	175.32	183.09	0.37	0.34	0.58	0.35	0.18	7.54	7.87	0.02	0.01	0.03	1128
18:00	4.91	104.46	77.64	0.28	0.36	0.56	0.23	0.08	4.83	3.59	0.01	0.02	0.03	1134
18:30	3.19	30.45	56.47	0.24	0.32	0.53	0.15	0.09	1.39	2.57	0.01	0.01	0.02	1142
19:00	2.58	9.76	66.66	0.23	0.34	0.61	0.12	0.07	0.44	3.00	0.01	0.02	0.03	1151
19:30	3.07	18.53	58.69	0.20	0.38	0.58	0.15	0.07	0.89	2.82	0.01	0.02	0.03	1150
20:00	4.52	21.20	60.49	0.34	0.33	0.67	0.21	0.07	1.00	2.86	0.02	0.02	0.03	1132
20:30	7.47	29.86	53.01	0.49	0.36	0.75	0.35	0.08	1.41	2.51	0.02	0.02	0.04	1146
21:00	6.27	67.84	50.59	0.49	0.30	0.74	0.30	0.08	3.25	2.42	0.02	0.01	0.04	1154
21:30	4.63	58.28	53.35	0.49	0.34	0.74	0.22	0.09	2.79	2.56	0.02	0.02	0.04	1161
22:00	4.15	46.21	54.41	0.51	0.35	0.77	0.19	0.06	2.14	2.52	0.02	0.02	0.04	1140
22:30	3.96	57.30	47.21	0.48	0.31	0.72	0.19	0.06	2.77	2.28	0.02	0.02	0.03	1141
23:00	3.53	52.04	49.65	0.30	0.44	0.53	0.16	0.10	2.40	2.29	0.01	0.02	0.02	1151
23:30	3.37	54.34	53.65	0.24	0.54	0.45	0.15	0.06	2.40	2.37	0.01	0.02	0.02	1124
00:00	3.24	54.44	65.78	0.25	0.58	0.39	0.14	0.06	2.32	2.81	0.01	0.02	0.02	1140
min	2,58	2,56	47,21	0,20	0,23	0,23	0,12	0,03	0,12	2,28	0,01	0,01	0,01	1124
max	11,89	175,32	183,09	0,78	0,58	0,94	0,56	0,18	7,54	7,87	0,04	0,02	0,04	1176
moyenne	5,93	23,59	63,69	0,34	0,33	0,53								1146
Total							13,16	11,86	51,85	140,57	0,75	0,74	1,18	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.