

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.49	5.83	59.59	0.50	0.31	0.76	0.21	0.06	0.27	2.77	0.02	0.01	0.04	1159
01:00	4.19	11.96	57.69	0.49	0.31	0.75	0.20	0.05	0.56	2.71	0.02	0.01	0.04	1155
01:30	6.29	15.49	59.51	0.50	0.32	0.76	0.29	0.08	0.71	2.72	0.02	0.01	0.03	1150
02:00	6.41	10.03	57.88	0.47	0.33	0.72	0.30	0.04	0.48	2.75	0.02	0.02	0.03	1177
02:30	5.87	11.74	56.68	0.45	0.33	0.67	0.28	0.06	0.55	2.67	0.02	0.02	0.03	1150
03:00	7.26	13.39	59.18	0.44	0.33	0.64	0.34	0.05	0.63	2.77	0.02	0.02	0.03	1150
03:30	5.32	5.99	58.28	0.43	0.33	0.63	0.25	0.05	0.28	2.75	0.02	0.02	0.03	1180
04:00	4.82	8.72	58.24	0.43	0.33	0.64	0.22	0.06	0.40	2.70	0.02	0.02	0.03	1152
04:30	5.76	11.60	56.53	0.42	0.31	0.63	0.27	0.05	0.55	2.67	0.02	0.01	0.03	1167
05:00	5.31	6.90	55.83	0.43	0.33	0.63	0.25	0.05	0.32	2.61	0.02	0.02	0.03	1166
05:30	5.46	6.57	59.05	0.43	0.34	0.63	0.25	0.04	0.30	2.74	0.02	0.02	0.03	1175
06:00	5.16	4.37	56.54	0.44	0.33	0.65	0.23	0.05	0.20	2.52	0.02	0.01	0.03	1182
06:30	5.67	9.29	57.85	0.42	0.35	0.62	0.26	0.03	0.43	2.67	0.02	0.02	0.03	1190
07:00	6.39	9.96	61.89	0.30	0.38	0.45	0.28	0.04	0.44	2.74	0.01	0.02	0.02	1169
07:30	4.88	5.99	69.31	0.24	0.44	0.37	0.22	0.03	0.27	3.07	0.01	0.02	0.02	1190
08:00	4.91	6.53	62.45	0.32	0.32	0.48	0.22	0.03	0.30	2.84	0.01	0.01	0.02	1198
08:30	6.43	11.58	34.83	0.43	0.26	0.64	0.28	0.02	0.51	1.54	0.02	0.01	0.03	1182
09:00	4.93	3.65	55.85	0.43	0.22	0.64	0.22	0.05	0.16	2.47	0.02	0.01	0.03	1174
09:30	2.71	1.01	66.29	0.42	0.28	0.63	0.12	0.03	0.05	3.00	0.02	0.01	0.03	1193
10:00	4.38	19.36	59.07	0.43	0.26	0.64	0.20	0.03	0.86	2.64	0.02	0.01	0.03	1168
10:30	8.27	17.94	55.34	0.42	0.28	0.62	0.38	0.04	0.81	2.51	0.02	0.01	0.03	1179
11:00	7.22	13.66	54.84	0.42	0.26	0.62	0.33	0.03	0.62	2.49	0.02	0.01	0.03	1191
11:30	6.43	7.15	59.22	0.43	0.27	0.63	0.29	0.05	0.32	2.64	0.02	0.01	0.03	1174
12:00	5.18	6.48	57.35	0.42	0.25	0.63	0.24	0.05	0.30	2.66	0.02	0.01	0.03	1167
12:30	4.30	2.44	60.47	0.43	0.26	0.63	0.20	0.04	0.11	2.79	0.02	0.01	0.03	1197
13:00	4.38	10.37	54.29	0.44	0.28	0.65	0.20	0.04	0.48	2.49	0.02	0.01	0.03	1162
13:30	8.10	15.42	57.20	0.45	0.23	0.66	0.37	0.04	0.71	2.63	0.02	0.01	0.03	1155
14:00	6.33	6.08	60.98	0.48	0.30	0.73	0.28	0.05	0.27	2.70	0.02	0.01	0.03	1166
14:30	5.40	6.32	59.61	0.50	0.27	0.76	0.25	0.05	0.29	2.76	0.02	0.01	0.04	1168
15:00	6.22	15.70	56.95	0.49	0.26	0.74	0.30	0.06	0.75	2.70	0.02	0.01	0.04	1175
15:30	6.29	15.83	58.02	0.51	0.26	0.77	0.29	0.05	0.73	2.66	0.02	0.01	0.04	1154
16:00	5.26	17.21	43.11	0.49	0.27	0.74	0.25	0.05	0.82	2.05	0.02	0.01	0.04	1178
16:30	5.01	12.13	53.67	0.50	0.27	0.76	0.24	0.06	0.57	2.53	0.02	0.01	0.04	1182
17:00	5.33	13.93	56.70	0.49	0.26	0.76	0.25	0.04	0.66	2.68	0.02	0.01	0.04	1151
17:30	5.48	10.28	57.22	0.48	0.26	0.74	0.26	0.09	0.50	2.76	0.02	0.01	0.04	1175
18:00	5.72	9.57	59.86	0.49	0.26	0.76	0.27	0.03	0.46	2.85	0.02	0.01	0.04	1156
18:30	5.50	13.19	57.39	0.49	0.26	0.77	0.26	0.05	0.62	2.71	0.02	0.01	0.04	1172
19:00	5.37	16.58	62.06	0.30	0.31	0.57	0.25	0.05	0.78	2.90	0.01	0.01	0.03	1180
19:30	5.11	13.14	71.97	0.22	0.28	0.50	0.24	0.07	0.61	3.33	0.01	0.01	0.02	1145
20:00	5.06	15.21	62.17	0.35	0.30	0.61	0.23	0.04	0.70	2.87	0.02	0.01	0.03	1161
20:30	6.33	20.19	58.91	0.49	0.26	0.74	0.30	0.06	0.96	2.81	0.02	0.01	0.04	1179
21:00	6.66	29.93	56.22	0.49	0.23	0.74	0.32	0.05	1.43	2.68	0.02	0.01	0.04	1169
21:30	5.66	22.40	57.49	0.51	0.22	0.77	0.26	0.06	1.03	2.64	0.02	0.01	0.04	1145
22:00	5.06	19.63	58.39	0.47	0.22	0.69	0.24	0.06	0.92	2.73	0.02	0.01	0.03	1164
22:30	5.25	19.37	58.63	0.44	0.22	0.65	0.25	0.07	0.90	2.74	0.02	0.01	0.03	1149
23:00	5.14	19.76	58.70	0.43	0.26	0.63	0.24	0.06	0.93	2.77	0.02	0.01	0.03	1166
23:30	5.50	23.33	53.16	0.43	0.23	0.63	0.26	0.09	1.11	2.52	0.02	0.01	0.03	1139
00:00	5.87	21.57	58.73	0.43	0.23	0.64	0.27	0.07	1.01	2.75	0.02	0.01	0.03	1148
min	2,71	1,01	34,83	0,22	0,22	0,37	0,12	0,02	0,05	1,54	0,01	0,01	0,02	1139
max	8,27	29,93	71,97	0,51	0,44	0,77	0,38	0,09	1,43	3,33	0,02	0,02	0,04	1198
moyenne	5,58	12,39	57,94	0,44	0,29	0,66								1167
Total							12,41	7,02	27,66	128,73	0,97	0,63	1,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.