

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,73	11,79	55,30	0,42	0,27	0,61	0,27	0,04	0,55	2,59	0,02	0,01	0,03	1123
01:00	7,16	15,08	60,35	0,42	0,30	0,61	0,34	0,05	0,71	2,86	0,02	0,01	0,03	1132
01:30	9,98	24,40	55,55	0,41	0,28	0,59	0,46	0,05	1,13	2,58	0,02	0,01	0,03	1109
02:00	13,47	30,90	61,79	0,41	0,31	0,61	0,63	0,02	1,44	2,88	0,02	0,01	0,03	1130
02:30	6,88	11,26	56,54	0,40	0,29	0,59	0,32	0,04	0,52	2,64	0,02	0,01	0,03	1138
03:00	3,93	8,58	58,42	0,40	0,32	0,59	0,18	0,02	0,40	2,74	0,02	0,01	0,03	1138
03:30	3,30	8,82	61,13	0,40	0,34	0,60	0,16	0,03	0,42	2,90	0,02	0,02	0,03	1144
04:00	5,10	35,35	56,07	0,38	0,32	0,55	0,24	0,03	1,69	2,68	0,02	0,02	0,03	1132
04:30	5,62	24,46	58,36	0,37	0,35	0,53	0,27	0,05	1,16	2,78	0,02	0,02	0,03	1142
05:00	10,23	32,55	58,74	0,36	0,30	0,51	0,49	0,03	1,54	2,78	0,02	0,01	0,02	1134
05:30	8,15	16,90	59,46	0,36	0,33	0,51	0,38	0,05	0,79	2,77	0,02	0,02	0,02	1124
06:00	5,94	10,41	62,26	0,28	0,23	0,32	0,27	0,05	0,47	2,82	0,01	0,01	0,01	1145
06:30	7,59	19,43	67,14	0,24	0,22	0,18	0,35	0,05	0,90	3,12	0,01	0,01	0,01	1155
07:00	6,06	17,62	66,16	0,24	0,22	0,21	0,29	0,05	0,83	3,12	0,01	0,01	0,01	1147
07:30	6,11	15,86	64,61	0,25	0,22	0,22	0,29	0,06	0,74	3,03	0,01	0,01	0,01	1131
08:00	5,37	16,73	60,22	0,32	0,31	0,41	0,25	0,04	0,79	2,86	0,02	0,01	0,02	1131
08:30	5,97	11,16	62,45	0,38	0,35	0,56	0,28	0,04	0,53	2,95	0,02	0,02	0,03	1145
09:00	6,45	14,48	52,35	0,41	0,33	0,60	0,31	0,07	0,69	2,48	0,02	0,02	0,03	1134
09:30	20,82	65,81	56,35	0,40	0,31	0,59	0,96	0,04	3,04	2,60	0,02	0,01	0,03	1136
10:00	7,23	8,01	71,12	0,25	0,23	0,38	0,32	0,06	0,35	3,14	0,01	0,01	0,02	1169
10:30	4,08	3,64	69,76	0,21	0,25	0,24	0,19	0,05	0,17	3,21	0,01	0,01	0,01	1166
11:00	6,40	13,37	64,85	0,21	0,21	0,25	0,29	0,04	0,60	2,92	0,01	0,01	0,01	1151
11:30	8,31	13,58	56,82	0,21	0,23	0,36	0,38	0,05	0,62	2,60	0,01	0,01	0,02	1117
12:00	15,49	21,98	64,69	0,23	0,20	0,36	0,69	0,05	0,97	2,86	0,01	0,01	0,02	1143
12:30	4,54	4,47	72,44	0,22	0,24	0,37	0,20	0,05	0,20	3,20	0,01	0,01	0,02	1142
13:00	9,21	21,56	62,94	0,22	0,25	0,36	0,42	0,05	0,98	2,85	0,01	0,01	0,02	1148
13:30	4,98	10,03	71,60	0,21	0,24	0,37	0,23	0,07	0,46	3,25	0,01	0,01	0,02	1136
14:00	4,09	5,90	63,79	0,22	0,26	0,38	0,18	0,06	0,26	2,84	0,01	0,01	0,02	1140
14:30	5,41	12,40	68,69	0,19	0,18	0,37	0,24	0,04	0,56	3,10	0,01	0,01	0,02	1147
15:00	5,41	8,80	62,49	0,20	0,22	0,37	0,24	0,04	0,39	2,79	0,01	0,01	0,02	1135
15:30	5,39	9,24	62,28	0,21	0,22	0,36	0,23	0,04	0,40	2,71	0,01	0,01	0,02	1135
16:00	6,89	11,12	70,10	0,22	0,24	0,37	0,29	0,03	0,47	2,98	0,01	0,01	0,02	1135
16:30	8,41	12,95	70,49	0,22	0,21	0,41	0,36	0,05	0,56	3,04	0,01	0,01	0,02	1152
17:00	8,77	12,95	66,77	0,21	0,25	0,47	0,39	0,05	0,57	2,95	0,01	0,01	0,02	1158
17:30	7,68	9,91	63,95	0,20	0,22	0,48	0,34	0,05	0,44	2,86	0,01	0,01	0,02	1123
18:00	4,07	1,36	72,75	0,20	0,25	0,50	0,18	0,06	0,06	3,25	0,01	0,01	0,02	1131
18:30	2,22	0,87	59,65	0,19	0,21	0,48	0,10	0,05	0,04	2,72	0,01	0,01	0,02	1133
19:00	1,50	0,87	63,93	0,19	0,18	0,49	0,07	0,06	0,04	2,86	0,01	0,01	0,02	1113
19:30	1,64	3,08	72,71	0,19	0,24	0,49	0,07	0,04	0,14	3,28	0,01	0,01	0,02	1133
20:00	3,90	9,08	60,66	0,37	0,17	0,63	0,18	0,04	0,42	2,78	0,02	0,01	0,03	1127
20:30	9,73	19,26	58,35	0,48	0,17	0,72	0,46	0,03	0,90	2,74	0,02	0,01	0,03	1139
21:00	9,50	9,82	56,57	0,45	0,14	0,68	0,44	0,04	0,45	2,62	0,02	0,01	0,03	1138
21:30	6,74	5,70	54,79	0,43	0,15	0,64	0,31	0,05	0,26	2,51	0,02	0,01	0,03	1113
22:00	6,23	5,58	61,03	0,43	0,19	0,63	0,29	0,05	0,26	2,83	0,02	0,01	0,03	1097
22:30	8,08	9,51	61,65	0,42	0,15	0,62	0,38	0,05	0,44	2,88	0,02	0,01	0,03	1109
23:00	6,50	6,79	54,68	0,42	0,16	0,62	0,30	0,05	0,32	2,56	0,02	0,01	0,03	1107
23:30	6,83	5,21	61,27	0,44	0,20	0,64	0,31	0,09	0,24	2,77	0,02	0,01	0,03	1104
00:00	5,16	2,86	58,56	0,43	0,19	0,64	0,24	0,07	0,13	2,69	0,02	0,01	0,03	1136
min	1,50	0,87	52,35	0,19	0,14	0,18	0,07	0,02	0,04	2,48	0,01	0,01	0,01	1097
max	20,82	65,81	72,75	0,48	0,35	0,72	0,96	0,09	3,04	3,28	0,02	0,02	0,03	1169
moyenne	6,84	13,57	62,35	0,31	0,24	0,48								1134
Total							15,05	8,45	30,07	136,96	0,69	0,53	1,06	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.