

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,61	3,77	57,93	0,36	0,33	0,51	0,26	0,04	0,18	2,71	0,02	0,02	0,02	1144
01:00	6,60	7,25	58,06	0,35	0,32	0,50	0,31	0,05	0,34	2,71	0,02	0,02	0,02	1151
01:30	6,89	7,88	58,76	0,36	0,35	0,53	0,32	0,04	0,37	2,75	0,02	0,02	0,02	1141
02:00	8,06	9,31	56,90	0,35	0,33	0,50	0,37	0,03	0,43	2,64	0,02	0,02	0,02	1147
02:30	7,10	4,58	59,81	0,35	0,33	0,50	0,33	0,05	0,21	2,77	0,02	0,02	0,02	1147
03:00	4,71	1,87	55,94	0,35	0,34	0,50	0,21	0,03	0,08	2,53	0,02	0,02	0,02	1155
03:30	5,09	4,65	57,33	0,34	0,33	0,49	0,24	0,04	0,22	2,66	0,02	0,02	0,02	1173
04:00	6,74	6,53	58,18	0,35	0,33	0,50	0,30	0,05	0,29	2,62	0,02	0,01	0,02	1166
04:30	6,90	7,60	57,12	0,34	0,35	0,48	0,32	0,07	0,35	2,65	0,02	0,02	0,02	1169
05:00	7,63	8,69	59,85	0,34	0,35	0,48	0,36	0,04	0,41	2,82	0,02	0,02	0,02	1169
05:30	5,62	3,33	57,46	0,36	0,32	0,50	0,26	0,04	0,15	2,63	0,02	0,01	0,02	1125
06:00	5,26	4,04	57,41	0,36	0,34	0,50	0,24	0,04	0,19	2,67	0,02	0,02	0,02	1127
06:30	7,70	9,99	57,82	0,35	0,29	0,49	0,37	0,03	0,47	2,74	0,02	0,01	0,02	1130
07:00	7,67	9,79	62,89	0,24	0,25	0,18	0,35	0,05	0,45	2,86	0,01	0,01	0,01	1127
07:30	5,21	5,73	69,80	0,21	0,22	0,12	0,24	0,07	0,26	3,16	0,01	0,01	0,01	1138
08:00	5,45	5,87	62,84	0,30	0,24	0,36	0,26	0,04	0,28	2,98	0,01	0,01	0,02	1135
08:30	5,37	7,99	53,13	0,35	0,22	0,50	0,25	0,05	0,38	2,50	0,02	0,01	0,02	1113
09:00	5,64	5,83	60,59	0,36	0,27	0,50	0,26	0,06	0,27	2,83	0,02	0,01	0,02	1132
09:30	7,19	6,47	57,94	0,36	0,27	0,51	0,33	0,04	0,30	2,69	0,02	0,01	0,02	1116
10:00	6,50	6,69	56,36	0,36	0,27	0,51	0,30	0,04	0,31	2,62	0,02	0,01	0,02	1128
10:30	6,40	6,69	59,43	0,37	0,28	0,53	0,30	0,05	0,31	2,79	0,02	0,01	0,02	1124
11:00	5,79	6,49	54,20	0,41	0,26	0,59	0,27	0,04	0,30	2,52	0,02	0,01	0,03	1110
11:30	5,99	5,86	60,38	0,42	0,25	0,62	0,28	0,04	0,28	2,84	0,02	0,01	0,03	1112
12:00	5,54	6,09	58,42	0,42	0,29	0,63	0,26	0,05	0,28	2,72	0,02	0,01	0,03	1123
12:30	4,65	2,24	59,46	0,43	0,27	0,63	0,22	0,05	0,10	2,76	0,02	0,01	0,03	1133
13:00	5,21	4,96	60,33	0,42	0,29	0,62	0,25	0,07	0,23	2,85	0,02	0,01	0,03	1151
13:30	7,22	8,46	56,34	0,43	0,29	0,64	0,33	0,06	0,39	2,59	0,02	0,01	0,03	1114
14:00	7,34	7,93	55,36	0,43	0,31	0,64	0,34	0,04	0,37	2,55	0,02	0,01	0,03	1129
14:30	6,98	7,92	61,17	0,42	0,28	0,62	0,33	0,05	0,37	2,86	0,02	0,01	0,03	1148
15:00	5,85	6,42	58,22	0,42	0,30	0,62	0,28	0,04	0,30	2,74	0,02	0,01	0,03	1128
15:30	5,99	7,30	55,51	0,43	0,29	0,65	0,28	0,05	0,34	2,58	0,02	0,01	0,03	1124
16:00	6,11	6,52	59,15	0,42	0,29	0,62	0,29	0,06	0,31	2,79	0,02	0,01	0,03	1125
16:30	7,90	11,29	57,94	0,42	0,28	0,63	0,37	0,04	0,53	2,71	0,02	0,01	0,03	1134
17:00	7,76	12,71	54,82	0,42	0,28	0,62	0,36	0,04	0,60	2,58	0,02	0,01	0,03	1130
17:30	7,69	19,97	59,68	0,42	0,27	0,62	0,36	0,03	0,93	2,79	0,02	0,01	0,03	1132
18:00	7,29	18,91	55,05	0,42	0,27	0,62	0,34	0,05	0,89	2,58	0,02	0,01	0,03	1134
18:30	5,67	12,75	57,56	0,42	0,26	0,63	0,27	0,03	0,60	2,70	0,02	0,01	0,03	1118
19:00	6,40	13,57	66,41	0,22	0,26	0,48	0,30	0,05	0,63	3,10	0,01	0,01	0,02	1132
19:30	6,14	10,63	68,30	0,19	0,26	0,46	0,28	0,04	0,49	3,15	0,01	0,01	0,02	1135
20:00	5,18	6,61	62,40	0,33	0,26	0,53	0,24	0,05	0,31	2,91	0,02	0,01	0,02	1134
20:30	5,54	9,32	58,90	0,42	0,27	0,62	0,26	0,05	0,45	2,82	0,02	0,01	0,03	1131
21:00	7,32	14,85	56,44	0,42	0,25	0,62	0,35	0,04	0,70	2,67	0,02	0,01	0,03	1119
21:30	10,64	16,17	59,82	0,42	0,26	0,62	0,49	0,03	0,75	2,78	0,02	0,01	0,03	1153
22:00	10,98	19,40	54,21	0,41	0,26	0,61	0,51	0,05	0,90	2,52	0,02	0,01	0,03	1136
22:30	7,05	6,16	62,45	0,41	0,30	0,61	0,34	0,03	0,30	2,99	0,02	0,01	0,03	1154
23:00	7,87	14,73	52,77	0,41	0,25	0,61	0,37	0,04	0,70	2,49	0,02	0,01	0,03	1127
23:30	15,16	30,87	59,03	0,40	0,28	0,59	0,72	0,04	1,46	2,79	0,02	0,01	0,03	1150
00:00	12,47	25,56	57,28	0,40	0,28	0,59	0,59	0,06	1,22	2,72	0,02	0,01	0,03	1146
min	4,65	1,87	52,77	0,19	0,22	0,12	0,21	0,03	0,08	2,49	0,01	0,01	0,01	1110
max	15,16	30,87	69,80	0,43	0,35	0,65	0,72	0,07	1,46	3,16	0,02	0,02	0,03	1173
moyenne	6,90	9,34	58,69	0,37	0,29	0,54								1135
Total							15,46	8,61	20,97	131,45	0,84	0,64	1,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.