

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,28	4,58	61,70	0,39	0,21	0,58	0,24	0,03	0,21	2,82	0,02	0,01	0,03	1141
01:00	5,25	7,61	59,40	0,41	0,25	0,61	0,24	0,06	0,35	2,74	0,02	0,01	0,03	1159
01:30	8,46	12,05	56,72	0,41	0,24	0,61	0,41	0,04	0,58	2,74	0,02	0,01	0,03	1137
02:00	6,15	8,71	54,94	0,40	0,24	0,59	0,29	0,04	0,42	2,62	0,02	0,01	0,03	1141
02:30	6,46	18,61	51,62	0,40	0,21	0,59	0,31	0,05	0,89	2,46	0,02	0,01	0,03	1143
03:00	5,72	13,36	58,78	0,40	0,21	0,59	0,26	0,03	0,62	2,72	0,02	0,01	0,03	1144
03:30	8,40	11,10	59,04	0,38	0,23	0,55	0,38	0,04	0,51	2,69	0,02	0,01	0,03	1157
04:00	4,94	4,34	59,21	0,35	0,24	0,50	0,22	0,04	0,19	2,64	0,02	0,01	0,02	1163
04:30	5,42	9,12	57,73	0,34	0,24	0,49	0,25	0,04	0,43	2,71	0,02	0,01	0,02	1181
05:00	7,45	13,02	57,91	0,35	0,20	0,50	0,35	0,03	0,61	2,74	0,02	0,01	0,02	1150
05:30	6,53	10,80	54,35	0,36	0,22	0,53	0,31	0,03	0,51	2,58	0,02	0,01	0,02	1145
06:00	5,50	7,71	61,25	0,36	0,26	0,52	0,26	0,05	0,36	2,88	0,02	0,01	0,02	1134
06:30	6,85	16,53	47,25	0,34	0,22	0,50	0,33	1,58	0,81	2,31	0,02	0,01	0,02	1160
07:00	6,11	10,21	60,81	0,27	0,39	0,27	0,29	0,06	0,48	2,86	0,01	0,02	0,01	1125
07:30	5,59	8,31	58,95	0,23	0,39	0,21	0,26	0,13	0,38	2,71	0,01	0,02	0,01	1156
08:00	6,39	24,85	38,41	3,73	0,33	0,38	0,30	0,05	1,16	1,79	0,17	0,02	0,02	1121
08:30	5,97	5,54	58,21	0,40	0,35	0,59	0,28	0,05	0,26	2,77	0,02	0,02	0,03	1138
09:00	6,06	5,62	55,56	0,42	0,38	0,63	0,28	0,08	0,26	2,60	0,02	0,02	0,03	1132
09:30	7,26	11,68	54,21	0,42	0,34	0,62	0,35	0,06	0,56	2,59	0,02	0,02	0,03	1127
10:00	6,76	8,86	56,20	0,42	0,31	0,62	0,32	0,04	0,42	2,66	0,02	0,01	0,03	1119
10:30	8,27	12,21	55,92	0,41	0,32	0,61	0,38	0,05	0,56	2,57	0,02	0,01	0,03	1150
11:00	7,21	10,45	58,90	0,41	0,30	0,60	0,33	0,04	0,48	2,69	0,02	0,01	0,03	1145
11:30	5,27	6,55	62,40	0,41	0,31	0,62	0,24	0,04	0,30	2,83	0,02	0,01	0,03	1150
12:00	6,45	17,03	52,72	0,40	0,31	0,60	0,31	0,19	0,81	2,50	0,02	0,01	0,03	1177
12:30	4,57	4,41	59,87	0,42	0,28	0,62	0,21	0,04	0,20	2,78	0,02	0,01	0,03	1135
13:00	4,96	14,24	59,63	0,42	0,32	0,62	0,23	0,05	0,67	2,83	0,02	0,02	0,03	1147
13:30	8,44	21,42	53,10	0,42	0,32	0,62	0,40	0,05	1,02	2,53	0,02	0,02	0,03	1126
14:00	5,90	7,84	61,53	0,43	0,33	0,64	0,27	0,06	0,36	2,85	0,02	0,02	0,03	1122
14:30	7,09	18,52	56,70	0,43	0,28	0,65	0,34	0,04	0,88	2,69	0,02	0,01	0,03	1130
15:00	6,48	15,29	56,64	0,48	0,29	0,73	0,31	0,03	0,72	2,67	0,02	0,01	0,03	1137
15:30	5,34	48,92	57,30	0,48	0,27	0,72	0,25	0,05	2,25	2,64	0,02	0,01	0,03	1133
16:00	4,42	38,84	59,78	0,46	0,32	0,70	0,21	0,04	1,84	2,83	0,02	0,02	0,03	1142
16:30	7,02	35,85	56,32	0,46	0,31	0,71	0,33	0,08	1,67	2,62	0,02	0,01	0,03	1142
17:00	8,62	24,04	48,38	0,46	0,32	0,70	0,40	0,19	1,10	2,22	0,02	0,01	0,03	1159
17:30	6,07	22,33	30,82	0,46	0,30	0,71	0,28	0,06	1,03	1,42	0,02	0,01	0,03	1144
18:00	5,00	18,13	54,02	0,48	0,31	0,73	0,23	0,04	0,84	2,50	0,02	0,01	0,03	1140
18:30	6,01	19,05	57,24	0,47	0,31	0,74	0,28	0,03	0,88	2,66	0,02	0,01	0,03	1160
19:00	6,16	17,68	56,41	0,26	0,10	0,46	0,28	0,04	0,80	2,54	0,01	0,00	0,02	1165
19:30	6,92	21,11	66,86	0,23	0,08	0,48	0,30	0,03	0,90	2,85	0,01	0,00	0,02	1142
20:00	5,92	22,60	64,16	0,35	0,17	0,55	0,26	0,02	1,00	2,84	0,02	0,01	0,02	1145
20:30	5,72	18,46	57,66	0,41	0,28	0,62	0,27	0,02	0,87	2,72	0,02	0,01	0,03	1146
21:00	6,30	18,27	56,72	0,41	0,26	0,62	0,30	0,03	0,86	2,68	0,02	0,01	0,03	1135
21:30	6,89	20,54	60,81	0,42	0,25	0,63	0,32	0,03	0,94	2,79	0,02	0,01	0,03	1141
22:00	6,13	22,35	56,03	0,42	0,27	0,64	0,28	0,04	1,03	2,59	0,02	0,01	0,03	1142
22:30	5,71	18,46	58,04	0,41	0,23	0,62	0,27	0,04	0,89	2,79	0,02	0,01	0,03	1140
23:00	6,17	17,66	58,41	0,42	0,25	0,64	0,29	0,03	0,82	2,73	0,02	0,01	0,03	1121
23:30	6,19	21,40	63,32	0,42	0,22	0,63	0,29	0,05	1,01	3,00	0,02	0,01	0,03	1140
00:00	9,16	31,72	56,52	0,42	0,23	0,63	0,43	0,05	1,50	2,67	0,02	0,01	0,03	1122
min	4,42	4,34	30,82	0,23	0,08	0,21	0,21	0,02	0,19	1,42	0,01	0,00	0,01	1119
max	9,16	48,92	66,86	3,73	0,39	0,74	0,43	1,58	2,25	3,00	0,17	0,02	0,03	1181
moyenne	6,35	16,21	56,63	0,47	0,27	0,59								1145
Total							14,22	14,08	36,26	126,65	1,05	0,61	1,32	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,79			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.