

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,55	3,91	54,07	0,41	0,24	0,61	0,27	0,04	0,19	2,61	0,02	0,01	0,03	1125
01:00	8,30	8,17	56,98	0,41	0,23	0,61	0,40	0,05	0,39	2,72	0,02	0,01	0,03	1133
01:30	5,82	2,83	59,33	0,41	0,23	0,61	0,28	0,04	0,14	2,86	0,02	0,01	0,03	1140
02:00	6,16	5,98	54,70	0,41	0,23	0,61	0,30	0,04	0,29	2,63	0,02	0,01	0,03	1140
02:30	8,80	8,95	60,10	0,41	0,21	0,62	0,41	0,05	0,41	2,77	0,02	0,01	0,03	1136
03:00	6,13	2,73	60,31	0,41	0,21	0,61	0,29	0,03	0,13	2,85	0,02	0,01	0,03	1155
03:30	6,08	4,33	55,81	0,41	0,26	0,61	0,29	0,04	0,21	2,68	0,02	0,01	0,03	1137
04:00	6,14	2,82	62,46	0,41	0,28	0,62	0,29	0,05	0,13	2,97	0,02	0,01	0,03	1149
04:30	5,05	2,65	57,14	0,41	0,28	0,62	0,24	0,04	0,13	2,75	0,02	0,01	0,03	1196
05:00	7,13	7,81	59,16	0,41	0,27	0,61	0,35	0,05	0,38	2,88	0,02	0,01	0,03	1157
05:30	5,98	4,43	58,26	0,42	0,24	0,63	0,28	0,04	0,21	2,75	0,02	0,01	0,03	1132
06:00	5,25	2,10	56,80	0,43	0,27	0,65	0,24	0,16	0,10	2,58	0,02	0,01	0,03	1135
06:30	5,67	4,55	57,80	0,45	0,24	0,67	0,25	0,05	0,20	2,55	0,02	0,01	0,03	1133
07:00	6,90	6,50	61,51	0,29	0,22	0,36	0,30	0,05	0,28	2,68	0,01	0,01	0,02	1118
07:30	11,26	16,34	63,74	0,27	0,18	0,29	0,50	0,31	0,72	2,83	0,01	0,01	0,01	1130
08:00	16,63	26,90	58,72	0,35	0,23	0,50	0,76	0,24	1,22	2,67	0,02	0,01	0,02	1132
08:30	8,62	8,66	58,72	0,40	0,25	0,60	0,39	0,02	0,39	2,67	0,02	0,01	0,03	1145
09:00	4,29	0,93	59,22	0,41	0,28	0,61	0,19	0,02	0,04	2,64	0,02	0,01	0,03	1156
09:30	5,45	12,23	51,17	0,40	0,28	0,60	0,25	0,31	0,56	2,33	0,02	0,01	0,03	1161
10:00	5,73	10,05	55,52	0,40	0,28	0,59	0,26	0,03	0,46	2,55	0,02	0,01	0,03	1156
10:30	5,66	6,90	63,21	0,40	0,32	0,61	0,27	0,04	0,33	2,99	0,02	0,02	0,03	1174
11:00	7,24	10,57	57,26	0,43	0,32	0,65	0,33	0,05	0,48	2,60	0,02	0,01	0,03	1137
11:30	5,27	5,43	57,04	0,42	0,30	0,64	0,25	0,06	0,25	2,66	0,02	0,01	0,03	1139
12:00	6,38	10,47	55,13	0,41	0,29	0,62	0,30	0,08	0,50	2,62	0,02	0,01	0,03	1141
12:30	5,73	7,35	56,78	0,41	0,26	0,61	0,26	0,05	0,34	2,59	0,02	0,01	0,03	1160
13:00	12,11	20,97	62,87	0,41	0,25	0,61	0,55	0,04	0,95	2,85	0,02	0,01	0,03	1131
13:30	11,15	17,09	52,71	0,40	0,26	0,60	0,51	0,51	0,78	2,40	0,02	0,01	0,03	1147
14:00	6,87	4,63	58,82	0,42	0,28	0,62	0,32	0,28	0,22	2,73	0,02	0,01	0,03	1139
14:30	8,69	15,31	60,92	0,42	0,25	0,61	0,40	0,04	0,70	2,80	0,02	0,01	0,03	1133
15:00	13,37	13,72	52,64	0,42	0,28	0,63	0,61	0,05	0,63	2,41	0,02	0,01	0,03	1140
15:30	6,85	5,17	68,94	0,42	0,28	0,63	0,31	0,04	0,24	3,13	0,02	0,01	0,03	1149
16:00	17,18	18,72	128,31	0,41	0,31	0,62	0,80	0,06	0,88	6,01	0,02	0,01	0,03	1132
16:30	6,99	4,33	55,84	0,42	0,28	0,63	0,34	0,06	0,21	2,68	0,02	0,01	0,03	1152
17:00	4,89	2,72	57,94	0,43	0,29	0,64	0,23	0,06	0,13	2,72	0,02	0,01	0,03	1150
17:30	5,42	6,63	54,49	0,43	0,31	0,64	0,25	0,07	0,31	2,54	0,02	0,01	0,03	1114
18:00	4,93	3,65	55,37	0,44	0,30	0,66	0,22	0,05	0,16	2,49	0,02	0,01	0,03	1147
18:30	5,15	6,90	57,43	0,44	0,31	0,66	0,23	0,08	0,31	2,59	0,02	0,01	0,03	1160
19:00	5,71	7,97	66,16	0,24	0,26	0,42	0,26	0,08	0,37	3,06	0,01	0,01	0,02	1167
19:30	6,28	9,37	68,37	0,22	0,25	0,38	0,29	0,07	0,43	3,16	0,01	0,01	0,02	1141
20:00	5,19	5,49	62,06	0,34	0,31	0,53	0,25	0,06	0,26	2,94	0,02	0,01	0,03	1158
20:30	5,84	7,76	56,12	0,41	0,35	0,62	0,28	0,05	0,37	2,70	0,02	0,02	0,03	1161
21:00	6,64	6,59	59,18	0,43	0,31	0,64	0,31	0,05	0,30	2,73	0,02	0,01	0,03	1151
21:30	5,25	5,53	57,01	0,42	0,34	0,63	0,25	0,05	0,26	2,69	0,02	0,02	0,03	1165
22:00	6,60	9,78	57,38	0,42	0,32	0,62	0,31	0,05	0,47	2,73	0,02	0,02	0,03	1152
22:30	7,07	10,98	58,50	0,42	0,32	0,63	0,33	0,06	0,52	2,77	0,02	0,02	0,03	1157
23:00	4,68	2,67	54,76	0,42	0,35	0,62	0,22	0,09	0,13	2,62	0,02	0,02	0,03	1148
23:30	3,53	5,59	54,08	0,40	0,31	0,60	0,17	1,15	0,27	2,66	0,02	0,02	0,03	1173
00:00	6,66	13,55	57,24	0,42	0,26	0,63	0,32	0,09	0,64	2,71	0,02	0,01	0,03	1122
min	3,53	0,93	51,17	0,22	0,18	0,29	0,17	0,02	0,04	2,33	0,01	0,01	0,01	1114
max	17,18	26,90	128,31	0,45	0,35	0,67	0,80	1,15	1,22	6,01	0,02	0,02	0,03	1196
moyenne	7,05	8,10	59,75	0,40	0,27	0,60								1147
Total							15,71	13,73	18,01	133,57	0,89	0,62	1,33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.