

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.94	9.81	58.97	0.38	0.26	0.55	0.22	0.03	0.44	2.64	0.02	0.01	0.02	1134
01:00	7.69	17.31	56.18	0.37	0.27	0.53	0.33	0.04	0.75	2.43	0.02	0.01	0.02	1111
01:30	6.63	14.20	59.07	0.36	0.30	0.51	0.30	0.03	0.64	2.66	0.02	0.01	0.02	1152
02:00	5.87	13.40	57.13	0.35	0.29	0.49	0.27	0.02	0.61	2.62	0.02	0.01	0.02	1153
02:30	9.40	19.43	60.00	0.37	0.27	0.52	0.41	0.05	0.86	2.64	0.02	0.01	0.02	1134
03:00	7.78	9.10	57.31	0.37	0.26	0.52	0.34	0.02	0.40	2.54	0.02	0.01	0.02	1140
03:30	5.78	12.24	58.09	0.36	0.30	0.50	0.26	0.05	0.56	2.66	0.02	0.01	0.02	1171
04:00	5.81	8.42	58.46	0.36	0.26	0.51	0.26	0.07	0.38	2.66	0.02	0.01	0.02	1128
04:30	5.39	6.38	57.53	0.36	0.28	0.51	0.25	0.03	0.29	2.63	0.02	0.01	0.02	1116
05:00	5.88	7.43	57.29	0.36	0.30	0.51	0.27	0.03	0.34	2.60	0.02	0.01	0.02	1145
05:30	5.80	8.24	58.88	0.36	0.31	0.51	0.26	0.03	0.38	2.68	0.02	0.01	0.02	1132
06:00	6.15	8.17	56.45	0.36	0.29	0.50	0.29	0.07	0.38	2.64	0.02	0.01	0.02	1150
06:30	9.19	14.46	57.54	0.36	0.28	0.50	0.43	0.05	0.68	2.69	0.02	0.01	0.02	1152
07:00	6.22	5.34	65.69	0.25	0.27	0.26	0.28	0.04	0.24	3.01	0.01	0.01	0.01	1158
07:30	5.19	7.64	65.94	0.26	0.29	0.22	0.23	0.14	0.34	2.96	0.01	0.01	0.01	1170
08:00	5.53	5.41	62.81	0.32	0.31	0.40	0.26	0.05	0.25	2.92	0.01	0.01	0.02	1144
08:30	5.51	4.94	59.46	0.37	0.34	0.53	0.26	0.05	0.23	2.80	0.02	0.02	0.02	1153
09:00	6.08	6.02	57.49	0.36	0.35	0.51	0.29	0.08	0.28	2.70	0.02	0.02	0.02	1147
09:30	7.52	11.66	53.39	0.36	0.33	0.52	0.36	0.08	0.55	2.52	0.02	0.02	0.02	1156
10:00	8.77	8.29	64.38	0.28	0.38	0.27	0.39	0.07	0.37	2.87	0.01	0.02	0.01	1144
10:30	5.19	6.65	53.41	0.65	0.33	0.26	0.24	1.22	0.30	2.43	0.03	0.01	0.01	1144
11:00	4.40	2.36	77.94	0.24	0.34	0.35	0.20	0.07	0.11	3.63	0.01	0.02	0.02	1153
11:30	5.63	7.70	65.50	0.24	0.31	0.37	0.26	0.07	0.35	2.98	0.01	0.01	0.02	1150
12:00	6.92	10.25	64.87	0.30	0.37	0.37	0.32	0.74	0.47	2.98	0.01	0.02	0.02	1172
12:30	7.31	17.34	68.93	0.98	0.36	0.36	0.34	0.06	0.81	3.22	0.05	0.02	0.02	1148
13:00	7.64	9.16	67.27	0.22	0.34	0.37	0.36	0.07	0.43	3.15	0.01	0.02	0.02	1151
13:30	6.14	5.79	62.53	0.22	0.37	0.37	0.28	0.08	0.27	2.88	0.01	0.02	0.02	1161
14:00	6.51	6.53	65.91	0.22	0.40	0.38	0.30	0.08	0.30	3.01	0.01	0.02	0.02	1139
14:30	5.02	2.34	73.32	0.25	0.36	0.40	0.22	0.06	0.10	3.22	0.01	0.02	0.02	1109
15:00	4.47	5.40	68.35	0.22	0.38	0.38	0.20	0.10	0.25	3.10	0.01	0.02	0.02	1138
15:30	5.43	10.92	65.80	0.22	0.35	0.37	0.25	0.06	0.51	3.09	0.01	0.02	0.02	1133
16:00	5.89	8.96	61.59	0.22	0.38	0.37	0.28	0.11	0.42	2.88	0.01	0.02	0.02	1123
16:30	6.23	11.35	67.58	0.24	0.30	0.37	0.28	0.08	0.51	3.05	0.01	0.01	0.02	1103
17:00	10.73	18.24	70.25	0.23	0.34	0.37	0.48	0.05	0.82	3.14	0.01	0.02	0.02	1127
17:30	5.12	5.21	59.98	0.25	0.37	0.36	0.24	0.89	0.24	2.76	0.01	0.02	0.02	1154
18:00	4.02	4.60	69.46	0.22	0.35	0.36	0.18	0.08	0.21	3.17	0.01	0.02	0.02	1156
18:30	5.82	6.44	68.25	0.23	0.39	0.36	0.27	0.21	0.30	3.19	0.01	0.02	0.02	1168
19:00	5.59	4.91	64.00	0.21	0.36	0.37	0.26	0.06	0.23	2.99	0.01	0.02	0.02	1126
19:30	6.25	7.23	69.09	0.22	0.37	0.37	0.29	0.10	0.34	3.24	0.01	0.02	0.02	1139
20:00	5.53	4.06	61.30	0.37	0.32	0.59	0.26	0.07	0.19	2.86	0.02	0.01	0.03	1137
20:30	6.88	5.95	54.39	0.43	0.32	0.62	0.33	0.04	0.28	2.58	0.02	0.02	0.03	1139
21:00	5.80	6.06	60.19	0.41	0.33	0.61	0.27	0.06	0.29	2.84	0.02	0.02	0.03	1144
21:30	10.62	16.10	57.15	0.40	0.33	0.58	0.52	0.05	0.79	2.79	0.02	0.02	0.03	1162
22:00	5.80	2.34	59.81	0.42	0.35	0.61	0.27	0.06	0.11	2.81	0.02	0.02	0.03	1151
22:30	4.08	0.97	58.09	0.42	0.34	0.62	0.19	0.07	0.05	2.73	0.02	0.02	0.03	1153
23:00	5.17	4.29	57.73	0.42	0.34	0.62	0.24	0.06	0.20	2.73	0.02	0.02	0.03	1161
23:30	6.80	5.89	56.90	0.42	0.35	0.62	0.32	0.07	0.28	2.69	0.02	0.02	0.03	1153
00:00	6.26	5.92	55.79	0.42	0.34	0.62	0.29	0.08	0.28	2.62	0.02	0.02	0.03	1138
min	4,02	0,97	53,39	0,21	0,26	0,22	0,18	0,02	0,05	2,43	0,01	0,01	0,01	1103
max	10,73	19,43	77,94	0,98	0,40	0,62	0,52	1,22	0,86	3,63	0,05	0,02	0,03	1172
moyenne	6,30	8,35	61,82	0,34	0,33	0,45								1142
Total							13,92	13,24	18,40	136,64	0,75	0,73	1,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.