

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.14	4.81	56.70	0.42	0.23	0.62	0.24	0.05	0.23	2.68	0.02	0.01	0.03	1150
01:00	5.18	4.59	58.02	0.42	0.21	0.62	0.24	0.05	0.21	2.71	0.02	0.01	0.03	1139
01:30	8.14	5.85	57.77	0.41	0.21	0.61	0.39	0.11	0.28	2.77	0.02	0.01	0.03	1138
02:00	7.17	3.31	59.04	0.42	0.20	0.62	0.34	0.07	0.16	2.80	0.02	0.01	0.03	1126
02:30	6.97	6.31	57.26	0.41	0.19	0.61	0.33	0.06	0.30	2.73	0.02	0.01	0.03	1142
03:00	7.56	6.68	59.33	0.41	0.21	0.61	0.36	0.08	0.32	2.82	0.02	0.01	0.03	1172
03:30	7.50	8.08	56.71	0.42	0.18	0.61	0.36	0.08	0.38	2.70	0.02	0.01	0.03	1139
04:00	5.66	3.87	55.39	0.41	0.19	0.60	0.27	0.08	0.19	2.67	0.02	0.01	0.03	1139
04:30	8.63	7.27	60.19	0.41	0.22	0.60	0.42	0.10	0.35	2.91	0.02	0.01	0.03	1167
05:00	5.04	0.86	54.62	0.42	0.16	0.61	0.24	0.06	0.04	2.58	0.02	0.01	0.03	1138
05:30	5.32	1.70	59.15	0.41	0.18	0.61	0.25	0.05	0.08	2.75	0.02	0.01	0.03	1141
06:00	6.37	3.96	57.43	0.42	0.15	0.61	0.29	0.05	0.18	2.62	0.02	0.01	0.03	1157
06:30	7.30	5.89	57.43	0.41	0.19	0.59	0.35	1.44	0.28	2.72	0.02	0.01	0.03	1175
07:00	7.75	5.89	68.32	0.41	0.18	0.60	0.37	0.06	0.28	3.27	0.02	0.01	0.03	1156
07:30	5.67	5.01	57.90	0.40	0.21	0.58	0.27	0.36	0.24	2.81	0.02	0.01	0.03	1181
08:00	5.80	5.31	59.46	0.41	0.17	0.60	0.27	0.06	0.25	2.81	0.02	0.01	0.03	1144
08:30	6.91	8.71	54.19	0.41	0.15	0.61	0.33	0.06	0.42	2.59	0.02	0.01	0.03	1134
09:00	7.13	6.99	59.23	0.42	0.18	0.61	0.34	0.06	0.33	2.81	0.02	0.01	0.03	1151
09:30	5.37	3.09	60.27	0.42	0.17	0.61	0.25	0.06	0.15	2.85	0.02	0.01	0.03	1137
10:00	4.80	5.44	52.72	0.40	0.21	0.59	0.24	0.04	0.27	2.59	0.02	0.01	0.03	1170
10:30	5.80	7.08	59.51	0.41	0.18	0.60	0.28	0.06	0.34	2.87	0.02	0.01	0.03	1148
11:00	4.90	1.81	62.23	0.40	0.19	0.59	0.24	0.04	0.09	3.00	0.02	0.01	0.03	1141
11:30	7.19	4.65	61.03	0.42	0.22	0.62	0.33	0.06	0.22	2.84	0.02	0.01	0.03	1153
12:00	8.11	4.97	57.87	0.41	0.20	0.61	0.39	0.07	0.24	2.76	0.02	0.01	0.03	1139
12:30	4.76	0.33	58.20	0.41	0.23	0.61	0.23	0.05	0.02	2.78	0.02	0.01	0.03	1147
13:00	4.98	2.65	59.35	0.42	0.18	0.61	0.23	0.05	0.12	2.78	0.02	0.01	0.03	1161
13:30	9.66	7.83	53.86	0.42	0.19	0.62	0.47	0.06	0.38	2.60	0.02	0.01	0.03	1151
14:00	6.51	1.82	59.17	0.44	0.18	0.65	0.30	0.05	0.08	2.74	0.02	0.01	0.03	1144
14:30	4.35	1.49	59.46	0.42	0.23	0.63	0.21	0.05	0.07	2.87	0.02	0.01	0.03	1157
15:00	6.79	8.09	58.55	0.47	0.19	0.71	0.32	0.06	0.38	2.77	0.02	0.01	0.03	1161
15:30	7.68	5.99	48.17	0.48	0.23	0.73	0.37	0.06	0.28	2.29	0.02	0.01	0.03	1154
16:00	5.33	2.08	61.45	0.50	0.21	0.75	0.25	0.06	0.10	2.87	0.02	0.01	0.04	1140
16:30	8.64	10.41	57.69	0.48	0.22	0.73	0.42	0.05	0.50	2.77	0.02	0.01	0.04	1128
17:00	15.97	42.97	38.33	0.48	0.16	0.73	0.75	0.23	2.02	1.80	0.02	0.01	0.03	1098
17:30	16.31	34.70	46.69	0.47	0.17	0.72	0.76	0.38	1.62	2.18	0.02	0.01	0.03	1148
18:00	7.85	2.33	61.89	0.48	0.23	0.74	0.37	0.07	0.11	2.94	0.02	0.01	0.03	1164
18:30	4.69	0.64	55.47	0.50	0.19	0.78	0.21	0.05	0.03	2.48	0.02	0.01	0.03	1112
19:00	5.13	2.59	57.40	0.50	0.19	0.77	0.23	0.04	0.11	2.52	0.02	0.01	0.03	1148
19:30	6.37	4.99	60.59	0.50	0.21	0.77	0.28	0.04	0.22	2.67	0.02	0.01	0.03	1173
20:00	7.27	6.55	60.29	0.49	0.20	0.75	0.34	0.04	0.30	2.79	0.02	0.01	0.03	1160
20:30	6.65	6.52	57.60	0.49	0.22	0.76	0.31	0.05	0.30	2.69	0.02	0.01	0.04	1153
21:00	7.84	10.49	54.97	0.48	0.20	0.74	0.38	0.04	0.50	2.63	0.02	0.01	0.04	1147
21:30	5.06	2.60	56.36	0.48	0.16	0.75	0.24	0.04	0.12	2.66	0.02	0.01	0.04	1143
22:00	5.25	9.52	53.35	0.47	0.14	0.71	0.24	0.03	0.44	2.49	0.02	0.01	0.03	1152
22:30	7.45	16.20	57.68	0.43	0.14	0.64	0.35	0.04	0.76	2.72	0.02	0.01	0.03	1134
23:00	5.06	3.96	55.14	0.41	0.14	0.61	0.24	0.05	0.19	2.61	0.02	0.01	0.03	1152
23:30	4.72	11.28	64.94	0.41	0.16	0.62	0.22	0.05	0.54	3.09	0.02	0.01	0.03	1165
00:00	9.10	15.00	60.63	0.41	0.16	0.61	0.44	0.04	0.72	2.92	0.02	0.01	0.03	1144
min	4,35	0,33	38,33	0,40	0,14	0,58	0,21	0,03	0,02	1,80	0,02	0,01	0,03	1098
max	16,31	42,97	68,32	0,50	0,23	0,78	0,76	1,44	2,02	3,27	0,02	0,01	0,04	1181
moyenne	6,85	6,94	57,48	0,44	0,19	0,65								1150
Total							15,54	14,09	15,76	130,30	0,99	0,43	1,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel		100,00					

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.