

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.82	3.96	57.75	0.40	0.12	0.58	0.22	0.43	0.18	2.60	0.02	0.01	0.03	1152
01:00	5.11	4.76	55.12	0.41	0.14	0.60	0.23	0.03	0.21	2.43	0.02	0.01	0.03	1161
01:30	6.90	6.36	54.16	0.41	0.10	0.61	0.31	0.37	0.28	2.42	0.02	0.00	0.03	1156
02:00	7.96	6.84	59.44	0.41	0.09	0.61	0.36	0.02	0.31	2.71	0.02	0.00	0.03	1149
02:30	7.52	7.38	60.45	0.41	0.13	0.61	0.35	0.07	0.35	2.84	0.02	0.01	0.03	1142
03:00	6.79	6.77	58.82	0.41	0.16	0.62	0.31	0.04	0.31	2.71	0.02	0.01	0.03	1146
03:30	6.08	6.82	59.03	0.42	0.13	0.62	0.28	0.03	0.31	2.69	0.02	0.01	0.03	1149
04:00	7.16	9.40	57.84	0.42	0.18	0.62	0.33	0.07	0.44	2.69	0.02	0.01	0.03	1149
04:30	5.28	5.36	55.84	0.41	0.15	0.61	0.25	0.03	0.26	2.67	0.02	0.01	0.03	1167
05:00	5.43	13.76	58.38	0.41	0.13	0.61	0.26	0.04	0.65	2.75	0.02	0.01	0.03	1136
05:30	6.01	10.51	55.57	0.42	0.15	0.63	0.28	0.04	0.49	2.57	0.02	0.01	0.03	1138
06:00	7.09	8.77	58.09	0.42	0.14	0.62	0.33	0.05	0.41	2.70	0.02	0.01	0.03	1145
06:30	6.52	8.32	57.81	0.42	0.12	0.62	0.31	0.05	0.39	2.73	0.02	0.01	0.03	1122
07:00	6.63	9.64	60.51	0.42	0.11	0.62	0.31	0.05	0.45	2.86	0.02	0.01	0.03	1134
07:30	6.81	9.66	55.28	0.42	0.09	0.61	0.32	0.06	0.46	2.62	0.02	0.00	0.03	1139
08:00	5.08	4.00	58.10	0.42	0.14	0.62	0.24	0.06	0.19	2.75	0.02	0.01	0.03	1131
08:30	6.15	6.81	57.23	0.42	0.10	0.62	0.29	0.04	0.32	2.67	0.02	0.00	0.03	1132
09:00	7.46	8.31	54.26	0.41	0.07	0.61	0.35	0.04	0.39	2.54	0.02	0.00	0.03	1140
09:30	6.51	5.40	60.01	0.40	0.09	0.60	0.30	0.04	0.25	2.76	0.02	0.00	0.03	1137
10:00	5.31	6.76	57.19	0.40	0.10	0.60	0.25	0.03	0.31	2.65	0.02	0.00	0.03	1135
10:30	6.25	9.34	52.79	0.40	0.08	0.59	0.28	0.11	0.43	2.40	0.02	0.00	0.03	1142
11:00	6.79	9.50	53.75	0.39	0.11	0.58	0.31	0.17	0.44	2.49	0.02	0.01	0.03	1138
11:30	5.27	5.03	53.37	0.40	0.08	0.60	0.24	0.03	0.23	2.48	0.02	0.00	0.03	1126
12:00	5.18	5.85	58.57	0.44	0.10	0.67	0.23	0.05	0.26	2.64	0.02	0.00	0.03	1139
12:30	5.11	3.61	59.94	0.46	0.11	0.70	0.24	0.04	0.17	2.77	0.02	0.01	0.03	1139
13:00	8.76	13.14	54.01	0.46	0.09	0.70	0.41	0.03	0.61	2.52	0.02	0.00	0.03	1130
13:30	9.74	14.78	52.18	0.46	0.09	0.70	0.46	0.32	0.69	2.44	0.02	0.00	0.03	1156
14:00	5.32	2.19	56.44	0.49	0.12	0.75	0.24	0.02	0.10	2.56	0.02	0.01	0.03	1157
14:30	4.89	10.28	59.51	0.47	0.11	0.72	0.23	0.12	0.48	2.80	0.02	0.01	0.03	1145
15:00	9.03	21.04	59.73	0.48	0.11	0.74	0.42	0.05	0.97	2.77	0.02	0.00	0.03	1122
15:30	6.78	8.01	57.80	0.48	0.11	0.74	0.32	0.04	0.38	2.71	0.02	0.00	0.03	1136
16:00	6.29	9.76	59.04	0.48	0.12	0.74	0.29	0.08	0.46	2.77	0.02	0.01	0.03	1149
16:30	5.52	7.23	58.18	0.49	0.15	0.74	0.26	0.05	0.34	2.76	0.02	0.01	0.04	1175
17:00	5.91	12.36	54.95	0.47	0.12	0.73	0.29	0.16	0.60	2.66	0.02	0.01	0.04	1144
17:30	8.01	11.69	58.16	0.48	0.12	0.74	0.38	0.08	0.55	2.75	0.02	0.01	0.03	1135
18:00	8.03	14.55	56.15	0.47	0.16	0.72	0.39	0.31	0.70	2.70	0.02	0.01	0.03	1152
18:30	6.29	7.57	58.70	0.48	0.14	0.74	0.29	0.06	0.35	2.75	0.02	0.01	0.03	1159
19:00	5.28	6.82	55.10	0.48	0.10	0.73	0.25	0.04	0.32	2.57	0.02	0.00	0.03	1143
19:30	5.16	9.06	56.73	0.47	0.11	0.73	0.24	1.30	0.42	2.61	0.02	0.01	0.03	1176
20:00	7.10	12.27	60.38	0.48	0.13	0.74	0.33	0.06	0.58	2.84	0.02	0.01	0.03	1141
20:30	7.09	12.23	56.76	0.47	0.10	0.72	0.34	0.03	0.58	2.70	0.02	0.00	0.03	1172
21:00	5.52	14.15	59.26	0.48	0.12	0.73	0.26	0.03	0.66	2.78	0.02	0.01	0.03	1166
21:30	7.20	24.59	59.70	0.48	0.08	0.74	0.33	0.03	1.14	2.76	0.02	0.00	0.03	1111
22:00	6.73	24.40	60.95	0.44	0.12	0.66	0.30	0.04	1.10	2.74	0.02	0.01	0.03	1159
22:30	5.85	35.38	58.31	0.42	0.12	0.61	0.27	0.02	1.61	2.65	0.02	0.01	0.03	1137
23:00	4.93	32.55	58.21	0.41	0.13	0.60	0.23	0.03	1.52	2.71	0.02	0.01	0.03	1155
23:30	5.26	35.63	53.36	0.41	0.13	0.60	0.25	0.09	1.69	2.53	0.02	0.01	0.03	1152
00:00	7.07	30.65	57.52	0.42	0.09	0.62	0.33	0.03	1.45	2.71	0.02	0.00	0.03	1139
min	4,82	2,19	52,18	0,39	0,07	0,58	0,22	0,02	0,10	2,40	0,02	0,00	0,03	1111
max	9,74	35,63	60,95	0,49	0,18	0,75	0,46	1,30	1,69	2,86	0,02	0,01	0,04	1176
moyenne	6,40	11,53	57,30	0,44	0,12	0,66								1143
Total							14,29	14,71	25,77	127,94	0,98	0,26	1,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,53			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.