

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,30	11,64	58,77	0,51	0,08	0,80	0,24	0,04	0,53	2,69	0,02	0,00	0,04	1117
01:00	8,77	23,93	61,47	0,50	0,08	0,78	0,40	0,05	1,10	2,83	0,02	0,00	0,04	1128
01:30	6,90	26,91	59,48	0,49	0,10	0,76	0,33	0,03	1,27	2,80	0,02	0,00	0,04	1110
02:00	7,27	31,20	54,06	0,49	0,05	0,75	0,33	0,02	1,43	2,48	0,02	0,00	0,03	1109
02:30	8,46	28,15	55,52	0,49	0,07	0,74	0,38	0,03	1,27	2,50	0,02	0,00	0,03	1132
03:00	8,51	35,09	58,10	0,49	0,08	0,74	0,39	0,04	1,63	2,69	0,02	0,00	0,03	1116
03:30	12,80	52,98	52,94	0,48	0,08	0,73	0,60	0,12	2,47	2,47	0,02	0,00	0,03	1113
04:00	6,58	13,62	62,04	0,49	0,09	0,75	0,31	0,05	0,63	2,88	0,02	0,00	0,03	1141
04:30	3,39	0,15	54,07	0,49	0,07	0,74	0,16	0,05	0,01	2,56	0,02	0,00	0,04	1135
05:00	3,12	5,23	62,09	0,48	0,11	0,74	0,15	0,10	0,25	2,97	0,02	0,01	0,04	1171
05:30	10,06	21,75	54,66	0,49	0,10	0,74	0,48	0,07	1,03	2,60	0,02	0,00	0,04	1116
06:00	10,24	24,94	57,71	0,49	0,13	0,74	0,47	0,05	1,15	2,67	0,02	0,01	0,03	1148
06:30	5,48	7,45	57,30	0,48	0,09	0,73	0,26	0,06	0,35	2,71	0,02	0,00	0,03	1136
07:00	4,25	9,02	59,05	0,49	0,09	0,75	0,20	0,06	0,43	2,78	0,02	0,00	0,04	1125
07:30	7,20	11,55	60,62	0,49	0,11	0,75	0,34	0,08	0,54	2,84	0,02	0,01	0,04	1167
08:00	7,28	12,39	55,75	0,49	0,13	0,74	0,35	0,07	0,59	2,65	0,02	0,01	0,04	1146
08:30	9,44	13,79	55,30	0,49	0,09	0,75	0,44	0,05	0,64	2,55	0,02	0,00	0,03	1125
09:00	5,14	1,56	61,85	0,50	0,13	0,75	0,24	0,07	0,07	2,89	0,02	0,01	0,04	1147
09:30	6,61	9,76	57,25	0,49	0,11	0,75	0,31	0,07	0,46	2,69	0,02	0,01	0,04	1117
10:00	10,52	19,51	56,11	0,50	0,06	0,75	0,51	0,06	0,91	2,61	0,02	0,00	0,03	1118
10:30	8,00	5,41	58,24	0,49	0,10	0,75	0,37	0,07	0,25	2,73	0,02	0,00	0,03	1123
11:00	4,31	0,00	58,80	0,50	0,14	0,75	0,20	0,06	0,00	2,74	0,02	0,01	0,04	1150
11:30	4,17	1,67	55,23	0,49	0,12	0,74	0,20	0,06	0,08	2,62	0,02	0,01	0,04	1140
12:00	6,35	4,53	59,86	0,50	0,12	0,75	0,30	0,07	0,21	2,80	0,02	0,01	0,04	1136
12:30	6,04	3,84	56,24	0,51	0,09	0,76	0,28	0,06	0,18	2,59	0,02	0,00	0,04	1131
13:00	10,74	9,19	56,85	0,50	0,09	0,75	0,50	0,06	0,43	2,65	0,02	0,00	0,04	1130
13:30	5,68	1,04	59,28	0,50	0,12	0,75	0,27	0,09	0,05	2,77	0,02	0,01	0,04	1163
14:00	5,08	1,03	57,33	0,50	0,16	0,75	0,24	0,04	0,05	2,67	0,02	0,01	0,04	1181
14:30	8,38	19,49	54,80	0,48	0,09	0,73	0,40	0,07	0,93	2,62	0,02	0,00	0,03	1127
15:00	10,06	12,75	58,97	0,49	0,09	0,74	0,47	0,04	0,59	2,73	0,02	0,00	0,03	1113
15:30	6,57	4,57	58,00	0,48	0,10	0,72	0,30	0,04	0,21	2,69	0,02	0,00	0,03	1150
16:00	7,40	12,27	60,78	0,47	0,11	0,71	0,35	0,04	0,58	2,85	0,02	0,01	0,03	1181
16:30	5,47	2,91	54,97	0,48	0,11	0,73	0,26	0,16	0,14	2,57	0,02	0,01	0,03	1158
17:00	7,22	6,75	57,45	0,50	0,07	0,75	0,33	0,03	0,31	2,60	0,02	0,00	0,03	1135
17:30	9,10	12,73	54,43	0,48	0,10	0,72	0,41	0,03	0,57	2,43	0,02	0,00	0,03	1136
18:00	9,79	10,76	45,16	0,50	0,09	0,77	0,45	0,04	0,50	2,10	0,02	0,00	0,04	1133
18:30	5,21	0,92	50,54	0,55	0,11	0,85	0,24	0,03	0,04	2,34	0,03	0,01	0,04	1153
19:00	6,66	7,72	55,82	0,55	0,10	0,86	0,31	1,01	0,36	2,62	0,03	0,00	0,04	1155
19:30	6,86	6,32	50,90	0,56	0,08	0,87	0,30	0,03	0,27	2,20	0,02	0,00	0,04	1150
20:00	5,23	3,96	57,73	0,53	0,08	0,82	0,22	0,01	0,17	2,46	0,02	0,00	0,04	1159
20:30	8,50	14,48	56,20	0,48	0,09	0,74	0,37	0,08	0,63	2,45	0,02	0,00	0,03	1144
21:00	7,60	10,17	64,04	0,48	0,13	0,74	0,33	0,03	0,45	2,82	0,02	0,01	0,03	1162
21:30	6,66	10,89	61,64	0,49	0,09	0,75	0,30	0,05	0,49	2,75	0,02	0,00	0,03	1129
22:00	5,10	3,72	59,74	0,50	0,14	0,75	0,24	0,04	0,17	2,77	0,02	0,01	0,03	1158
22:30	5,40	6,48	56,84	0,50	0,10	0,76	0,25	0,04	0,30	2,61	0,02	0,00	0,03	1130
23:00	5,44	4,60	55,46	0,50	0,08	0,75	0,25	0,05	0,21	2,58	0,02	0,00	0,04	1145
23:30	6,09	5,49	58,85	0,51	0,11	0,77	0,28	0,07	0,25	2,69	0,02	0,00	0,04	1144
00:00	6,19	5,46	58,60	0,50	0,13	0,75	0,29	0,08	0,26	2,74	0,02	0,01	0,04	1137
min	3,12	0,00	45,16	0,47	0,05	0,71	0,15	0,01	0,00	2,10	0,02	0,00	0,03	1109
max	12,80	52,98	64,04	0,56	0,16	0,87	0,60	1,01	2,47	2,97	0,03	0,01	0,04	1181
moyenne	7,02	11,45	57,23	0,50	0,10	0,76								1140
Total							15,58	12,91	25,43	127,05	1,10	0,22	1,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.