

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6.18	22.36	58.90	0.50	0.11	0.75	0.29	0.06	1.04	2.73	0.02	0.01	0.03	1151	
01:00	9.45	22.90	56.78	0.51	0.08	0.78	0.43	0.09	1.04	2.57	0.02	0.00	0.04	1128	
01:30	8.36	19.09	52.85	0.50	0.06	0.76	0.38	0.10	0.88	2.43	0.02	0.00	0.03	1097	
02:00	7.03	12.12	60.67	0.50	0.07	0.74	0.32	0.10	0.55	2.76	0.02	0.00	0.03	1116	
02:30	5.23	9.29	58.06	0.46	0.10	0.69	0.25	0.08	0.44	2.73	0.02	0.00	0.03	1133	
03:00	6.30	11.89	60.73	0.46	0.11	0.68	0.29	0.07	0.55	2.79	0.02	0.01	0.03	1140	
03:30	6.81	11.18	57.64	0.48	0.10	0.70	0.31	0.06	0.50	2.59	0.02	0.00	0.03	1133	
04:00	6.57	10.86	56.13	0.49	0.09	0.73	0.30	0.06	0.49	2.55	0.02	0.00	0.03	1129	
04:30	5.65	9.58	57.42	0.47	0.10	0.71	0.26	0.05	0.44	2.67	0.02	0.00	0.03	1146	
05:00	5.84	6.63	59.01	0.47	0.12	0.68	0.27	0.05	0.31	2.74	0.02	0.01	0.03	1151	
05:30	6.27	7.47	58.28	0.43	0.11	0.63	0.29	0.05	0.35	2.73	0.02	0.01	0.03	1169	
06:00	5.86	7.25	60.22	0.37	0.19	0.54	0.27	0.05	0.34	2.78	0.02	0.01	0.03	1136	
06:30	6.33	10.10	67.79	0.26	0.32	0.37	0.29	0.03	0.46	3.08	0.01	0.01	0.02	1149	
07:00	6.75	13.12	65.08	0.24	0.30	0.36	0.31	0.04	0.60	2.96	0.01	0.01	0.02	1159	
07:30	5.44	6.99	69.94	0.26	0.34	0.37	0.24	0.07	0.31	3.15	0.01	0.02	0.02	1153	
08:00	6.22	8.10	59.62	0.36	0.21	0.53	0.29	0.04	0.38	2.77	0.02	0.01	0.02	1139	
08:30	6.27	6.03	58.26	0.42	0.13	0.62	0.30	0.07	0.28	2.75	0.02	0.01	0.03	1141	
09:00	5.32	5.33	58.42	0.44	0.10	0.64	0.24	0.07	0.24	2.66	0.02	0.00	0.03	1148	
09:30	12.97	23.77	52.95	0.44	0.07	0.65	0.60	0.17	1.11	2.46	0.02	0.00	0.03	1132	
10:00	10.07	11.46	58.03	0.43	0.07	0.63	0.46	0.03	0.52	2.65	0.02	0.00	0.03	1131	
10:30	5.44	2.75	60.11	0.45	0.10	0.68	0.25	0.05	0.13	2.79	0.02	0.00	0.03	1161	
11:00	4.85	3.70	58.30	0.47	0.12	0.71	0.23	0.03	0.17	2.75	0.02	0.01	0.03	1159	
11:30	6.34	7.97	55.11	0.48	0.08	0.73	0.29	0.05	0.37	2.53	0.02	0.00	0.03	1136	
12:00	7.29	8.78	63.25	0.41	0.15	0.66	0.33	0.04	0.40	2.91	0.02	0.01	0.03	1152	
12:30	4.61	3.92	68.24	0.20	0.37	0.48	0.21	0.07	0.18	3.10	0.01	0.02	0.02	1162	
13:00	5.39	5.66	67.81	0.20	0.43	0.48	0.25	0.06	0.26	3.14	0.01	0.02	0.02	1153	
13:30	11.63	16.80	66.60	0.21	0.37	0.49	0.53	0.05	0.77	3.05	0.01	0.02	0.02	1154	
14:00	9.81	13.88	65.18	0.23	0.40	0.50	0.44	0.05	0.63	2.94	0.01	0.02	0.02	1146	
14:30	7.66	10.26	59.55	0.22	0.37	0.50	0.35	0.04	0.46	2.69	0.01	0.02	0.02	1124	
15:00	4.60	3.81	43.34	0.21	0.38	0.55	0.19	0.04	0.16	1.83	0.01	0.02	0.02	1115	
15:30	5.42	7.74	60.66	0.22	0.36	0.63	0.22	0.09	0.32	2.49	0.01	0.01	0.03	1113	
16:00	9.94	18.85	56.00	0.46	0.36	0.60	0.41	0.28	0.78	2.32	0.02	0.01	0.02	1128	
16:30	6.29	4.66	65.62	0.21	0.36	0.62	0.25	0.04	0.19	2.61	0.01	0.01	0.02	1135	
17:00	4.53	2.91	65.71	0.21	0.36	0.63	0.18	0.04	0.12	2.66	0.01	0.01	0.03	1160	
17:30	4.56	3.86	58.58	0.21	0.36	0.64	0.19	0.04	0.16	2.43	0.01	0.01	0.03	1123	
18:00	5.68	4.56	63.47	0.21	0.39	0.63	0.23	0.03	0.18	2.56	0.01	0.02	0.03	1141	
18:30	5.77	4.24	66.53	0.21	0.39	0.64	0.23	0.03	0.17	2.67	0.01	0.02	0.03	1138	
19:00	10.98	22.46	63.06	0.21	0.32	0.63	0.47	0.06	0.96	2.68	0.01	0.01	0.03	1109	
19:30	10.93	46.04	64.28	0.22	0.34	0.62	0.46	0.16	1.93	2.69	0.01	0.01	0.03	1108	
20:00	7.24	51.75	59.69	0.45	0.16	0.79	0.30	0.03	2.15	2.48	0.02	0.01	0.03	1125	
20:30	4.99	14.02	59.76	0.58	0.11	0.92	0.22	0.05	0.62	2.66	0.03	0.00	0.04	1142	
21:00	4.11	4.09	59.07	0.59	0.13	0.93	0.19	0.06	0.19	2.73	0.03	0.01	0.04	1147	
21:30	5.78	8.79	58.42	0.59	0.12	0.92	0.26	0.07	0.40	2.64	0.03	0.01	0.04	1138	
22:00	6.72	9.19	62.64	0.53	0.12	0.83	0.31	0.05	0.43	2.91	0.02	0.01	0.04	1153	
22:30	8.45	13.48	56.46	0.50	0.13	0.75	0.40	0.06	0.64	2.68	0.02	0.01	0.04	1161	
23:00	6.91	7.16	49.42	0.49	0.10	0.75	0.33	0.05	0.34	2.33	0.02	0.00	0.04	1116	
23:30	7.18	8.93	50.46	0.48	0.07	0.73	0.33	0.09	0.41	2.33	0.02	0.00	0.03	1124	
00:00	5.56	3.80	57.44	0.48	0.11	0.72	0.26	0.06	0.18	2.70	0.02	0.01	0.03	1140	
min	4,11	2,75	43,34	0,20	0,06	0,36	0,18	0,03	0,12	1,83	0,01	0,00	0,02	1097	
max	12,97	51,75	69,94	0,59	0,43	0,93	0,60	0,28	2,15	3,15	0,03	0,02	0,04	1169	
moyenne	6,82	11,45	59,82	0,38	0,20	0,65								1137	
Total							14,71	12,18	24,50	128,86	0,84	0,43	1,41		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.