

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.54	4.31	73.95	0.20	0.35	0.38	0.21	0.04	0.20	3.45	0.01	0.02	0.02	1158
01:00	5.46	7.25	66.75	0.21	0.35	0.38	0.25	0.07	0.34	3.10	0.01	0.02	0.02	1165
01:30	8.24	11.78	63.21	0.22	0.39	0.41	0.38	0.06	0.55	2.94	0.01	0.02	0.02	1140
02:00	5.72	6.43	65.31	0.21	0.39	0.45	0.27	0.06	0.30	3.06	0.01	0.02	0.02	1184
02:30	5.38	6.21	67.70	0.21	0.38	0.44	0.25	0.07	0.28	3.10	0.01	0.02	0.02	1171
03:00	10.22	24.97	61.61	0.22	0.32	0.41	0.47	0.07	1.15	2.83	0.01	0.01	0.02	1142
03:30	7.37	12.98	71.11	0.21	0.36	0.39	0.33	0.06	0.58	3.21	0.01	0.02	0.02	1159
04:00	3.88	4.15	67.50	0.20	0.38	0.37	0.18	0.07	0.19	3.14	0.01	0.02	0.02	1181
04:30	6.04	18.37	60.21	0.21	0.36	0.36	0.28	0.06	0.84	2.76	0.01	0.02	0.02	1143
05:00	7.63	12.64	70.95	0.21	0.35	0.36	0.34	0.07	0.57	3.17	0.01	0.02	0.02	1142
05:30	4.54	4.49	66.86	0.20	0.38	0.36	0.21	0.09	0.21	3.06	0.01	0.02	0.02	1179
06:00	5.87	8.07	65.58	0.21	0.35	0.36	0.27	0.09	0.38	3.06	0.01	0.02	0.02	1145
06:30	5.37	4.64	67.96	0.21	0.35	0.36	0.25	0.08	0.22	3.16	0.01	0.02	0.02	1129
07:00	5.41	6.25	65.76	0.21	0.33	0.37	0.25	0.07	0.29	3.02	0.01	0.02	0.02	1136
07:30	5.94	7.43	68.71	0.38	0.36	0.32	0.28	0.29	0.35	3.21	0.02	0.02	0.01	1169
08:00	6.70	8.25	60.43	0.36	0.19	0.50	0.31	0.07	0.39	2.82	0.02	0.01	0.02	1160
08:30	6.06	9.36	58.79	0.43	0.12	0.64	0.28	0.06	0.44	2.73	0.02	0.01	0.03	1154
09:00	6.08	8.75	56.27	0.45	0.11	0.68	0.28	0.07	0.41	2.61	0.02	0.01	0.03	1125
09:30	5.69	7.03	59.98	0.46	0.17	0.68	0.27	0.04	0.33	2.82	0.02	0.01	0.03	1182
10:00	5.37	8.85	56.46	0.48	0.12	0.73	0.25	0.11	0.42	2.67	0.02	0.01	0.03	1157
10:30	6.47	14.07	54.16	0.48	0.16	0.71	0.31	1.94	0.68	2.63	0.02	0.01	0.03	1181
11:00	6.71	11.58	43.85	0.23	0.15	0.36	0.31	0.08	0.54	2.04	0.01	0.01	0.02	1140
11:30	6.52	10.48	57.70	0.36	0.13	0.37	0.30	1.31	0.48	2.65	0.02	0.01	0.02	1135
12:00	7.75	7.95	56.42	0.57	0.20	0.45	0.34	0.07	0.35	2.49	0.03	0.01	0.02	1134
12:30	4.88	5.14	61.86	0.27	0.16	0.50	0.21	0.12	0.23	2.71	0.01	0.01	0.02	1156
13:00	13.77	15.51	51.87	0.49	0.08	0.76	0.61	0.04	0.68	2.29	0.02	0.00	0.03	1124
13:30	6.38	5.36	50.85	0.29	0.11	0.55	0.27	0.03	0.23	2.13	0.01	0.00	0.02	1127
14:00	5.19	6.79	51.06	1.55	0.15	0.51	0.21	0.06	0.28	2.09	0.06	0.01	0.02	1120
14:30	5.81	13.09	58.94	0.22	0.12	0.56	0.23	0.04	0.51	2.31	0.01	0.00	0.02	1137
15:00	4.62	2.89	71.54	0.21	0.15	0.52	0.18	0.06	0.11	2.82	0.01	0.01	0.02	1166
15:30	5.56	8.12	63.80	0.22	0.09	0.56	0.22	0.05	0.32	2.55	0.01	0.00	0.02	1136
16:00	7.76	10.00	60.56	0.25	0.16	0.56	0.29	0.06	0.37	2.26	0.01	0.01	0.02	1099
16:30	5.30	4.89	49.12	0.25	0.12	0.55	0.19	0.22	0.17	1.73	0.01	0.00	0.02	1121
17:00	6.38	9.91	77.74	0.46	0.10	0.57	0.22	1.63	0.35	2.72	0.02	0.00	0.02	1152
17:30	6.97	10.99	49.99	0.27	0.12	0.59	0.25	0.25	0.40	1.81	0.01	0.00	0.02	1150
18:00	5.56	8.37	55.89	0.27	0.12	0.53	0.21	0.07	0.31	2.09	0.01	0.00	0.02	1136
18:30	6.40	20.85	61.95	0.25	0.10	0.55	0.25	0.04	0.81	2.41	0.01	0.00	0.02	1129
19:00	5.03	20.64	63.34	0.24	0.14	0.60	0.20	0.10	0.84	2.56	0.01	0.01	0.02	1164
19:30	5.12	14.29	66.91	0.24	0.12	0.59	0.20	0.04	0.57	2.65	0.01	0.00	0.02	1145
20:00	5.59	12.38	60.40	0.47	0.12	0.80	0.23	0.03	0.51	2.49	0.02	0.00	0.03	1164
20:30	5.69	10.29	55.65	0.58	0.08	0.91	0.24	0.04	0.44	2.37	0.02	0.00	0.04	1161
21:00	6.29	8.17	57.57	0.57	0.06	0.91	0.26	0.03	0.34	2.39	0.02	0.00	0.04	1144
21:30	7.48	8.85	61.41	0.56	0.09	0.89	0.33	0.05	0.39	2.70	0.02	0.00	0.04	1160
22:00	6.64	4.86	60.31	0.58	0.10	0.91	0.31	0.06	0.23	2.80	0.03	0.00	0.04	1162
22:30	6.22	8.72	56.90	0.56	0.12	0.88	0.30	0.07	0.42	2.74	0.03	0.01	0.04	1151
23:00	7.79	14.85	56.62	0.52	0.08	0.80	0.36	0.08	0.70	2.65	0.02	0.00	0.04	1131
23:30	7.59	10.63	58.45	0.52	0.08	0.80	0.35	0.07	0.50	2.73	0.02	0.00	0.04	1138
00:00	4.80	4.09	57.97	0.49	0.13	0.78	0.23	0.71	0.20	2.78	0.02	0.01	0.04	1168
min	3,88	2,89	43,85	0,20	0,06	0,32	0,18	0,03	0,11	1,73	0,01	0,00	0,01	1099
max	13,77	24,97	77,74	1,55	0,39	0,91	0,61	1,94	1,15	3,45	0,06	0,02	0,04	1184
moyenne	6,29	9,71	61,00	0,36	0,20	0,56								1148
Total							13,25	20,81	20,35	128,49	0,77	0,42	1,18	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,10			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.