

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.69	32.03	51.07	0.48	0.07	0.73	0.21	0.03	1.45	2.32	0.02	0.00	0.03	1140
01:00	4.92	53.84	60.30	0.47	0.08	0.72	0.22	0.07	2.41	2.70	0.02	0.00	0.03	1158
01:30	4.94	58.57	59.51	0.46	0.07	0.71	0.23	0.03	2.71	2.75	0.02	0.00	0.03	1143
02:00	3.97	50.15	51.26	0.46	0.06	0.70	0.18	0.15	2.26	2.31	0.02	0.00	0.03	1143
02:30	2.46	18.82	61.42	0.46	0.05	0.69	0.11	0.06	0.83	2.71	0.02	0.00	0.03	1161
03:00	2.86	23.89	59.21	0.46	0.10	0.70	0.13	0.06	1.11	2.75	0.02	0.00	0.03	1157
03:30	3.29	31.34	56.93	0.47	0.09	0.72	0.15	0.04	1.46	2.66	0.02	0.00	0.03	1153
04:00	2.98	25.02	60.27	0.46	0.11	0.70	0.14	0.03	1.15	2.78	0.02	0.00	0.03	1169
04:30	3.09	32.01	58.05	0.48	0.09	0.72	0.14	0.03	1.46	2.65	0.02	0.00	0.03	1149
05:00	2.77	14.40	59.04	0.47	0.11	0.72	0.13	0.04	0.68	2.78	0.02	0.01	0.03	1173
05:30	2.59	15.78	57.68	0.48	0.08	0.73	0.12	0.04	0.74	2.71	0.02	0.00	0.03	1158
06:00	2.95	26.67	53.14	0.48	0.07	0.73	0.14	0.04	1.22	2.43	0.02	0.00	0.03	1120
06:30	3.42	23.45	61.52	0.47	0.06	0.71	0.16	0.05	1.07	2.82	0.02	0.00	0.03	1108
07:00	3.56	24.65	60.01	0.49	0.07	0.75	0.16	0.05	1.13	2.76	0.02	0.00	0.03	1108
07:30	3.74	20.37	56.22	0.49	0.06	0.73	0.17	0.05	0.95	2.62	0.02	0.00	0.03	1105
08:00	4.42	22.02	56.32	0.48	0.04	0.72	0.20	0.05	1.01	2.59	0.02	0.00	0.03	1092
08:30	5.85	24.42	60.11	0.45	0.09	0.66	0.27	0.07	1.12	2.76	0.02	0.00	0.03	1107
09:00	5.71	15.49	61.56	0.44	0.11	0.65	0.26	0.08	0.72	2.84	0.02	0.01	0.03	1148
09:30	5.86	18.84	58.02	0.43	0.14	0.65	0.27	0.06	0.86	2.66	0.02	0.01	0.03	1157
10:00	5.61	16.74	54.94	0.46	0.07	0.68	0.25	0.05	0.74	2.44	0.02	0.00	0.03	1157
10:30	7.49	25.49	55.29	0.46	0.08	0.67	0.33	0.07	1.11	2.41	0.02	0.00	0.03	1127
11:00	7.34	16.73	58.45	0.44	0.09	0.64	0.34	0.08	0.77	2.69	0.02	0.00	0.03	1133
11:30	7.15	14.91	56.08	0.43	0.07	0.63	0.33	0.08	0.69	2.61	0.02	0.00	0.03	1118
12:00	7.29	10.73	54.85	0.42	0.08	0.62	0.34	0.05	0.50	2.58	0.02	0.00	0.03	1124
12:30	4.74	1.98	58.28	0.44	0.07	0.66	0.22	0.06	0.09	2.66	0.02	0.00	0.03	1111
13:00	6.37	6.28	58.14	0.44	0.06	0.65	0.29	0.06	0.29	2.68	0.02	0.00	0.03	1104
13:30	6.54	6.92	60.89	0.45	0.08	0.66	0.30	0.06	0.32	2.81	0.02	0.00	0.03	1127
14:00	5.81	7.83	55.33	0.45	0.13	0.68	0.27	0.07	0.36	2.54	0.02	0.01	0.03	1149
14:30	8.04	16.45	57.71	0.44	0.06	0.67	0.37	0.07	0.77	2.68	0.02	0.00	0.03	1112
15:00	6.22	20.84	61.18	0.45	0.08	0.66	0.29	0.06	0.97	2.85	0.02	0.00	0.03	1115
15:30	5.61	31.15	55.58	0.43	0.09	0.64	0.26	0.07	1.46	2.61	0.02	0.00	0.03	1113
16:00	5.09	25.90	57.99	0.43	0.09	0.64	0.24	0.06	1.21	2.71	0.02	0.00	0.03	1107
16:30	6.38	29.54	57.90	0.46	0.07	0.70	0.30	0.06	1.39	2.72	0.02	0.00	0.03	1104
17:00	6.88	47.19	60.00	0.45	0.10	0.69	0.32	0.08	2.23	2.83	0.02	0.00	0.03	1138
17:30	7.53	45.03	51.33	0.46	0.08	0.70	0.36	0.06	2.16	2.46	0.02	0.00	0.03	1110
18:00	7.83	31.07	60.53	0.46	0.06	0.69	0.37	0.04	1.46	2.84	0.02	0.00	0.03	1133
18:30	8.00	25.93	56.16	0.48	0.07	0.72	0.37	0.03	1.19	2.57	0.02	0.00	0.03	1112
19:00	7.18	23.22	59.46	0.48	0.09	0.73	0.33	0.04	1.07	2.75	0.02	0.00	0.03	1122
19:30	7.45	26.93	58.28	0.48	0.08	0.73	0.35	0.04	1.28	2.76	0.02	0.00	0.03	1122
20:00	5.28	36.26	57.56	0.47	0.07	0.70	0.25	0.04	1.70	2.70	0.02	0.00	0.03	1127
20:30	4.19	24.36	59.14	0.46	0.09	0.71	0.20	0.06	1.15	2.79	0.02	0.00	0.03	1129
21:00	5.29	23.74	60.22	0.45	0.11	0.68	0.25	0.06	1.10	2.80	0.02	0.00	0.03	1143
21:30	7.05	24.70	55.66	0.42	0.13	0.63	0.33	0.05	1.16	2.61	0.02	0.01	0.03	1132
22:00	7.87	21.92	54.63	0.43	0.11	0.63	0.36	0.05	1.01	2.51	0.02	0.01	0.03	1145
22:30	8.65	29.32	60.03	0.41	0.09	0.61	0.40	0.04	1.36	2.79	0.02	0.00	0.03	1143
23:00	5.51	24.23	59.40	0.42	0.09	0.62	0.25	0.03	1.10	2.70	0.02	0.00	0.03	1150
23:30	4.57	30.88	56.75	0.42	0.09	0.62	0.21	0.05	1.42	2.61	0.02	0.00	0.03	1145
00:00	5.41	47.57	55.05	0.42	0.10	0.61	0.25	0.03	2.19	2.53	0.02	0.00	0.03	1132
min	2,46	1,98	51,07	0,41	0,04	0,61	0,11	0,03	0,09	2,31	0,02	0,00	0,03	1092
max	8,65	58,57	61,56	0,49	0,14	0,75	0,40	0,15	2,71	2,85	0,02	0,01	0,03	1173
moyenne	5,47	25,53	57,68	0,45	0,08	0,68								1132
Total							12,13	10,12	56,61	127,83	1,01	0,19	1,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	4,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.