

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.88	2.25	57.95	0.43	0.14	0.64	0.23	0.07	0.10	2.68	0.02	0.01	0.03	1133
01:00	4.65	4.41	55.57	0.43	0.14	0.64	0.21	0.07	0.20	2.56	0.02	0.01	0.03	1156
01:30	7.23	8.19	51.64	0.43	0.13	0.63	0.34	0.06	0.38	2.40	0.02	0.01	0.03	1125
02:00	6.49	4.74	62.49	0.43	0.12	0.63	0.30	0.10	0.22	2.92	0.02	0.01	0.03	1151
02:30	5.47	5.16	57.59	0.43	0.13	0.64	0.25	0.06	0.24	2.67	0.02	0.01	0.03	1138
03:00	6.86	12.25	57.23	0.43	0.13	0.64	0.32	0.05	0.57	2.66	0.02	0.01	0.03	1140
03:30	7.34	19.98	59.47	0.44	0.12	0.65	0.34	0.06	0.91	2.72	0.02	0.01	0.03	1134
04:00	6.66	56.45	57.52	0.44	0.09	0.65	0.30	0.06	2.58	2.63	0.02	0.00	0.03	1127
04:30	4.70	58.76	56.94	0.43	0.11	0.64	0.22	0.47	2.72	2.64	0.02	0.01	0.03	1142
05:00	3.90	55.15	51.30	0.42	0.14	0.63	0.18	1.26	2.60	2.42	0.02	0.01	0.03	1137
05:30	3.79	53.34	52.63	0.42	0.11	0.63	0.18	0.04	2.48	2.44	0.02	0.01	0.03	1127
06:00	3.89	48.69	57.57	0.43	0.13	0.64	0.18	0.06	2.20	2.60	0.02	0.01	0.03	1132
06:30	3.98	31.02	59.82	0.41	0.16	0.61	0.19	0.04	1.47	2.83	0.02	0.01	0.03	1154
07:00	5.75	29.63	60.37	0.42	0.15	0.63	0.27	0.05	1.39	2.83	0.02	0.01	0.03	1165
07:30	7.23	29.17	57.58	0.42	0.12	0.63	0.34	0.05	1.37	2.71	0.02	0.01	0.03	1169
08:00	7.78	24.29	57.02	0.42	0.14	0.63	0.37	0.04	1.14	2.67	0.02	0.01	0.03	1140
08:30	5.67	18.63	57.51	0.42	0.17	0.63	0.27	0.04	0.87	2.69	0.02	0.01	0.03	1150
09:00	9.56	16.77	54.35	0.42	0.10	0.63	0.43	0.04	0.75	2.44	0.02	0.00	0.03	1140
09:30	5.66	11.04	58.45	0.42	0.12	0.62	0.26	0.24	0.51	2.71	0.02	0.01	0.03	1144
10:00	5.36	15.26	56.41	0.41	0.13	0.61	0.26	0.06	0.73	2.70	0.02	0.01	0.03	1152
10:30	11.48	15.25	56.23	0.41	0.12	0.61	0.55	0.05	0.74	2.71	0.02	0.01	0.03	1137
11:00	4.27	1.07	53.64	0.41	0.12	0.61	0.20	0.01	0.05	2.51	0.02	0.01	0.03	1157
11:30	4.33	17.18	60.40	0.40	0.12	0.60	0.20	0.05	0.80	2.81	0.02	0.01	0.03	1157
12:00	7.64	35.19	56.46	0.41	0.15	0.61	0.35	0.04	1.63	2.61	0.02	0.01	0.03	1156
12:30	5.31	19.15	64.57	0.44	0.11	0.64	0.24	0.07	0.86	2.91	0.02	0.01	0.03	1143
13:00	8.91	19.55	56.84	0.43	0.14	0.63	0.42	0.06	0.91	2.65	0.02	0.01	0.03	1164
13:30	9.11	10.74	56.73	0.43	0.12	0.64	0.42	0.04	0.50	2.64	0.02	0.01	0.03	1146
14:00	7.38	6.60	55.36	0.43	0.13	0.65	0.34	0.04	0.30	2.53	0.02	0.01	0.03	1131
14:30	13.88	39.80	55.57	0.41	0.11	0.61	0.65	0.04	1.87	2.61	0.02	0.01	0.03	1145
15:00	7.23	4.44	63.25	0.43	0.13	0.63	0.33	0.08	0.20	2.89	0.02	0.01	0.03	1138
15:30	4.26	1.43	52.42	0.42	0.14	0.63	0.20	0.05	0.07	2.45	0.02	0.01	0.03	1141
16:00	5.47	7.27	54.68	0.42	0.11	0.62	0.26	0.08	0.34	2.57	0.02	0.01	0.03	1131
16:30	7.39	9.30	51.71	0.41	0.10	0.61	0.35	0.04	0.44	2.43	0.02	0.00	0.03	1126
17:00	5.88	3.34	60.00	0.42	0.15	0.63	0.27	0.05	0.15	2.75	0.02	0.01	0.03	1150
17:30	6.00	7.02	52.23	0.41	0.15	0.61	0.29	0.03	0.34	2.51	0.02	0.01	0.03	1135
18:00	7.94	12.09	55.21	0.42	0.10	0.64	0.38	0.06	0.57	2.62	0.02	0.00	0.03	1125
18:30	10.02	22.84	52.84	0.43	0.09	0.63	0.48	0.42	1.09	2.51	0.02	0.00	0.03	1119
19:00	5.67	10.53	61.42	0.43	0.11	0.63	0.26	0.05	0.49	2.85	0.02	0.01	0.03	1109
19:30	4.98	24.25	58.88	0.43	0.12	0.63	0.23	0.06	1.12	2.73	0.02	0.01	0.03	1122
20:00	5.17	32.25	61.05	0.43	0.13	0.64	0.24	0.06	1.50	2.84	0.02	0.01	0.03	1135
20:30	5.65	13.28	53.94	0.43	0.17	0.64	0.26	0.14	0.61	2.49	0.02	0.01	0.03	1152
21:00	5.21	6.82	51.29	0.46	0.17	0.68	0.23	0.07	0.30	2.23	0.02	0.01	0.03	1188
21:30	7.77	16.22	54.39	0.42	0.15	0.63	0.37	0.04	0.77	2.57	0.02	0.01	0.03	1150
22:00	7.68	12.33	57.80	0.43	0.17	0.64	0.35	0.08	0.57	2.67	0.02	0.01	0.03	1142
22:30	5.31	7.74	58.77	0.43	0.16	0.64	0.25	0.06	0.36	2.72	0.02	0.01	0.03	1139
23:00	7.98	21.27	57.50	0.41	0.16	0.61	0.38	0.04	1.02	2.76	0.02	0.01	0.03	1132
23:30	9.63	34.07	57.70	0.41	0.10	0.61	0.46	0.37	1.63	2.76	0.02	0.01	0.03	1158
00:00	5.23	12.17	62.85	0.43	0.14	0.63	0.24	0.05	0.57	2.92	0.02	0.01	0.03	1134
min	3,79	1,07	51,29	0,40	0,09	0,60	0,18	0,01	0,05	2,23	0,02	0,00	0,03	1109
max	13,88	58,76	64,57	0,46	0,17	0,68	0,65	1,26	2,72	2,92	0,02	0,01	0,03	1188
moyenne	6,53	19,34	56,94	0,42	0,13	0,63								1143
Total							14,62	19,77	43,24	127,19	0,95	0,29	1,41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,77			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.