

Rapport DREAL Mensuel: juillet 2023



UVE	Mesures corrigées à 10% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg									Process	Compteur			
	HCl		CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité																				
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30												
Autre seuil		150						150								850,00				85%
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
01.07.23	5,52	4,79	100,00	7,61	61,33	0,34	0,31	0,51	12,21	10,65	16,78	135,59	0,75	0,68	1,13	1163	00:00	00:00	00:00	100,00
02.07.23	5,76	5,95	100,00	10,11	58,38	0,39	0,30	0,56	12,83	13,40	22,59	129,97	0,86	0,67	1,25	1160	00:00	00:00	00:00	100,00
03.07.23	6,79	5,82	100,00	12,76	61,46	0,33	0,29	0,52	14,95	12,93	28,00	135,55	0,73	0,64	1,15	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
04.07.23	6,44	7,05	100,00	15,11	57,93	0,38	0,30	0,56	14,34	15,77	33,66	128,45	0,85	0,66	1,24	1145	00:00	00:00	00:00	100,00
05.07.23	5,83	4,50	100,00	10,12	58,70	0,38	0,29	0,56	12,88	9,94	22,24	129,67	0,85	0,63	1,23	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
06.07.23	5,93	5,36	100,00	23,59	63,69	0,34	0,33	0,53	13,16	11,86	51,85	140,57	0,75	0,74	1,18	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
07.07.23	4,50	4,27	100,00	19,98	59,73	0,44	0,43	0,67	9,78	9,32	43,90	129,82	0,96	0,93	1,47	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
08.07.23	5,70	4,27	100,00	15,42	58,05	0,46	0,28	0,72	12,14	9,12	32,73	123,85	0,99	0,59	1,54	1162	00:00	00:00	00:00	100,00
09.07.23	5,58	3,15	100,00	12,39	57,94	0,44	0,29	0,66	12,41	7,02	27,66	128,73	0,97	0,63	1,47	1167	00:00	00:00	00:00	100,00
10.07.23	5,42	4,27	100,00	11,99	60,75	0,34	0,23	0,55	11,83	9,35	26,25	132,31	0,75	0,49	1,21	1148	00:00	00:00	00:00	100,00
11.07.23	5,83	4,30	100,00	11,74	58,96	0,43	0,28	0,65	13,04	9,80	26,36	131,66	0,96	0,63	1,46	1143	00:00	00:00	00:00	100,00
12.07.23	5,77	6,52	100,00	13,19	57,57	0,47	0,27	0,61	12,82	14,79	29,15	128,34	1,04	0,60	1,36	1145	00:00	00:00	00:00	99,58
13.07.23	6,44	5,23	100,00	15,19	59,95	0,35	0,25	0,55	14,29	11,63	33,90	132,84	0,78	0,55	1,21	1131	00:00	00:00	00:00	100,00
14.07.23	6,49	5,09	100,00	15,19	58,08	0,45	0,24	0,69	14,24	11,38	33,45	127,02	0,99	0,52	1,51	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
15.07.23	7,00	4,36	100,00	11,51	58,88	0,42	0,22	0,64	15,36	9,65	25,34	130,01	0,94	0,48	1,42	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
16.07.23	6,96	5,05	100,00	19,69	58,24	0,41	0,23	0,60	15,40	11,24	43,33	128,96	0,91	0,51	1,34	1126	00:00	00:00	00:00	100,00
17.07.23	6,84	3,84	100,00	13,57	62,35	0,31	0,24	0,48	15,05	8,45	30,07	136,96	0,69	0,53	1,06	1134	00:00	00:00	00:00	100,00
18.07.23	6,56	3,47	100,00	7,97	61,29	0,36	0,19	0,60	14,26	7,56	17,27	133,46	0,79	0,41	1,31	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
19.07.23	6,72	3,30	100,00	9,20	58,70	0,42	0,26	0,62	14,90	7,33	20,43	130,15	0,93	0,56	1,39	1139	00:00	00:00	00:00	100,00
20.07.23	6,61	4,94	100,00	7,54	57,20	0,38	0,22	0,54	14,71	11,09	16,74	127,72	0,84	0,49	1,22	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
21.07.23	6,82	3,42	100,00	7,30	58,70	0,38	0,29	0,55	15,26	7,67	16,33	131,33	0,85	0,64	1,24	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
22.07.23	6,90	3,83	100,00	9,34	58,69	0,37	0,29	0,54	15,46	8,61	20,97	131,45	0,84	0,64	1,22	1135	00:00	00:00	00:00	100,00
23.07.23	6,38	5,04	100,00	7,89	58,51	0,43	0,28	0,56	14,44	11,41	17,87	132,44	0,98	0,64	1,27	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
24.07.23	6,89	4,79	100,00	9,83	62,07	0,30	0,32	0,42	15,25	10,56	21,75	137,47	0,66	0,70	0,94	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
25.07.23	6,64	7,22	100,00	12,14	58,94	0,36	0,28	0,51	14,83	16,10	27,09	131,59	0,81	0,63	1,14	1147	00:00	00:00	00:00	98,33
26.07.23	6,25	9,92	99,31	17,97	62,71	0,34	0,22	0,42	13,75	24,74	39,48	137,60	0,75	0,48	0,92	1141	00:00	00:00	00:00	100,00
27.07.23	6,61	6,04	100,00	14,22	58,43	0,38	0,31	0,55	14,81	13,69	31,93	130,87	0,84	0,70	1,23	1144	00:00	00:00	00:00	75,42
28.07.23	6,40	5,69	100,00	20,47	58,27	0,40	0,28	0,59	14,25	12,70	45,47	129,85	0,90	0,62	1,32	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
29.07.23	6,35	6,13	100,00	16,21	56,63	0,47	0,27	0,59	14,22	14,08	36,26	126,65	1,05	0,61	1,32	1145	00:00	00:00	00:00	99,79
30.07.23	6,22	3,60	100,00	14,59	58,51	0,38	0,23	0,55	14,07	8,16	32,89	132,14	0,86	0,52	1,25	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
31.07.23	7,22	4,86	100,00	9,31	61,75	0,31	0,26	0,46	16,07	10,82	20,74	137,68	0,69	0,58	1,02	1146	00:00	00:00	00:00	100,00
min	4,50	3,15	99,31	7,30	56,63	0,30	0,19	0,42	9,78	7,02	16,33	123,85	0,66	0,41	0,92	1126				
max	7,22	9,92	100,00	23,59	63,69	0,47	0,43	0,72	16,07	24,74	51,85	140,57	1,05	0,93	1,54	1167				
moy	6,30	5,03	99,98	13,00	59,43	0,39	0,27	0,57								1144				99,13
Total									433,0	350,8	892,5	4080,7	26,5	18,7	39,0		00:00	00:00	00:00	

**Commentaires :**  
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre de jour CO non respect du 95%	/			0						
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00						00:50
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel								99,13	99,70

Off = Arrêt Incineration  
Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
Rouge = Moyenne en dépassement