

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.19	45.28	54.70	0.42	0.13	0.62	0.15	0.06	2.13	2.57	0.02	0.01	0.03	1129
01:00	3.27	43.21	53.99	0.43	0.15	0.62	0.15	0.06	2.00	2.50	0.02	0.01	0.03	1130
01:30	3.18	87.67	41.49	0.40	0.12	0.59	0.15	0.08	4.04	1.91	0.02	0.01	0.03	1127
02:00	2.85	54.34	58.51	0.41	0.12	0.60	0.13	0.05	2.44	2.62	0.02	0.01	0.03	1123
02:30	1.57	19.89	44.71	0.40	0.07	0.59	0.07	1.48	0.89	2.00	0.02	0.00	0.03	1146
03:00	2.14	16.82	53.54	0.41	0.10	0.60	0.10	0.04	0.77	2.44	0.02	0.00	0.03	1126
03:30	3.09	39.38	55.52	0.42	0.10	0.62	0.14	0.05	1.83	2.58	0.02	0.00	0.03	1130
04:00	2.89	21.96	58.31	0.41	0.12	0.61	0.14	0.05	1.03	2.74	0.02	0.01	0.03	1125
04:30	3.46	24.63	59.74	0.42	0.15	0.62	0.16	0.05	1.15	2.79	0.02	0.01	0.03	1143
05:00	6.47	24.79	59.34	0.42	0.15	0.62	0.31	0.06	1.18	2.83	0.02	0.01	0.03	1150
05:30	5.07	10.58	56.93	0.42	0.18	0.63	0.24	0.06	0.50	2.67	0.02	0.01	0.03	1174
06:00	5.80	10.51	59.63	0.42	0.21	0.63	0.27	0.08	0.49	2.81	0.02	0.01	0.03	1141
06:30	6.90	12.93	57.81	0.43	0.17	0.63	0.32	0.06	0.60	2.70	0.02	0.01	0.03	1152
07:00	6.93	14.17	57.02	0.42	0.15	0.63	0.33	0.06	0.67	2.70	0.02	0.01	0.03	1116
07:30	7.96	16.09	58.12	0.43	0.14	0.63	0.37	0.05	0.75	2.70	0.02	0.01	0.03	1129
08:00	7.28	18.39	55.81	0.42	0.14	0.62	0.34	0.05	0.87	2.63	0.02	0.01	0.03	1124
08:30	6.83	23.37	58.63	0.42	0.13	0.62	0.33	0.07	1.12	2.81	0.02	0.01	0.03	1134
09:00	4.28	15.18	58.46	0.42	0.16	0.63	0.20	0.06	0.72	2.76	0.02	0.01	0.03	1126
09:30	5.13	19.55	61.59	0.42	0.26	0.62	0.24	0.11	0.93	2.92	0.02	0.01	0.03	1137
10:00	7.10	13.97	71.59	0.47	0.20	0.52	0.33	0.09	0.64	3.31	0.02	0.01	0.02	1135
10:30	7.79	17.70	66.23	0.37	0.20	0.49	0.36	0.11	0.82	3.05	0.02	0.01	0.02	1151
11:00	10.13	22.00	63.18	0.33	0.19	0.49	0.47	0.08	1.01	2.90	0.02	0.01	0.02	1112
11:30	5.16	7.19	70.64	0.29	0.20	0.49	0.24	0.08	0.33	3.28	0.01	0.01	0.02	1155
12:00	7.59	16.18	67.39	0.28	0.23	0.50	0.35	0.06	0.74	3.10	0.01	0.01	0.02	1131
12:30	10.98	18.05	64.27	0.26	0.20	0.50	0.51	0.10	0.83	2.96	0.01	0.01	0.02	1103
13:00	13.61	25.39	65.02	0.25	0.19	0.51	0.63	0.07	1.17	2.99	0.01	0.01	0.02	1128
13:30	11.77	15.99	69.57	0.25	0.19	0.55	0.52	0.07	0.71	3.10	0.01	0.01	0.02	1148
14:00	5.16	3.74	70.73	1.77	0.22	0.58	0.22	0.08	0.16	3.00	0.08	0.01	0.02	1131
14:30	4.90	7.66	69.29	0.25	0.19	0.58	0.21	0.08	0.33	2.94	0.01	0.01	0.02	1123
15:00	4.67	4.83	62.69	0.22	0.18	0.62	0.21	0.08	0.22	2.80	0.01	0.01	0.03	1162
15:30	7.56	23.75	59.35	1.14	0.19	0.59	0.34	1.60	1.08	2.70	0.05	0.01	0.03	1148
16:00	6.94	13.99	76.02	0.28	0.20	0.55	0.31	0.05	0.62	3.37	0.01	0.01	0.02	1136
16:30	6.65	17.60	62.61	0.22	0.25	0.51	0.29	0.05	0.78	2.77	0.01	0.01	0.02	1137
17:00	5.39	28.07	69.21	0.21	0.21	0.56	0.24	0.08	1.24	3.05	0.01	0.01	0.02	1134
17:30	4.56	18.61	65.66	0.21	0.23	0.50	0.21	0.07	0.84	2.95	0.01	0.01	0.02	1135
18:00	5.18	10.03	69.48	0.21	0.15	0.51	0.23	0.05	0.44	3.05	0.01	0.01	0.02	1133
18:30	5.26	7.63	65.91	0.21	0.18	0.51	0.23	0.07	0.34	2.90	0.01	0.01	0.02	1137
19:00	6.23	8.89	67.73	0.22	0.21	0.51	0.28	0.08	0.40	3.01	0.01	0.01	0.02	1151
19:30	5.56	5.77	66.29	0.20	0.23	0.50	0.25	0.08	0.26	3.01	0.01	0.01	0.02	1155
20:00	6.45	6.70	60.21	0.40	0.19	0.66	0.29	0.07	0.31	2.75	0.02	0.01	0.03	1154
20:30	6.44	7.40	56.96	0.45	0.23	0.67	0.30	0.05	0.35	2.68	0.02	0.01	0.03	1150
21:00	7.04	8.31	54.94	0.42	0.17	0.62	0.32	0.04	0.38	2.50	0.02	0.01	0.03	1138
21:30	6.87	6.32	60.31	0.42	0.20	0.62	0.32	0.05	0.29	2.81	0.02	0.01	0.03	1151
22:00	6.49	8.66	54.72	0.42	0.19	0.62	0.30	0.06	0.40	2.54	0.02	0.01	0.03	1145
22:30	6.33	6.65	59.92	0.42	0.18	0.62	0.29	0.06	0.31	2.79	0.02	0.01	0.03	1143
23:00	6.16	8.81	59.98	0.43	0.17	0.63	0.29	0.05	0.41	2.79	0.02	0.01	0.03	1144
23:30	7.34	10.63	58.06	0.43	0.23	0.63	0.34	0.07	0.49	2.69	0.02	0.01	0.03	1167
00:00	6.89	11.00	57.24	0.42	0.22	0.62	0.32	0.09	0.52	2.70	0.02	0.01	0.03	1141
min	1,57	3,74	41,49	0,20	0,07	0,49	0,07	0,04	0,16	1,91	0,01	0,00	0,02	1103
max	13,61	87,67	76,02	1,77	0,26	0,67	0,63	1,60	4,04	3,37	0,08	0,01	0,03	1174
moyenne	6,05	18,34	61,02	0,40	0,18	0,58								1140
Total							13,33	19,53	40,51	134,16	0,89	0,39	1,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,84			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.