

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.07	8.38	57.65	0.42	0.20	0.62	0.24	0.05	0.39	2.70	0.02	0.01	0.03	1144
01:00	5.03	13.16	59.36	0.42	0.20	0.62	0.24	0.08	0.63	2.82	0.02	0.01	0.03	1157
01:30	8.13	18.16	56.27	0.42	0.20	0.62	0.38	0.06	0.85	2.64	0.02	0.01	0.03	1121
02:00	10.69	24.97	59.04	0.42	0.21	0.62	0.51	0.05	1.18	2.79	0.02	0.01	0.03	1141
02:30	8.63	29.75	55.50	0.42	0.17	0.62	0.40	0.04	1.38	2.57	0.02	0.01	0.03	1154
03:00	5.16	46.05	56.54	0.40	0.22	0.60	0.25	1.29	2.20	2.70	0.02	0.01	0.03	1170
03:30	5.21	32.28	60.13	0.42	0.23	0.62	0.24	0.08	1.52	2.82	0.02	0.01	0.03	1158
04:00	7.38	25.25	57.01	0.42	0.19	0.62	0.35	0.05	1.19	2.68	0.02	0.01	0.03	1153
04:30	7.03	21.91	51.83	0.41	0.17	0.60	0.34	0.04	1.05	2.48	0.02	0.01	0.03	1152
05:00	6.53	14.25	60.37	0.42	0.16	0.62	0.30	0.04	0.65	2.77	0.02	0.01	0.03	1143
05:30	6.07	16.56	59.78	0.41	0.21	0.61	0.28	0.05	0.77	2.79	0.02	0.01	0.03	1155
06:00	5.07	7.01	57.47	0.43	0.21	0.64	0.24	0.08	0.33	2.67	0.02	0.01	0.03	1125
06:30	5.41	8.57	60.49	0.42	0.22	0.63	0.26	0.07	0.41	2.86	0.02	0.01	0.03	1151
07:00	7.43	14.71	54.18	0.42	0.19	0.63	0.35	0.30	0.70	2.58	0.02	0.01	0.03	1156
07:30	6.31	13.76	56.55	0.43	0.18	0.64	0.29	0.05	0.64	2.62	0.02	0.01	0.03	1111
08:00	7.76	28.43	56.57	0.42	0.17	0.62	0.37	1.49	1.34	2.67	0.02	0.01	0.03	1162
08:30	4.71	15.34	64.24	0.43	0.15	0.63	0.22	0.05	0.72	3.01	0.02	0.01	0.03	1127
09:00	7.05	18.01	59.44	0.43	0.18	0.64	0.33	0.06	0.84	2.77	0.02	0.01	0.03	1143
09:30	6.93	18.09	56.04	0.42	0.18	0.63	0.33	0.07	0.85	2.63	0.02	0.01	0.03	1125
10:00	5.26	12.99	57.36	0.43	0.17	0.64	0.24	0.16	0.60	2.66	0.02	0.01	0.03	1105
10:30	5.17	12.04	58.58	0.43	0.18	0.63	0.24	0.06	0.56	2.71	0.02	0.01	0.03	1122
11:00	6.67	21.15	55.87	0.43	0.16	0.63	0.30	0.06	0.96	2.53	0.02	0.01	0.03	1155
11:30	7.41	23.88	60.99	0.43	0.17	0.63	0.33	0.05	1.08	2.76	0.02	0.01	0.03	1137
12:00	5.26	14.88	59.77	0.44	0.20	0.64	0.25	0.06	0.69	2.79	0.02	0.01	0.03	1148
12:30	5.02	15.90	56.38	0.48	0.20	0.73	0.24	0.07	0.75	2.65	0.02	0.01	0.03	1158
13:00	6.13	22.85	56.68	0.48	0.24	0.73	0.29	0.06	1.09	2.71	0.02	0.01	0.03	1162
13:30	8.55	28.18	55.66	0.49	0.18	0.73	0.39	0.05	1.30	2.56	0.02	0.01	0.03	1126
14:00	6.71	20.10	61.33	0.49	0.21	0.74	0.31	0.04	0.92	2.82	0.02	0.01	0.03	1152
14:30	5.72	34.17	56.02	0.48	0.18	0.73	0.27	0.13	1.62	2.65	0.02	0.01	0.03	1136
15:00	4.84	32.48	57.36	0.49	0.18	0.74	0.23	0.04	1.53	2.70	0.02	0.01	0.03	1129
15:30	6.83	32.64	56.78	0.49	0.17	0.74	0.31	0.04	1.50	2.61	0.02	0.01	0.03	1144
16:00	7.15	24.39	59.59	0.48	0.16	0.73	0.33	0.04	1.14	2.78	0.02	0.01	0.03	1131
16:30	6.46	20.14	54.61	0.48	0.17	0.73	0.30	0.07	0.94	2.54	0.02	0.01	0.03	1138
17:00	6.21	17.22	60.11	0.48	0.16	0.73	0.29	0.05	0.80	2.78	0.02	0.01	0.03	1152
17:30	5.66	16.37	46.50	0.49	0.18	0.75	0.26	0.05	0.74	2.11	0.02	0.01	0.03	1118
18:00	5.96	14.87	18.43	0.52	0.16	0.79	0.23	0.02	0.57	0.70	0.02	0.01	0.03	1126
18:30	5.10	9.26	37.53	0.51	0.14	0.78	0.19	0.02	0.34	1.39	0.02	0.01	0.03	1147
19:00	5.96	14.60	58.28	0.50	0.17	0.77	0.24	0.02	0.59	2.37	0.02	0.01	0.03	1158
19:30	7.93	22.91	59.95	0.49	0.20	0.76	0.35	0.03	1.02	2.67	0.02	0.01	0.03	1156
20:00	7.95	24.01	57.23	0.48	0.15	0.75	0.37	0.03	1.11	2.64	0.02	0.01	0.03	1135
20:30	6.19	18.88	62.77	0.50	0.18	0.76	0.29	0.03	0.88	2.92	0.02	0.01	0.04	1118
21:00	4.56	14.99	58.51	0.49	0.17	0.75	0.21	0.04	0.69	2.70	0.02	0.01	0.03	1129
21:30	4.90	12.18	54.69	0.48	0.19	0.73	0.23	0.03	0.57	2.56	0.02	0.01	0.03	1142
22:00	7.41	19.19	54.76	0.47	0.18	0.71	0.34	0.04	0.88	2.52	0.02	0.01	0.03	1139
22:30	7.33	15.54	60.55	0.47	0.15	0.71	0.33	0.03	0.70	2.72	0.02	0.01	0.03	1153
23:00	8.45	21.17	58.48	0.48	0.16	0.73	0.38	0.19	0.96	2.65	0.02	0.01	0.03	1160
23:30	4.83	14.34	57.30	0.49	0.15	0.74	0.22	0.05	0.64	2.56	0.02	0.01	0.03	1146
00:00	5.50	21.25	55.40	0.47	0.20	0.71	0.26	0.06	0.99	2.58	0.02	0.01	0.03	1145
min	4,56	7,01	18,43	0,40	0,14	0,60	0,19	0,02	0,33	0,70	0,02	0,01	0,03	1105
max	10,69	46,05	64,24	0,52	0,24	0,79	0,51	1,49	2,20	3,01	0,02	0,01	0,04	1170
moyenne	6,39	19,73	56,37	0,46	0,18	0,68								1141
Total							14,12	11,90	43,77	124,92	1,00	0,40	1,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,30			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.