

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.02	30.34	101.76	0.48	0.12	0.74	0.27	0.04	1.37	4.61	0.02	0.01	0.03	1136
01:00	5.20	16.72	55.60	0.48	0.19	0.73	0.24	0.05	0.78	2.59	0.02	0.01	0.03	1174
01:30	9.62	19.90	53.77	0.48	0.16	0.74	0.46	0.05	0.95	2.57	0.02	0.01	0.04	1167
02:00	6.24	6.73	52.74	0.48	0.18	0.74	0.30	0.08	0.32	2.53	0.02	0.01	0.04	1186
02:30	4.49	4.89	52.29	0.48	0.18	0.74	0.22	0.07	0.23	2.51	0.02	0.01	0.04	1152
03:00	5.35	11.50	59.96	0.49	0.17	0.74	0.25	0.04	0.54	2.83	0.02	0.01	0.04	1151
03:30	8.57	16.67	57.26	0.48	0.16	0.73	0.40	0.02	0.79	2.70	0.02	0.01	0.03	1147
04:00	9.12	21.60	60.28	0.48	0.17	0.74	0.43	0.07	1.01	2.81	0.02	0.01	0.03	1150
04:30	6.22	17.76	54.64	0.47	0.17	0.72	0.30	0.04	0.86	2.63	0.02	0.01	0.03	1161
05:00	6.00	21.28	57.56	0.48	0.19	0.72	0.29	0.04	1.02	2.76	0.02	0.01	0.03	1177
05:30	5.49	33.54	55.57	0.48	0.15	0.72	0.26	0.05	1.58	2.62	0.02	0.01	0.03	1158
06:00	5.77	23.94	58.80	0.49	0.18	0.73	0.27	0.07	1.13	2.79	0.02	0.01	0.03	1152
06:30	6.28	20.13	59.50	0.48	0.18	0.72	0.30	0.05	0.98	2.88	0.02	0.01	0.03	1187
07:00	5.68	15.74	58.64	0.48	0.18	0.73	0.27	0.03	0.76	2.81	0.02	0.01	0.04	1170
07:30	5.01	9.89	55.23	0.48	0.16	0.73	0.24	0.04	0.47	2.63	0.02	0.01	0.03	1139
08:00	8.29	15.06	59.64	0.48	0.17	0.73	0.40	0.04	0.72	2.85	0.02	0.01	0.03	1137
08:30	5.78	6.40	58.13	0.49	0.18	0.74	0.28	0.04	0.30	2.77	0.02	0.01	0.04	1138
09:00	5.69	6.87	58.54	0.50	0.21	0.74	0.27	0.09	0.32	2.76	0.02	0.01	0.04	1158
09:30	10.67	20.50	53.83	0.48	0.18	0.72	0.51	0.04	0.98	2.58	0.02	0.01	0.03	1129
10:00	10.11	16.43	58.04	0.48	0.16	0.73	0.48	0.04	0.78	2.76	0.02	0.01	0.03	1146
10:30	7.56	13.69	62.50	0.49	0.16	0.74	0.36	0.06	0.65	2.95	0.02	0.01	0.04	1155
11:00	6.26	16.59	56.58	0.49	0.18	0.74	0.30	0.05	0.79	2.70	0.02	0.01	0.04	1129
11:30	7.63	23.80	51.07	0.49	0.14	0.74	0.36	0.08	1.11	2.39	0.02	0.01	0.03	1093
12:00	11.33	31.38	48.02	0.48	0.15	0.72	0.51	0.04	1.42	2.18	0.02	0.01	0.03	1150
12:30	6.47	6.50	61.73	0.47	0.21	0.73	0.31	0.08	0.31	2.98	0.02	0.01	0.04	1182
13:00	6.20	27.18	56.97	0.51	0.18	0.80	0.29	0.07	1.29	2.70	0.02	0.01	0.04	1164
13:30	4.70	10.14	58.17	0.53	0.17	0.86	0.22	0.06	0.47	2.67	0.02	0.01	0.04	1120
14:00	6.60	20.10	54.43	0.60	0.17	0.95	0.29	0.06	0.90	2.43	0.03	0.01	0.04	1107
14:30	6.91	23.67	59.48	0.59	0.18	0.94	0.31	0.08	1.07	2.68	0.03	0.01	0.04	1123
15:00	4.73	27.48	55.03	0.62	0.14	0.98	0.19	0.07	1.13	2.26	0.03	0.01	0.04	1095
15:30	5.13	22.61	57.94	0.63	0.09	1.00	0.20	0.08	0.90	2.31	0.03	0.00	0.04	1079
16:00	9.71	22.50	53.83	0.62	0.12	0.98	0.38	0.12	0.89	2.12	0.02	0.00	0.04	1066
16:30	8.70	14.49	54.56	0.60	0.12	0.95	0.35	0.24	0.58	2.18	0.02	0.00	0.04	1118
17:00	7.76	12.33	49.56	0.62	0.10	0.98	0.28	0.04	0.45	1.81	0.02	0.00	0.04	1094
17:30	4.80	4.73	54.49	0.63	0.10	1.01	0.17	0.04	0.17	1.96	0.02	0.00	0.04	1110
18:00	6.86	10.27	56.72	0.67	0.07	1.07	0.25	0.03	0.37	2.03	0.02	0.00	0.04	1130
18:30	4.82	1.52	58.79	0.70	0.12	1.11	0.18	0.04	0.06	2.15	0.03	0.00	0.04	1134
19:00	8.23	21.77	57.11	0.69	0.10	1.10	0.31	0.06	0.83	2.17	0.03	0.00	0.04	1100
19:30	6.62	9.95	60.44	0.70	0.11	1.13	0.26	0.04	0.38	2.33	0.03	0.00	0.04	1121
20:00	5.56	37.29	57.47	0.66	0.12	1.05	0.22	0.05	1.47	2.27	0.03	0.00	0.04	1095
20:30	4.85	32.48	56.05	0.61	0.13	0.97	0.19	0.04	1.30	2.25	0.02	0.01	0.04	1117
21:00	5.55	41.64	59.70	0.61	0.12	0.96	0.22	0.04	1.68	2.41	0.02	0.00	0.04	1119
21:30	4.75	33.77	60.13	0.60	0.14	0.95	0.20	0.05	1.43	2.55	0.03	0.01	0.04	1155
22:00	7.41	26.13	57.83	0.60	0.19	0.96	0.32	0.07	1.14	2.53	0.03	0.01	0.04	1164
22:30	8.10	36.02	57.78	0.59	0.12	0.94	0.36	0.05	1.60	2.57	0.03	0.01	0.04	1143
23:00	6.29	22.72	59.48	0.57	0.20	0.90	0.30	0.06	1.08	2.82	0.03	0.01	0.04	1175
23:30	6.97	22.26	53.27	0.57	0.17	0.90	0.33	0.08	1.06	2.53	0.03	0.01	0.04	1137
00:00	8.10	28.02	56.95	0.56	0.13	0.89	0.38	0.03	1.32	2.69	0.03	0.01	0.04	1148
min	4,49	1,52	48,02	0,47	0,07	0,72	0,17	0,02	0,06	1,81	0,02	0,00	0,03	1066
max	11,33	41,64	101,76	0,70	0,21	1,13	0,51	0,24	1,68	4,61	0,03	0,01	0,04	1187
moyenne	6,75	19,52	57,66	0,54	0,15	0,85								1140
Total							14,51	8,27	41,76	123,64	1,15	0,33	1,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.