

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,33	8,87	54,67	0,57	0,12	0,89	0,25	0,05	0,42	2,56	0,03	0,01	0,04	1139
01:00	6,49	15,95	52,44	0,57	0,11	0,87	0,29	0,05	0,72	2,37	0,03	0,00	0,04	1119
01:30	8,31	17,52	56,42	0,52	0,13	0,79	0,39	0,05	0,83	2,66	0,02	0,01	0,04	1164
02:00	6,55	17,20	58,18	0,50	0,09	0,75	0,31	0,04	0,81	2,74	0,02	0,00	0,04	1122
02:30	4,88	7,54	60,37	0,49	0,15	0,75	0,23	0,05	0,36	2,86	0,02	0,01	0,04	1140
03:00	7,77	15,14	57,58	0,49	0,14	0,74	0,37	0,04	0,72	2,72	0,02	0,01	0,04	1123
03:30	5,30	5,85	59,98	0,48	0,15	0,74	0,25	0,04	0,28	2,86	0,02	0,01	0,04	1121
04:00	6,41	11,27	55,23	0,49	0,11	0,75	0,30	0,04	0,53	2,58	0,02	0,01	0,03	1116
04:30	6,14	7,29	59,16	0,48	0,13	0,73	0,29	0,03	0,34	2,78	0,02	0,01	0,03	1125
05:00	5,94	8,00	54,69	0,48	0,14	0,73	0,28	0,03	0,38	2,61	0,02	0,01	0,03	1134
05:30	5,99	8,41	60,47	0,50	0,10	0,75	0,28	0,04	0,39	2,78	0,02	0,00	0,03	1117
06:00	6,87	8,14	58,58	0,49	0,16	0,74	0,32	0,05	0,38	2,76	0,02	0,01	0,03	1141
06:30	6,14	4,54	59,32	0,49	0,18	0,74	0,29	0,05	0,22	2,82	0,02	0,01	0,04	1167
07:00	5,00	3,54	59,05	0,49	0,16	0,74	0,24	0,05	0,17	2,80	0,02	0,01	0,04	1150
07:30	5,73	6,80	57,40	0,48	0,16	0,73	0,28	0,05	0,33	2,76	0,02	0,01	0,04	1178
08:00	6,09	6,93	56,38	0,49	0,21	0,74	0,29	0,06	0,33	2,68	0,02	0,01	0,04	1154
08:30	7,38	9,54	57,72	0,48	0,19	0,73	0,35	0,04	0,45	2,75	0,02	0,01	0,03	1151
09:00	5,76	5,33	55,31	0,48	0,20	0,73	0,28	0,08	0,26	2,66	0,02	0,01	0,03	1147
09:30	5,18	3,49	59,28	0,49	0,17	0,74	0,25	0,04	0,17	2,81	0,02	0,01	0,04	1181
10:00	5,67	3,73	58,63	0,50	0,16	0,75	0,26	0,05	0,17	2,72	0,02	0,01	0,03	1177
10:30	6,26	4,17	56,51	0,50	0,18	0,76	0,29	0,05	0,19	2,59	0,02	0,01	0,03	1189
11:00	7,51	10,18	56,68	0,49	0,20	0,73	0,36	0,05	0,49	2,73	0,02	0,01	0,04	1165
11:30	7,58	5,79	52,81	0,52	0,19	0,81	0,35	0,06	0,27	2,46	0,02	0,01	0,04	1173
12:00	12,74	9,94	57,06	0,57	0,16	0,89	0,60	0,08	0,47	2,71	0,03	0,01	0,04	1158
12:30	5,61	0,83	60,13	0,57	0,16	0,89	0,27	0,07	0,04	2,86	0,03	0,01	0,04	1192
13:00	6,05	3,17	57,99	0,59	0,18	0,93	0,28	0,04	0,15	2,65	0,03	0,01	0,04	1144
13:30	6,48	2,99	54,39	0,59	0,13	0,93	0,28	0,03	0,13	2,36	0,03	0,01	0,04	1139
14:00	5,72	3,73	58,03	0,60	0,15	0,95	0,24	0,02	0,16	2,42	0,03	0,01	0,04	1151
14:30	7,35	6,76	58,28	0,59	0,15	0,93	0,30	0,03	0,28	2,41	0,02	0,01	0,04	1154
15:00	6,97	5,64	56,58	0,57	0,16	0,90	0,30	0,03	0,24	2,40	0,02	0,01	0,04	1163
15:30	4,88	1,78	56,76	0,58	0,16	0,92	0,20	0,03	0,07	2,32	0,02	0,01	0,04	1156
16:00	5,55	3,57	56,56	0,58	0,13	0,91	0,23	0,02	0,14	2,29	0,02	0,01	0,04	1171
16:30	5,59	2,23	58,38	0,59	0,17	0,93	0,24	0,02	0,09	2,46	0,02	0,01	0,04	1176
17:00	5,83	4,63	57,08	0,57	0,15	0,90	0,24	0,02	0,19	2,40	0,02	0,01	0,04	1150
17:30	7,97	5,55	60,01	0,58	0,14	0,92	0,32	0,03	0,23	2,43	0,02	0,01	0,04	1156
18:00	6,56	3,18	56,06	0,58	0,16	0,91	0,27	0,02	0,13	2,27	0,02	0,01	0,04	1186
18:30	5,34	2,21	54,28	0,58	0,16	0,91	0,22	0,02	0,09	2,22	0,02	0,01	0,04	1146
19:00	5,10	1,73	56,22	0,57	0,14	0,89	0,21	0,02	0,07	2,32	0,02	0,01	0,04	1182
19:30	6,76	3,59	59,79	0,58	0,15	0,92	0,27	0,02	0,14	2,41	0,02	0,01	0,04	1178
20:00	6,19	3,01	57,52	0,58	0,19	0,91	0,28	0,05	0,13	2,57	0,03	0,01	0,04	1182
20:30	6,17	5,47	61,92	0,58	0,15	0,91	0,27	0,02	0,24	2,71	0,03	0,01	0,04	1161
21:00	6,36	4,48	58,70	0,57	0,14	0,89	0,28	0,02	0,20	2,60	0,03	0,01	0,04	1168
21:30	5,32	3,88	53,34	0,57	0,13	0,89	0,23	0,01	0,17	2,34	0,03	0,01	0,04	1149
22:00	6,42	4,39	58,95	0,59	0,11	0,91	0,28	0,03	0,19	2,56	0,03	0,00	0,04	1131
22:30	7,50	5,28	57,01	0,58	0,11	0,90	0,34	0,03	0,24	2,59	0,03	0,00	0,04	1139
23:00	6,20	2,80	59,42	0,58	0,14	0,90	0,29	0,03	0,13	2,76	0,03	0,01	0,04	1137
23:30	5,27	2,82	59,50	0,58	0,18	0,90	0,25	0,07	0,13	2,78	0,03	0,01	0,04	1148
00:00	7,28	7,95	56,58	0,58	0,15	0,90	0,34	0,07	0,37	2,64	0,03	0,01	0,04	1137
min	4,88	0,83	52,44	0,48	0,09	0,73	0,20	0,01	0,04	2,22	0,02	0,00	0,03	1116
max	12,74	17,52	61,92	0,60	0,21	0,95	0,60	0,08	0,83	2,86	0,03	0,01	0,04	1192
moyenne	6,36	6,18	57,45	0,54	0,15	0,84								1153
Total							13,82	7,44	13,62	124,56	1,17	0,33	1,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	3,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.