

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.09	20.00	51.00	0.59	0.11	0.91	0.32	0.06	0.90	2.30	0.03	0.01	0.04	1113
01:00	7.41	54.94	54.52	0.54	0.10	0.84	0.34	1.26	2.48	2.47	0.02	0.00	0.04	1154
01:30	4.95	31.06	59.92	0.54	0.12	0.83	0.22	0.04	1.39	2.68	0.02	0.01	0.04	1136
02:00	4.84	34.70	56.24	0.55	0.13	0.84	0.21	0.06	1.50	2.44	0.02	0.01	0.04	1158
02:30	6.84	34.93	60.20	0.54	0.14	0.83	0.30	0.09	1.55	2.66	0.02	0.01	0.04	1167
03:00	6.07	28.10	57.12	0.48	0.14	0.73	0.27	0.04	1.27	2.58	0.02	0.01	0.03	1163
03:30	4.72	15.62	58.99	0.49	0.18	0.74	0.22	0.04	0.72	2.74	0.02	0.01	0.03	1185
04:00	5.84	14.77	57.44	0.50	0.13	0.76	0.27	0.06	0.68	2.63	0.02	0.01	0.03	1147
04:30	6.35	18.42	59.61	0.49	0.18	0.74	0.30	0.05	0.87	2.81	0.02	0.01	0.03	1156
05:00	7.79	20.39	57.54	0.50	0.15	0.76	0.36	0.04	0.94	2.65	0.02	0.01	0.03	1155
05:30	7.03	24.44	56.97	0.50	0.14	0.75	0.33	0.05	1.14	2.65	0.02	0.01	0.04	1143
06:00	7.25	19.39	55.07	0.50	0.18	0.75	0.34	0.06	0.90	2.56	0.02	0.01	0.03	1157
06:30	6.88	17.67	60.59	0.49	0.16	0.74	0.32	0.04	0.84	2.85	0.02	0.01	0.03	1160
07:00	6.04	12.69	58.06	0.49	0.16	0.74	0.28	0.04	0.60	2.73	0.02	0.01	0.03	1172
07:30	6.04	11.36	54.59	0.48	0.15	0.73	0.29	0.04	0.54	2.61	0.02	0.01	0.03	1156
08:00	6.45	12.22	59.88	0.48	0.20	0.73	0.31	0.04	0.58	2.86	0.02	0.01	0.03	1164
08:30	4.83	5.63	56.77	0.48	0.13	0.73	0.23	0.03	0.27	2.72	0.02	0.01	0.03	1162
09:00	4.78	5.29	58.96	0.48	0.12	0.74	0.22	0.03	0.25	2.76	0.02	0.01	0.03	1159
09:30	6.51	7.80	54.04	0.48	0.13	0.73	0.31	0.08	0.37	2.54	0.02	0.01	0.03	1146
10:00	6.40	5.68	72.52	0.49	0.15	0.74	0.29	0.04	0.26	3.33	0.02	0.01	0.03	1148
10:30	6.94	6.19	58.53	0.50	0.18	0.76	0.33	0.06	0.29	2.76	0.02	0.01	0.04	1157
11:00	6.79	8.54	56.28	0.52	0.17	0.82	0.33	0.04	0.41	2.72	0.03	0.01	0.04	1188
11:30	5.40	4.15	60.06	0.56	0.14	0.88	0.25	0.03	0.20	2.83	0.03	0.01	0.04	1171
12:00	6.26	5.65	60.50	0.57	0.17	0.90	0.29	0.05	0.27	2.84	0.03	0.01	0.04	1154
12:30	5.04	2.81	58.30	0.58	0.19	0.92	0.23	0.08	0.13	2.70	0.03	0.01	0.04	1139
13:00	8.32	17.09	55.42	0.59	0.17	0.93	0.37	0.06	0.76	2.47	0.03	0.01	0.04	1138
13:30	7.66	63.49	52.99	0.56	0.16	0.88	0.34	1.36	2.81	2.34	0.02	0.01	0.04	1178
14:00	4.16	17.36	60.81	0.60	0.15	0.94	0.18	0.05	0.74	2.58	0.03	0.01	0.04	1147
14:30	6.41	102.35	57.27	0.58	0.09	0.91	0.26	0.07	4.15	2.32	0.02	0.00	0.04	1149
15:00	5.14	91.01	101.77	0.56	0.17	0.88	0.21	0.09	3.71	4.15	0.02	0.01	0.04	1182
15:30	3.97	23.73	58.23	0.58	0.14	0.91	0.16	0.06	0.96	2.34	0.02	0.01	0.04	1178
16:00	4.70	33.68	53.39	0.57	0.13	0.90	0.20	0.06	1.42	2.25	0.02	0.01	0.04	1174
16:30	5.58	21.43	56.58	0.58	0.11	0.91	0.22	0.02	0.86	2.27	0.02	0.00	0.04	1146
17:00	7.48	19.04	54.33	0.56	0.15	0.88	0.30	0.02	0.77	2.21	0.02	0.01	0.04	1159
17:30	7.05	11.08	57.98	0.57	0.14	0.90	0.28	0.02	0.44	2.30	0.02	0.01	0.04	1183
18:00	6.60	11.38	58.25	0.57	0.13	0.89	0.27	0.03	0.47	2.42	0.02	0.01	0.04	1178
18:30	6.85	12.22	58.11	0.57	0.15	0.90	0.29	0.04	0.52	2.49	0.02	0.01	0.04	1154
19:00	6.78	11.67	57.60	0.56	0.15	0.89	0.30	0.04	0.52	2.56	0.02	0.01	0.04	1178
19:30	6.44	8.03	54.91	0.57	0.14	0.90	0.28	0.04	0.35	2.42	0.03	0.01	0.04	1158
20:00	5.45	5.43	59.75	0.57	0.17	0.90	0.23	0.03	0.23	2.57	0.02	0.01	0.04	1180
20:30	6.13	8.42	57.96	0.57	0.16	0.91	0.27	0.03	0.37	2.52	0.03	0.01	0.04	1165
21:00	6.71	8.74	59.31	0.58	0.14	0.92	0.30	0.03	0.39	2.62	0.03	0.01	0.04	1183
21:30	7.24	15.84	59.74	0.56	0.18	0.88	0.35	0.04	0.76	2.85	0.03	0.01	0.04	1175
22:00	6.68	15.88	56.85	0.57	0.16	0.90	0.32	0.46	0.75	2.69	0.03	0.01	0.04	1171
22:30	5.08	11.67	61.87	0.57	0.18	0.90	0.24	0.06	0.55	2.93	0.03	0.01	0.04	1189
23:00	6.31	14.64	55.07	0.54	0.14	0.86	0.30	0.03	0.69	2.60	0.03	0.01	0.04	1137
23:30	6.01	10.51	59.24	0.55	0.16	0.85	0.28	0.06	0.50	2.79	0.03	0.01	0.04	1161
00:00	6.85	14.07	54.67	0.54	0.16	0.83	0.33	0.05	0.67	2.60	0.03	0.01	0.04	1158
min	3,97	2,81	51,00	0,48	0,09	0,73	0,16	0,02	0,13	2,21	0,02	0,00	0,03	1113
max	8,32	102,35	101,77	0,60	0,20	0,94	0,37	1,36	4,15	4,15	0,03	0,01	0,04	1189
moyenne	6,21	20,24	58,66	0,54	0,15	0,84								1161
Total							13,45	11,67	42,74	126,70	1,16	0,32	1,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.