

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,66	4,06	57,00	0,48	0,10	0,72	0,26	0,05	0,19	2,64	0,02	0,00	0,03	1166
01:00	6,79	7,12	58,70	0,48	0,10	0,72	0,31	0,04	0,33	2,69	0,02	0,00	0,03	1144
01:30	6,78	5,84	56,09	0,44	0,09	0,64	0,31	0,03	0,27	2,57	0,02	0,00	0,03	1153
02:00	5,27	1,64	57,34	0,43	0,08	0,62	0,25	0,19	0,08	2,69	0,02	0,00	0,03	1167
02:30	11,30	11,15	54,95	0,42	0,10	0,63	0,51	0,31	0,50	2,48	0,02	0,00	0,03	1143
03:00	12,37	8,83	59,10	0,43	0,07	0,63	0,57	0,05	0,41	2,73	0,02	0,00	0,03	1126
03:30	4,13	0,84	65,56	0,27	0,25	0,24	0,19	0,09	0,04	2,98	0,01	0,01	0,01	1122
04:00	3,56	5,31	66,95	1,77	0,26	0,21	0,16	1,61	0,24	3,04	0,08	0,01	0,01	1166
04:30	7,28	13,62	73,20	0,27	0,25	0,21	0,34	0,04	0,63	3,41	0,01	0,01	0,01	1156
05:00	5,43	6,20	67,75	0,26	0,24	0,21	0,25	0,04	0,29	3,14	0,01	0,01	0,01	1124
05:30	5,01	5,99	68,51	0,27	0,23	0,22	0,22	0,05	0,27	3,07	0,01	0,01	0,01	1121
06:00	4,80	4,18	68,61	0,27	0,19	0,22	0,22	0,05	0,19	3,09	0,01	0,01	0,01	1133
06:30	5,26	5,76	68,12	0,26	0,25	0,22	0,24	0,06	0,27	3,15	0,01	0,01	0,01	1156
07:00	5,52	5,84	64,61	0,26	0,22	0,22	0,25	0,06	0,27	2,94	0,01	0,01	0,01	1144
07:30	5,19	4,85	66,14	0,26	0,21	0,22	0,24	0,05	0,22	3,05	0,01	0,01	0,01	1138
08:00	5,44	3,28	62,70	0,39	0,15	0,50	0,25	0,09	0,15	2,84	0,02	0,01	0,02	1160
08:30	4,67	1,32	56,96	0,43	0,13	0,64	0,22	0,05	0,06	2,66	0,02	0,01	0,03	1163
09:00	4,63	1,41	38,33	0,43	0,10	0,64	0,21	0,06	0,07	1,77	0,02	0,00	0,03	1139
09:30	4,27	1,27	37,80	0,50	0,11	0,76	0,20	0,06	0,06	1,75	0,02	0,01	0,04	1154
10:00	4,01	0,81	40,32	0,51	0,11	0,77	0,18	0,04	0,04	1,83	0,02	0,00	0,03	1119
10:30	3,21	0,00	39,30	0,51	0,13	0,77	0,15	0,08	0,00	1,77	0,02	0,01	0,03	1141
11:00	2,53	0,00	36,53	0,57	0,09	0,86	0,10	0,06	0,00	1,48	0,02	0,00	0,03	1126
11:30	2,89	2,51	40,19	0,50	0,13	0,76	0,13	0,06	0,12	1,85	0,02	0,01	0,03	1149
12:00	4,24	2,55	39,22	0,51	0,14	0,77	0,19	0,06	0,12	1,78	0,02	0,01	0,03	1157
12:30	3,35	0,00	38,20	0,51	0,14	0,77	0,15	0,07	0,00	1,73	0,02	0,01	0,03	1133
13:00	6,37	7,85	35,37	0,51	0,10	0,77	0,29	0,06	0,36	1,61	0,02	0,00	0,04	1121
13:30	8,23	3,36	42,48	0,50	0,15	0,75	0,38	0,26	0,16	1,97	0,02	0,01	0,03	1171
14:00	4,61	0,00	37,32	0,52	0,17	0,77	0,21	0,05	0,00	1,69	0,02	0,01	0,04	1198
14:30	3,13	0,00	37,75	0,50	0,14	0,76	0,15	0,07	0,00	1,75	0,02	0,01	0,04	1196
15:00	2,42	0,00	40,39	0,49	0,14	0,74	0,11	0,04	0,00	1,90	0,02	0,01	0,04	1140
15:30	2,08	0,00	38,74	0,51	0,08	0,77	0,09	0,03	0,00	1,72	0,02	0,00	0,03	1143
16:00	2,40	0,33	42,12	0,51	0,12	0,77	0,11	0,04	0,01	1,89	0,02	0,01	0,03	1123
16:30	3,66	7,07	32,27	0,54	0,06	0,82	0,16	0,24	0,30	1,37	0,02	0,00	0,03	1100
17:00	4,87	8,37	40,56	0,63	0,09	0,97	0,21	0,03	0,35	1,71	0,03	0,00	0,04	1143
17:30	4,32	4,03	39,40	0,49	0,11	0,74	0,19	0,04	0,18	1,77	0,02	0,00	0,03	1158
18:00	5,25	3,54	58,84	0,50	0,11	0,76	0,24	0,03	0,16	2,68	0,02	0,00	0,03	1155
18:30	5,38	1,35	61,59	0,50	0,11	0,76	0,25	0,04	0,06	2,85	0,02	0,01	0,04	1143
19:00	10,74	20,40	53,56	0,50	0,11	0,75	0,50	0,04	0,95	2,50	0,02	0,01	0,03	1140
19:30	12,72	20,02	59,69	0,50	0,12	0,76	0,58	0,04	0,91	2,73	0,02	0,01	0,03	1165
20:00	10,91	46,89	58,66	0,50	0,12	0,76	0,51	0,06	2,18	2,72	0,02	0,01	0,04	1147
20:30	7,11	21,28	57,12	0,50	0,12	0,76	0,33	0,06	0,99	2,65	0,02	0,01	0,04	1151
21:00	7,12	14,67	58,23	0,50	0,11	0,76	0,33	0,04	0,67	2,67	0,02	0,01	0,03	1173
21:30	5,96	8,27	55,57	0,50	0,11	0,76	0,27	0,04	0,38	2,52	0,02	0,01	0,03	1162
22:00	5,06	5,14	58,20	0,51	0,11	0,77	0,23	0,05	0,23	2,60	0,02	0,01	0,03	1157
22:30	5,20	8,69	58,64	0,49	0,14	0,75	0,24	0,07	0,41	2,74	0,02	0,01	0,03	1163
23:00	5,98	14,29	55,60	0,50	0,16	0,75	0,28	0,05	0,66	2,58	0,02	0,01	0,03	1145
23:30	9,05	22,00	57,26	0,50	0,14	0,75	0,42	0,06	1,02	2,66	0,02	0,01	0,03	1156
00:00	5,86	13,01	61,63	0,50	0,16	0,76	0,27	0,04	0,60	2,84	0,02	0,01	0,03	1158
min	2,08	0,00	32,27	0,26	0,06	0,21	0,09	0,03	0,00	1,37	0,01	0,00	0,01	1100
max	12,72	46,89	73,20	1,77	0,26	0,97	0,58	1,61	2,18	3,41	0,08	0,01	0,04	1198
moyenne	5,67	6,98	52,57	0,48	0,14	0,64								1145
Total							12,44	11,89	15,37	115,26	1,05	0,30	1,41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				0,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.