

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.03	9.39	55.22	0.49	0.13	0.75	0.23	0.03	0.43	2.54	0.02	0.01	0.03	1146
01:00	7.11	12.48	61.39	0.51	0.14	0.77	0.32	0.06	0.56	2.77	0.02	0.01	0.03	1155
01:30	6.75	9.36	55.67	0.49	0.14	0.76	0.32	0.05	0.44	2.62	0.02	0.01	0.04	1155
02:00	5.65	6.25	57.58	0.49	0.15	0.76	0.26	0.05	0.29	2.67	0.02	0.01	0.04	1164
02:30	5.97	6.96	60.05	0.50	0.13	0.77	0.27	0.05	0.32	2.76	0.02	0.01	0.04	1175
03:00	6.25	8.98	56.60	0.49	0.16	0.76	0.29	0.04	0.42	2.65	0.02	0.01	0.04	1167
03:30	6.52	6.09	57.96	0.50	0.14	0.77	0.30	0.03	0.28	2.67	0.02	0.01	0.04	1146
04:00	7.05	8.66	58.43	0.50	0.15	0.77	0.32	0.05	0.40	2.68	0.02	0.01	0.04	1170
04:30	5.85	4.52	57.31	0.51	0.15	0.77	0.27	0.04	0.21	2.64	0.02	0.01	0.04	1164
05:00	7.66	7.93	58.95	0.50	0.12	0.77	0.35	0.04	0.37	2.73	0.02	0.01	0.04	1162
05:30	6.76	7.00	56.72	0.50	0.12	0.78	0.30	0.05	0.31	2.54	0.02	0.01	0.03	1162
06:00	4.91	1.86	58.89	0.51	0.16	0.79	0.22	0.04	0.08	2.68	0.02	0.01	0.04	1170
06:30	4.72	6.84	57.09	0.50	0.13	0.78	0.22	0.05	0.31	2.63	0.02	0.01	0.04	1143
07:00	7.14	11.90	56.50	0.49	0.14	0.76	0.34	0.04	0.56	2.66	0.02	0.01	0.04	1168
07:30	7.37	5.98	58.98	0.53	0.14	0.80	0.33	0.06	0.27	2.63	0.02	0.01	0.04	1140
08:00	5.78	4.60	57.04	0.51	0.15	0.78	0.26	0.08	0.21	2.61	0.02	0.01	0.04	1147
08:30	5.52	3.11	59.09	0.52	0.14	0.81	0.25	0.04	0.14	2.63	0.02	0.01	0.04	1133
09:00	4.87	3.12	51.19	0.53	0.08	0.81	0.21	0.08	0.14	2.25	0.02	0.00	0.04	1119
09:30	5.97	7.43	53.24	0.49	0.10	0.73	0.26	1.12	0.33	2.34	0.02	0.00	0.03	1144
10:00	6.30	5.76	61.07	0.44	0.12	0.65	0.28	0.07	0.25	2.70	0.02	0.01	0.03	1162
10:30	7.91	6.72	57.48	0.44	0.13	0.65	0.36	0.06	0.31	2.63	0.02	0.01	0.03	1181
11:00	8.09	5.91	60.03	0.44	0.16	0.65	0.37	0.05	0.27	2.73	0.02	0.01	0.03	1169
11:30	8.53	7.58	55.19	0.43	0.14	0.64	0.39	0.05	0.35	2.55	0.02	0.01	0.03	1163
12:00	6.54	4.00	57.15	0.40	0.18	0.59	0.29	0.08	0.18	2.53	0.02	0.01	0.03	1161
12:30	4.92	2.41	65.26	0.23	0.39	0.34	0.23	0.08	0.11	3.04	0.01	0.02	0.02	1166
13:00	7.65	5.61	70.03	0.25	0.37	0.39	0.34	0.06	0.25	3.15	0.01	0.02	0.02	1147
13:30	8.17	5.44	66.59	0.26	0.34	0.39	0.36	0.06	0.24	2.98	0.01	0.02	0.02	1135
14:00	5.56	2.50	60.36	0.31	0.41	0.41	0.22	0.08	0.10	2.44	0.01	0.02	0.02	1126
14:30	2.67	1.17	68.66	0.29	0.38	0.41	0.10	0.07	0.05	2.67	0.01	0.01	0.02	1139
15:00	7.24	9.50	71.58	0.25	0.37	0.38	0.32	0.10	0.43	3.20	0.01	0.02	0.02	1163
15:30	8.27	9.05	63.63	0.24	0.40	0.39	0.37	0.06	0.40	2.83	0.01	0.02	0.02	1163
16:00	9.51	7.14	68.35	0.26	0.31	0.39	0.43	0.63	0.32	3.09	0.01	0.01	0.02	1141
16:30	6.63	8.36	66.88	0.24	0.32	0.48	0.30	0.06	0.38	3.00	0.01	0.01	0.02	1145
17:00	9.44	10.11	67.09	0.25	0.37	0.39	0.42	0.07	0.45	2.97	0.01	0.02	0.02	1151
17:30	7.00	4.88	63.98	0.24	0.38	0.39	0.31	0.16	0.22	2.84	0.01	0.02	0.02	1143
18:00	6.90	8.59	54.42	0.37	0.49	0.38	0.31	0.82	0.39	2.47	0.02	0.02	0.02	1198
18:30	6.69	6.05	68.34	0.23	0.41	0.38	0.30	0.07	0.27	3.09	0.01	0.02	0.02	1143
19:00	5.78	5.02	63.82	0.24	0.41	0.39	0.25	0.05	0.22	2.78	0.01	0.02	0.02	1131
19:30	5.60	4.95	70.58	0.27	0.33	0.41	0.22	0.04	0.20	2.80	0.01	0.01	0.02	1135
20:00	8.34	7.41	57.80	0.40	0.22	0.57	0.34	0.11	0.31	2.39	0.02	0.01	0.02	1145
20:30	8.54	4.11	60.49	0.45	0.15	0.66	0.37	0.04	0.18	2.60	0.02	0.01	0.03	1144
21:00	7.49	6.84	57.94	0.45	0.16	0.66	0.33	0.04	0.30	2.55	0.02	0.01	0.03	1166
21:30	6.97	3.82	56.72	0.45	0.13	0.66	0.30	0.05	0.17	2.46	0.02	0.01	0.03	1158
22:00	6.81	3.54	59.03	0.45	0.15	0.66	0.30	0.07	0.16	2.61	0.02	0.01	0.03	1161
22:30	8.30	5.98	57.10	0.45	0.14	0.66	0.37	0.05	0.27	2.55	0.02	0.01	0.03	1151
23:00	8.63	5.95	56.61	0.45	0.10	0.65	0.39	0.06	0.27	2.54	0.02	0.00	0.03	1136
23:30	6.49	4.71	56.29	0.44	0.12	0.64	0.30	0.05	0.21	2.56	0.02	0.01	0.03	1170
00:00	6.31	3.42	58.54	0.44	0.12	0.65	0.28	0.05	0.15	2.64	0.02	0.01	0.03	1161
min	2,67	1,17	51,19	0,23	0,08	0,34	0,10	0,03	0,05	2,25	0,01	0,00	0,02	1119
max	9,51	12,48	71,58	0,53	0,49	0,81	0,43	1,12	0,56	3,20	0,02	0,02	0,04	1198
moyenne	6,75	6,23	60,19	0,41	0,21	0,62								1151
Total							14,52	11,53	13,46	129,08	0,88	0,46	1,33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,40			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.