

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5.32	1.88	57.13	0.44	0.14	0.65	0.24	0.06	0.09	2.60	0.02	0.01	0.03	1166	
01:00	8.78	5.52	54.75	0.44	0.10	0.65	0.40	0.05	0.25	2.48	0.02	0.00	0.03	1139	
01:30	7.07	5.17	61.60	0.44	0.12	0.64	0.32	0.05	0.24	2.82	0.02	0.01	0.03	1157	
02:00	6.84	2.90	53.59	0.44	0.11	0.66	0.31	0.05	0.13	2.43	0.02	0.01	0.03	1133	
02:30	6.69	6.10	59.91	0.44	0.09	0.65	0.31	0.05	0.28	2.74	0.02	0.00	0.03	1131	
03:00	6.11	5.63	58.58	0.45	0.10	0.67	0.28	0.04	0.26	2.68	0.02	0.00	0.03	1140	
03:30	7.74	6.28	58.15	0.46	0.11	0.67	0.35	0.05	0.29	2.65	0.02	0.00	0.03	1135	
04:00	6.56	6.30	55.08	0.44	0.12	0.66	0.31	0.05	0.29	2.56	0.02	0.01	0.03	1157	
04:30	5.29	2.07	59.43	0.46	0.11	0.68	0.24	0.05	0.10	2.74	0.02	0.01	0.03	1132	
05:00	7.38	8.20	57.93	0.45	0.10	0.67	0.34	0.05	0.38	2.70	0.02	0.00	0.03	1137	
05:30	6.60	5.82	56.81	0.43	0.11	0.64	0.31	0.05	0.27	2.63	0.02	0.01	0.03	1143	
06:00	5.20	3.89	59.99	0.43	0.13	0.65	0.24	0.06	0.18	2.76	0.02	0.01	0.03	1140	
06:30	5.55	7.39	59.05	0.44	0.12	0.65	0.25	0.04	0.34	2.70	0.02	0.01	0.03	1141	
07:00	7.00	7.65	57.50	0.44	0.12	0.65	0.33	0.03	0.36	2.68	0.02	0.01	0.03	1157	
07:30	5.20	2.87	56.98	0.45	0.13	0.66	0.23	0.07	0.13	2.56	0.02	0.01	0.03	1164	
08:00	5.69	3.33	56.82	0.44	0.15	0.66	0.26	0.05	0.15	2.58	0.02	0.01	0.03	1152	
08:30	5.27	2.11	58.80	0.46	0.15	0.68	0.24	0.04	0.09	2.63	0.02	0.01	0.03	1171	
09:00	7.09	3.72	56.36	0.44	0.17	0.65	0.32	0.07	0.17	2.55	0.02	0.01	0.03	1158	
09:30	5.70	1.43	57.51	0.45	0.16	0.67	0.25	0.05	0.06	2.54	0.02	0.01	0.03	1135	
10:00	5.84	5.50	56.78	0.44	0.13	0.65	0.26	0.03	0.25	2.55	0.02	0.01	0.03	1168	
10:30	5.34	1.34	57.32	0.46	0.13	0.67	0.23	0.06	0.06	2.46	0.02	0.01	0.03	1161	
11:00	6.11	2.48	54.00	0.45	0.16	0.66	0.27	0.08	0.11	2.38	0.02	0.01	0.03	1156	
11:30	5.37	1.23	59.60	0.45	0.11	0.67	0.24	0.06	0.05	2.62	0.02	0.00	0.03	1177	
12:00	6.47	1.34	52.39	0.46	0.14	0.68	0.27	0.08	0.06	2.22	0.02	0.01	0.03	1152	
12:30	4.40	0.11	59.58	0.45	0.15	0.67	0.19	0.06	0.00	2.56	0.02	0.01	0.03	1158	
13:00	3.87	0.17	58.13	0.47	0.10	0.68	0.16	0.32	0.01	2.35	0.02	0.00	0.03	1140	
13:30	4.44	1.13	56.96	0.46	0.13	0.67	0.18	0.09	0.05	2.34	0.02	0.01	0.03	1150	
14:00	8.20	6.52	54.24	0.47	0.08	0.69	0.34	0.05	0.27	2.25	0.02	0.00	0.03	1131	
14:30	9.53	10.36	50.70	0.46	0.11	0.66	0.41	0.10	0.45	2.19	0.02	0.00	0.03	1141	
15:00	7.33	1.87	61.86	0.50	0.14	0.75	0.32	0.09	0.08	2.74	0.02	0.01	0.03	1152	
15:30	7.78	4.34	54.89	0.51	0.13	0.77	0.34	0.14	0.19	2.42	0.02	0.01	0.03	1125	
16:00	6.94	2.25	57.02	0.54	0.14	0.81	0.30	0.12	0.10	2.45	0.02	0.01	0.03	1133	
16:30	6.77	2.42	56.23	0.56	0.11	0.84	0.27	0.09	0.10	2.26	0.02	0.00	0.03	1135	
17:00	9.79	5.36	59.65	0.51	0.19	0.76	0.44	0.10	0.24	2.71	0.02	0.01	0.03	1148	
17:30	6.39	2.04	59.86	0.51	0.18	0.77	0.28	0.10	0.09	2.64	0.02	0.01	0.03	1163	
18:00	7.09	2.17	57.29	0.51	0.19	0.76	0.32	0.11	0.10	2.59	0.02	0.01	0.03	1147	
18:30	5.84	3.33	57.13	0.50	0.21	0.75	0.27	0.10	0.15	2.59	0.02	0.01	0.03	1163	
19:00	7.58	5.53	56.41	0.52	0.14	0.78	0.33	0.11	0.24	2.47	0.02	0.01	0.03	1137	
19:30	8.11	7.56	59.60	0.49	0.15	0.71	0.37	0.08	0.34	2.70	0.02	0.01	0.03	1137	
20:00	8.07	5.39	54.72	0.47	0.11	0.69	0.36	0.08	0.24	2.42	0.02	0.01	0.03	1118	
20:30	6.61	4.38	59.75	0.44	0.13	0.65	0.29	0.27	0.19	2.65	0.02	0.01	0.03	1131	
21:00	8.28	6.01	59.20	0.45	0.13	0.67	0.37	0.73	0.27	2.68	0.02	0.01	0.03	1139	
21:30	7.20	2.51	59.02	0.45	0.20	0.66	0.32	0.09	0.11	2.62	0.02	0.01	0.03	1142	
22:00	6.23	1.91	57.05	0.45	0.14	0.66	0.27	0.13	0.08	2.51	0.02	0.01	0.03	1140	
22:30	7.61	3.13	56.33	0.45	0.15	0.65	0.34	0.12	0.14	2.48	0.02	0.01	0.03	1165	
23:00	7.32	2.21	52.41	0.45	0.16	0.66	0.32	0.10	0.10	2.30	0.02	0.01	0.03	1141	
23:30	6.33	1.89	57.15	0.47	0.15	0.68	0.27	0.14	0.08	2.43	0.02	0.01	0.03	1142	
00:00	5.79	3.47	57.15	0.46	0.13	0.67	0.25	0.08	0.15	2.46	0.02	0.01	0.03	1149	
min	3,87	0,11	50,70	0,43	0,08	0,64	0,16	0,03	0,00	2,19	0,02	0,00	0,03	1118	
max	9,79	10,36	61,86	0,56	0,21	0,84	0,44	0,73	0,45	2,82	0,02	0,01	0,03	1177	
moyenne	6,62	3,88	57,26	0,46	0,13	0,69								1146	
Total							14,12	17,53	8,35	122,06	0,99	0,29	1,46		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.