

Rapport DREAL Mensuel: février 2023



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur					
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T25	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss	Dispo AMESA
Ligne 1																					
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%	
VLE Jour	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0						
VLE 30 min	60			200	400	20	30	30								850,00				85%	
Autre seuil		150					150														
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
01.08.23	6,36	6,03	100,00	7,13	60,47	0,34	0,28	0,49	14,33	13,64	16,08	136,01	0,77	0,62	1,11	1142	00:00	00:00	00:00	100,00	
02.08.23	7,05	6,12	100,00	8,10	59,75	0,40	0,27	0,60	15,71	13,73	18,01	133,57	0,89	0,62	1,33	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
03.08.23	6,92	5,56	100,00	13,53	57,82	0,38	0,25	0,56	15,29	12,41	29,74	127,93	0,85	0,55	1,24	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
04.08.23	6,64	6,12	100,00	7,83	60,21	0,38	0,27	0,47	14,51	13,31	17,10	131,37	0,84	0,58	1,04	1150	00:00	00:00	00:00	100,00	
05.08.23	6,32	4,36	100,00	7,07	57,95	0,37	0,29	0,53	14,28	9,90	16,00	130,95	0,84	0,65	1,19	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
06.08.23	6,19	2,78	100,00	7,20	58,44	0,39	0,26	0,56	13,79	6,24	15,99	130,28	0,86	0,58	1,25	1148	00:00	00:00	00:00	100,00	
07.08.23	6,30	5,98	100,00	8,35	61,82	0,34	0,33	0,45	13,92	13,24	18,40	136,64	0,75	0,73	1,00	1142	00:00	00:00	00:00	100,00	
08.08.23	6,67	6,35	100,00	8,79	58,74	0,39	0,23	0,58	15,13	12,19	19,94	133,37	0,89	0,52	1,32	1143	00:00	00:00	00:00	100,00	
09.08.23	6,85	6,12	100,00	6,94	57,48	0,44	0,19	0,65	15,54	14,09	15,76	130,30	0,99	0,43	1,48	1150	00:00	00:00	00:00	100,00	
10.08.23	6,52	4,65	100,00	17,72	56,21	0,46	0,11	0,70	14,11	10,25	38,62	121,80	1,00	0,24	1,51	1139	00:00	00:00	00:00	100,00	
11.08.23	6,71	4,91	100,00	21,50	58,57	0,42	0,11	0,62	14,85	10,94	47,40	129,59	0,93	0,24	1,37	1135	00:00	00:00	00:00	100,00	
12.08.23	6,58	6,87	100,00	9,46	58,09	0,42	0,14	0,63	14,76	15,43	21,17	130,11	0,93	0,32	1,40	1144	00:00	00:00	00:00	100,00	
13.08.23	6,90	3,89	100,00	12,73	60,34	0,37	0,11	0,56	15,27	8,69	28,09	133,71	0,83	0,25	1,24	1148	00:00	00:00	00:00	100,00	
14.08.23	6,65	4,42	100,00	10,59	59,92	0,37	0,16	0,59	14,99	10,00	23,92	134,88	0,83	0,35	1,34	1148	00:00	00:00	00:00	100,00	
15.08.23	6,40	6,53	100,00	11,53	57,30	0,44	0,12	0,66	14,29	14,71	25,77	127,94	0,98	0,26	1,47	1143	00:00	00:00	00:00	100,00	
16.08.23	6,57	5,13	100,00	15,23	57,39	0,45	0,13	0,68	14,77	11,55	34,40	129,00	1,02	0,29	1,53	1153	00:00	00:00	00:00	100,00	
17.08.23	6,60	5,97	100,00	7,54	56,44	0,49	0,14	0,76	14,26	13,37	16,23	122,28	1,07	0,30	1,64	1158	00:00	00:00	00:00	100,00	
18.08.23	6,84	7,72	100,00	8,52	56,16	0,52	0,11	0,81	14,72	17,20	18,27	121,01	1,11	0,25	1,73	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
19.08.23	7,02	5,72	100,00	11,45	57,23	0,50	0,10	0,76	15,58	12,91	25,43	127,05	1,10	0,22	1,68	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
20.08.23	6,35	5,46	100,00	20,52	57,10	0,47	0,10	0,71	14,02	12,18	45,21	126,12	1,04	0,21	1,57	1136	00:00	00:00	00:00	100,00	
21.08.23	6,82	5,71	100,00	11,45	59,82	0,38	0,20	0,65	14,71	12,18	24,50	128,86	0,84	0,43	1,41	1137	00:00	00:00	00:00	100,00	
22.08.23	6,22	5,59	100,00	14,00	60,01	0,40	0,21	0,69	13,21	11,52	28,95	126,91	0,85	0,44	1,46	1145	00:00	00:00	00:00	98,54	
23.08.23	6,29	10,10	100,00	9,71	61,00	0,36	0,20	0,56	13,25	20,81	20,35	128,49	0,77	0,42	1,18	1148	00:00	00:00	00:00	100,00	
24.08.23	6,92	9,05	100,00	16,98	58,49	0,45	0,17	0,70	15,04	19,88	36,95	127,04	0,98	0,36	1,52	1140	00:00	00:00	00:00	100,00	
25.08.23	5,47	4,55	100,00	25,53	57,68	0,45	0,08	0,68	12,13	10,12	56,61	127,83	1,01	0,19	1,51	1132	00:00	00:00	00:00	100,00	
26.08.23	6,34	4,70	100,00	23,33	59,35	0,39	0,12	0,58	14,02	10,43	51,59	131,28	0,87	0,27	1,29	1134	00:00	00:00	00:00	100,00	
27.08.23	6,29	4,12	100,00	14,71	61,51	0,39	0,20	0,55	14,04	9,18	32,93	137,06	0,87	0,45	1,22	1147	00:00	00:00	00:00	100,00	
28.08.23	6,90	5,22	100,00	9,24	59,69	0,38	0,19	0,58	15,22	11,55	20,40	131,44	0,84	0,42	1,29	1145	00:00	00:00	00:00	100,00	
29.08.23	6,62	4,97	100,00	10,04	57,86	0,43	0,13	0,64	14,74	11,09	22,38	128,89	0,97	0,30	1,43	1144	00:00	00:00	00:00	100,00	
30.08.23	6,53	8,77	100,00	19,34	56,94	0,42	0,13	0,63	14,62	19,77	43,24	127,19	0,95	0,29	1,41	1143	00:00	00:00	00:00	100,00	
31.08.23	6,83	7,17	100,00	18,67	60,72	0,48	0,17	0,80	15,22	16,16	41,62	135,61	1,07	0,38	1,34	1141	00:00	00:00	00:00	99,79	
min	5,47	2,78	100,00	6,94	56,16	0,34	0,08	0,45	12,13	6,24	15,76	121,01	0,75	0,19	1,00	1132					
max	7,05	10,10	100,00	25,53	61,82	0,52	0,33	0,81	15,71	20,81	56,61	137,06	1,11	0,73	1,73	1158					
moy	6,57	5,79	100,00	12,73	58,73	0,42	0,18	0,62							1144					99,95	
Total									450,3	398,7	871,1	4024,5	28,5	12,2	42,5		00:00	00:00	00:00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0			
Nombre de jour CO non respect du 95%	/										
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	02:40									06:30
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel									98,46	99,44

Off = Arrêt Incineration  
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena  
 Rouge = Moyenne en dépassement