

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5.07	0.89	39.46	0.63	0.34	1.02	0.16	0.03	0.03	1.25	0.02	0.01	0.03	1134	
01:00	5.25	10.70	36.02	0.64	0.30	1.07	0.17	0.03	0.34	1.16	0.02	0.01	0.03	1116	
01:30	10.97	19.48	43.01	0.79	0.31	1.31	0.37	0.04	0.66	1.46	0.03	0.01	0.04	1116	
02:00	7.64	5.39	45.86	0.84	0.29	1.44	0.26	0.04	0.18	1.56	0.03	0.01	0.05	1123	
02:30	5.73	8.84	42.65	0.98	0.27	1.56	0.20	0.05	0.32	1.52	0.04	0.01	0.06	1134	
03:00	4.99	5.05	50.34	1.28	0.30	2.13	0.18	0.03	0.18	1.77	0.04	0.01	0.07	1130	
03:30	4.30	13.03	48.71	1.21	0.29	2.04	0.15	0.04	0.46	1.71	0.04	0.01	0.07	1129	
04:00	6.78	19.91	46.40	1.60	0.30	2.76	0.24	0.05	0.70	1.64	0.06	0.01	0.10	1137	
04:30	6.51	14.10	47.30	2.06	0.30	3.44	0.23	0.05	0.51	1.70	0.07	0.01	0.12	1128	
05:00	5.34	7.82	48.84	1.49	0.27	2.42	0.18	0.04	0.26	1.64	0.05	0.01	0.08	1110	
05:30	6.16	15.44	47.04	1.00	0.25	1.63	0.20	0.03	0.50	1.54	0.03	0.01	0.05	1106	
06:00	6.21	5.78	42.99	1.13	0.31	1.80	0.20	0.03	0.19	1.40	0.04	0.01	0.06	1125	
06:30	5.21	11.25	46.60	1.30	0.26	2.11	0.17	0.03	0.38	1.56	0.04	0.01	0.07	1134	
07:00	7.14	14.80	40.68	1.05	0.26	1.67	0.23	0.03	0.48	1.32	0.03	0.01	0.05	1112	
07:30	4.10	0.00	44.52	0.92	0.24	1.52	0.13	0.02	0.00	1.44	0.03	0.01	0.05	1130	
08:00	3.43	0.14	44.70	1.02	0.24	1.61	0.11	0.02	0.00	1.46	0.03	0.01	0.05	1143	
08:30	3.00	0.44	43.73	1.06	0.23	1.78	0.10	0.03	0.01	1.45	0.04	0.01	0.06	1125	
09:00	2.90	3.70	48.58	1.28	0.28	2.14	0.10	0.02	0.13	1.74	0.05	0.01	0.08	1179	
09:30	3.13	3.41	53.52	2.05	0.29	3.14	0.11	0.04	0.12	1.91	0.07	0.01	0.11	1148	
10:00	3.32	8.29	73.19	3.07	0.25	6.13	0.12	0.04	0.31	2.70	0.11	0.01	0.23	1112	
10:30	4.59	13.36	74.11	5.10	0.25	10.82	0.17	0.05	0.50	2.80	0.19	0.01	0.41	1123	
11:00	5.01	17.06	53.50	1.57	0.24	2.62	0.19	0.03	0.63	1.98	0.06	0.01	0.10	1142	
11:30	7.74	29.18	48.01	0.87	0.23	1.31	0.28	0.06	1.07	1.76	0.03	0.01	0.05	1113	
12:00	6.23	2.47	51.57	0.88	0.25	1.51	0.23	0.03	0.09	1.92	0.03	0.01	0.06	1135	
12:30	4.61	12.38	51.59	1.88	0.25	3.23	0.18	0.08	0.49	2.03	0.07	0.01	0.13	1156	
13:00	4.65	8.35	51.29	3.55	0.26	7.32	0.19	0.07	0.34	2.11	0.15	0.01	0.30	1120	
13:30	3.64	4.78	67.98	4.66	0.28	16.75	0.15	0.05	0.19	2.72	0.19	0.01	0.67	1111	
14:00	4.81	41.22	53.86	1.26	0.23	2.04	0.18	0.19	1.57	2.06	0.05	0.01	0.08	1063	
14:30	7.55	18.29	54.79	1.78	0.25	3.02	0.28	0.05	0.67	2.02	0.07	0.01	0.11	1109	
15:00	3.99	7.35	55.55	1.85	0.21	3.11	0.15	0.05	0.28	2.15	0.07	0.01	0.12	1109	
15:30	6.54	26.37	84.50	9.66	0.27	20.20	0.28	0.07	1.12	3.58	0.41	0.01	0.86	1141	
16:00	8.55	31.47	71.41	4.28	0.19	7.55	0.35	0.06	1.28	2.91	0.17	0.01	0.31	1065	
16:30	4.68	11.10	58.30	1.64	0.22	2.69	0.19	0.09	0.44	2.31	0.07	0.01	0.11	1099	
17:00	7.70	35.80	52.25	2.39	0.21	4.57	0.32	0.07	1.50	2.18	0.10	0.01	0.19	1099	
17:30	4.70	1.56	57.73	2.08	0.29	13.98	0.20	0.09	0.07	2.46	0.09	0.01	0.59	1087	
18:00	3.41	4.07	57.62	1.53	0.31	3.78	0.14	0.10	0.17	2.39	0.06	0.01	0.16	1123	
18:30	2.86	9.11	60.91	0.34	0.31	1.44	0.12	0.11	0.39	2.63	0.01	0.01	0.06	1109	
19:00	3.18	12.72	60.30	1.61	0.31	5.48	0.14	0.12	0.57	2.68	0.07	0.01	0.24	1107	
19:30	3.30	10.97	51.27	2.11	0.21	3.38	0.14	0.11	0.47	2.18	0.09	0.01	0.14	1089	
20:00	3.56	24.82	53.68	1.25	0.20	2.06	0.15	0.16	1.06	2.28	0.05	0.01	0.09	1089	
20:30	3.86	19.84	52.58	1.52	0.22	2.41	0.17	0.12	0.86	2.25	0.07	0.01	0.10	1104	
21:00	4.22	27.05	59.79	1.93	0.21	2.72	0.18	0.10	1.15	2.54	0.08	0.01	0.12	1083	
21:30	4.09	17.95	55.68	1.24	0.25	1.73	0.17	0.11	0.74	2.29	0.05	0.01	0.07	1073	
22:00	3.72	13.98	50.20	0.46	0.18	0.61	0.15	0.10	0.56	2.02	0.02	0.01	0.02	1090	
22:30	3.33	5.40	54.18	0.25	0.19	0.35	0.13	0.10	0.21	2.12	0.01	0.01	0.01	1088	
23:00	2.64	11.93	49.33	0.10	0.19	0.05	0.10	0.06	0.47	1.93	0.00	0.01	0.00	1072	
23:30	2.69	13.65	53.41	0.08	0.15	0.01	0.10	0.06	0.52	2.03	0.00	0.01	0.00	1082	
00:00	2.75	15.41	54.04	0.08	0.20	0.01	0.11	0.04	0.59	2.07	0.00	0.01	0.00	1100	
min	2,64	0,00	36,02	0,08	0,15	0,01	0,10	0,02	0,00	1,16	0,00	0,01	0,00	1063	
max	10,97	41,22	84,50	9,66	0,34	20,20	0,37	0,19	1,57	3,58	0,41	0,01	0,86	1179	
moyenne	4,91	12,84	52,78	1,69	0,25	3,49								1112	
Total							8,78	9,24	23,77	96,33	3,15	0,45	6,58		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,75			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.