

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,87	7,73	57,64	1,16	0,15	1,88	0,26	0,04	0,35	2,58	0,05	0,01	0,08	1132
01:00	7,44	21,56	57,26	1,18	0,11	1,90	0,33	0,04	0,96	2,55	0,05	0,00	0,08	1140
01:30	8,76	14,05	59,63	1,17	0,13	1,93	0,40	0,04	0,63	2,69	0,05	0,01	0,09	1138
02:00	5,03	11,80	66,37	0,21	0,22	1,25	0,22	0,05	0,51	2,87	0,01	0,01	0,05	1152
02:30	6,58	17,84	65,08	0,24	0,21	1,24	0,29	0,06	0,77	2,82	0,01	0,01	0,05	1148
03:00	5,36	11,33	64,28	0,24	0,21	1,42	0,23	0,06	0,49	2,79	0,01	0,01	0,06	1138
03:30	5,60	15,19	65,95	0,26	0,21	1,37	0,24	0,04	0,66	2,86	0,01	0,01	0,06	1152
04:00	5,02	7,69	67,71	0,23	0,21	1,24	0,21	0,04	0,33	2,87	0,01	0,01	0,05	1140
04:30	5,82	17,82	65,39	0,29	0,21	1,20	0,24	0,05	0,75	2,74	0,01	0,01	0,05	1132
05:00	5,92	14,23	68,39	0,32	0,21	1,15	0,25	0,04	0,61	2,93	0,01	0,01	0,05	1152
05:30	4,84	10,33	66,54	0,33	0,21	1,25	0,20	0,04	0,44	2,81	0,01	0,01	0,05	1151
06:00	6,43	14,10	66,00	0,31	0,26	1,15	0,27	0,05	0,59	2,78	0,01	0,01	0,05	1141
06:30	5,68	15,35	68,98	0,32	0,20	1,10	0,24	0,05	0,65	2,94	0,01	0,01	0,05	1144
07:00	5,95	13,91	66,83	0,27	0,22	1,11	0,25	0,06	0,59	2,85	0,01	0,01	0,05	1157
07:30	5,99	13,32	68,86	0,26	0,23	1,71	0,26	0,07	0,58	3,01	0,01	0,01	0,07	1137
08:00	5,18	10,13	59,46	0,99	0,19	2,26	0,23	0,08	0,45	2,62	0,04	0,01	0,10	1109
08:30	7,28	17,76	64,84	0,36	0,23	1,96	0,32	0,07	0,78	2,86	0,02	0,01	0,09	1123
09:00	5,41	12,66	67,95	0,35	0,24	1,64	0,23	0,06	0,55	2,93	0,02	0,01	0,07	1126
09:30	5,35	7,64	69,33	0,32	0,22	1,91	0,23	0,09	0,32	2,93	0,01	0,01	0,08	1131
10:00	3,91	4,95	64,22	0,23	0,28	3,36	0,17	0,11	0,22	2,84	0,01	0,01	0,15	1134
10:30	6,54	19,12	65,49	0,24	0,24	3,82	0,29	0,09	0,85	2,92	0,01	0,01	0,17	1101
11:00	9,72	28,38	56,98	0,25	0,21	1,42	0,41	0,07	1,21	2,42	0,01	0,01	0,06	1103
11:30	4,24	1,90	69,48	0,25	0,24	2,07	0,19	0,09	0,08	3,04	0,01	0,01	0,09	1160
12:00	3,38	8,89	65,98	0,24	0,32	2,40	0,15	0,10	0,40	2,99	0,01	0,01	0,11	1169
12:30	4,28	9,42	68,65	0,30	0,24	2,78	0,19	0,10	0,42	3,03	0,01	0,01	0,12	1118
13:00	9,40	46,94	62,63	0,35	0,23	1,81	0,40	0,06	1,97	2,63	0,01	0,01	0,08	1075
13:30	8,29	23,49	65,74	0,30	0,28	0,88	0,34	0,06	0,96	2,70	0,01	0,01	0,04	1131
14:00	4,83	3,85	72,83	0,28	0,28	1,57	0,20	0,06	0,16	3,02	0,01	0,01	0,07	1164
14:30	4,83	11,42	63,90	0,32	0,27	2,74	0,21	0,22	0,49	2,72	0,01	0,01	0,12	1092
15:00	4,77	4,70	57,32	1,28	0,29	2,09	0,18	0,09	0,18	2,15	0,05	0,01	0,08	1148
15:30	7,41	9,51	55,17	1,36	0,24	2,22	0,33	0,09	0,43	2,47	0,06	0,01	0,10	1123
16:00	8,39	22,52	57,42	1,38	0,21	2,24	0,37	0,08	0,99	2,53	0,06	0,01	0,10	1102
16:30	8,98	12,35	59,55	1,21	0,19	1,97	0,40	0,07	0,55	2,66	0,05	0,01	0,09	1115
17:00	7,28	13,46	55,96	1,06	0,19	1,73	0,33	0,07	0,61	2,52	0,05	0,01	0,08	1124
17:30	5,23	0,66	57,63	1,10	0,27	1,81	0,23	0,11	0,03	2,55	0,05	0,01	0,08	1143
18:00	3,82	12,74	62,24	0,97	0,21	2,17	0,17	0,09	0,58	2,81	0,04	0,01	0,10	1118
18:30	6,80	20,96	67,23	0,27	0,28	2,38	0,30	0,10	0,91	2,93	0,01	0,01	0,10	1124
19:00	7,23	12,05	66,39	0,25	0,25	2,09	0,31	0,11	0,52	2,87	0,01	0,01	0,09	1118
19:30	5,95	9,35	66,20	0,56	0,22	1,96	0,26	0,08	0,41	2,90	0,02	0,01	0,09	1132
20:00	6,07	5,48	58,39	1,00	0,27	2,04	0,27	0,08	0,24	2,56	0,04	0,01	0,09	1134
20:30	5,37	7,00	57,64	1,26	0,30	2,11	0,24	0,12	0,32	2,62	0,06	0,01	0,10	1158
21:00	7,00	20,75	57,25	1,60	0,24	2,57	0,32	0,08	0,95	2,63	0,07	0,01	0,12	1116
21:30	6,93	10,12	61,84	1,06	0,35	2,32	0,31	0,08	0,46	2,79	0,05	0,02	0,10	1157
22:00	6,09	10,57	60,83	0,97	0,37	2,24	0,27	0,10	0,48	2,74	0,04	0,02	0,10	1148
22:30	7,14	15,08	59,22	1,34	0,28	2,21	0,33	0,08	0,69	2,70	0,06	0,01	0,10	1149
23:00	6,97	11,16	56,79	1,15	0,23	1,84	0,31	0,06	0,50	2,52	0,05	0,01	0,08	1124
23:30	6,73	14,94	63,34	0,74	0,38	0,97	0,29	0,08	0,64	2,72	0,03	0,02	0,04	1110
00:00	7,06	16,44	66,78	0,29	0,37	1,13	0,31	0,77	0,72	2,93	0,01	0,02	0,05	1129
min	3,38	0,66	55,17	0,21	0,11	0,88	0,15	0,04	0,03	2,15	0,01	0,00	0,04	1075
max	9,72	46,94	72,83	1,60	0,38	3,82	0,41	0,77	1,97	3,04	0,07	0,02	0,17	1169
moyenne	6,21	13,39	63,32	0,63	0,24	1,87								1132
Total							13,00	14,75	27,96	132,30	1,34	0,50	3,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	6,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.