

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.03	17.05	58.06	0.94	0.33	1.54	0.18	0.07	0.77	2.61	0.04	0.01	0.07	1146
01:00	4.48	42.80	60.04	0.94	0.33	1.54	0.20	0.07	1.95	2.74	0.04	0.02	0.07	1136
01:30	5.25	52.12	57.87	0.93	0.29	1.50	0.24	0.07	2.35	2.61	0.04	0.01	0.07	1125
02:00	5.02	28.55	56.09	0.84	0.30	1.33	0.22	0.07	1.27	2.50	0.04	0.01	0.06	1140
02:30	2.72	3.47	56.79	0.62	0.33	0.95	0.12	0.29	0.16	2.58	0.03	0.02	0.04	1145
03:00	2.17	5.23	57.61	0.59	0.32	0.90	0.10	0.07	0.23	2.57	0.03	0.01	0.04	1121
03:30	2.72	31.92	58.28	0.56	0.31	0.86	0.12	0.06	1.43	2.60	0.02	0.01	0.04	1121
04:00	5.08	26.25	58.62	0.56	0.29	0.85	0.22	0.07	1.13	2.52	0.02	0.01	0.04	1122
04:30	5.33	26.31	53.81	0.54	0.35	0.82	0.24	0.06	1.20	2.44	0.02	0.02	0.04	1136
05:00	6.66	39.76	58.82	0.56	0.29	0.84	0.30	0.05	1.77	2.62	0.02	0.01	0.04	1136
05:30	5.15	40.62	58.24	0.54	0.33	0.81	0.23	0.05	1.79	2.56	0.02	0.01	0.04	1147
06:00	4.04	29.35	57.05	0.45	0.31	0.70	0.18	0.09	1.28	2.49	0.02	0.01	0.03	1149
06:30	2.92	24.39	67.65	0.64	0.25	0.47	0.12	0.06	1.00	2.78	0.03	0.01	0.02	1138
07:00	2.64	21.48	67.74	0.25	0.22	0.51	0.11	0.07	0.90	2.84	0.01	0.01	0.02	1147
07:30	2.48	38.25	67.27	0.63	0.29	0.59	0.11	0.08	1.64	2.89	0.03	0.01	0.03	1144
08:00	2.63	18.49	61.69	0.76	0.20	1.27	0.12	0.09	0.83	2.78	0.03	0.01	0.06	1162
08:30	2.12	13.29	58.71	1.04	0.21	1.74	0.10	0.10	0.62	2.74	0.05	0.01	0.08	1155
09:00	2.34	26.80	58.15	1.19	0.20	1.97	0.11	0.09	1.25	2.71	0.06	0.01	0.09	1141
09:30	2.78	15.41	55.12	1.04	0.16	1.71	0.12	0.11	0.68	2.44	0.05	0.01	0.08	1106
10:00	2.58	10.11	53.39	0.97	0.16	1.65	0.10	0.10	0.39	2.04	0.04	0.01	0.06	1097
10:30	3.06	22.80	54.66	0.96	0.17	1.54	0.12	0.08	0.90	2.15	0.04	0.01	0.06	1109
11:00	4.80	25.57	59.98	1.43	0.15	2.39	0.18	0.03	0.97	2.28	0.05	0.01	0.09	1137
11:30	7.00	27.47	54.38	2.03	0.17	3.41	0.27	0.04	1.07	2.12	0.08	0.01	0.13	1133
12:00	9.48	27.89	52.08	1.37	0.11	2.17	0.36	0.03	1.06	1.98	0.05	0.00	0.08	1126
12:30	5.40	5.47	47.82	2.70	0.16	5.36	0.21	0.04	0.21	1.86	0.10	0.01	0.21	1147
13:00	6.16	14.11	56.40	6.45	0.18	14.21	0.26	0.05	0.59	2.36	0.27	0.01	0.60	1178
13:30	8.50	18.97	56.74	5.81	0.16	12.51	0.37	0.46	0.83	2.48	0.25	0.01	0.55	1168
14:00	6.82	3.19	58.20	3.57	0.19	7.31	0.31	0.10	0.14	2.61	0.16	0.01	0.33	1143
14:30	5.81	15.61	59.38	3.52	0.17	7.15	0.27	0.08	0.73	2.79	0.17	0.01	0.34	1142
15:00	9.55	20.40	62.95	1.13	0.23	8.20	0.42	0.07	0.90	2.77	0.05	0.01	0.36	1120
15:30	8.12	13.64	62.60	1.54	0.28	8.08	0.34	0.06	0.58	2.65	0.07	0.01	0.34	1101
16:00	5.78	6.31	68.81	0.24	0.26	7.77	0.24	0.05	0.27	2.91	0.01	0.01	0.33	1139
16:30	4.36	6.25	66.55	0.25	0.33	7.60	0.19	0.05	0.27	2.83	0.01	0.01	0.32	1154
17:00	4.64	10.67	68.57	0.24	0.33	7.73	0.20	0.06	0.46	2.97	0.01	0.01	0.33	1168
17:30	5.72	12.41	65.39	0.26	0.33	7.86	0.25	0.09	0.54	2.83	0.01	0.01	0.34	1144
18:00	6.12	9.11	68.65	0.25	0.35	8.26	0.26	0.07	0.39	2.95	0.01	0.01	0.36	1138
18:30	5.96	8.69	67.36	0.24	0.32	8.15	0.26	0.10	0.38	2.97	0.01	0.01	0.36	1161
19:00	5.85	12.35	62.17	0.22	0.28	8.01	0.26	0.08	0.55	2.79	0.01	0.01	0.36	1157
19:30	5.88	10.40	62.30	0.26	0.28	7.93	0.24	0.04	0.43	2.57	0.01	0.01	0.33	1118
20:00	7.20	11.00	60.94	2.80	0.25	7.54	0.30	0.04	0.45	2.50	0.11	0.01	0.31	1112
20:30	5.60	5.36	60.01	3.59	0.25	7.30	0.23	0.04	0.22	2.45	0.15	0.01	0.30	1162
21:00	7.03	10.76	57.32	3.45	0.28	6.98	0.31	0.05	0.48	2.55	0.15	0.01	0.31	1175
21:30	7.47	8.70	60.92	3.59	0.27	7.33	0.34	0.07	0.40	2.77	0.16	0.01	0.33	1141
22:00	6.52	8.28	57.37	3.94	0.27	8.33	0.29	0.07	0.37	2.55	0.18	0.01	0.37	1130
22:30	6.49	13.18	54.73	3.69	0.25	7.57	0.29	0.04	0.59	2.44	0.16	0.01	0.34	1132
23:00	7.08	9.44	53.19	3.68	0.23	7.48	0.28	0.04	0.37	2.07	0.14	0.01	0.29	1155
23:30	6.57	13.66	57.36	3.49	0.25	7.06	0.27	0.03	0.56	2.36	0.14	0.01	0.29	1184
00:00	8.01	8.82	63.69	3.63	0.31	7.41	0.35	0.06	0.39	2.82	0.16	0.01	0.33	1147
min	2,12	3,19	47,82	0,22	0,11	0,47	0,10	0,03	0,14	1,86	0,01	0,00	0,02	1097
max	9,55	52,12	68,81	6,45	0,35	14,21	0,42	0,46	2,35	2,97	0,27	0,02	0,60	1184
moyenne	5,29	18,17	59,62	1,64	0,26	4,69								1141
Total							10,91	11,84	37,73	123,42	3,39	0,53	9,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.