

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5,05	12,55	61,31	0,64	0,24	1,00	0,21	0,05	0,52	2,56	0,03	0,01	0,04	1151	
01:00	8,42	37,65	60,48	0,62	0,27	0,96	0,37	0,05	1,67	2,68	0,03	0,01	0,04	1170	
01:30	6,87	30,93	57,04	0,65	0,20	1,04	0,30	0,06	1,36	2,51	0,03	0,01	0,05	1138	
02:00	5,22	32,47	55,03	0,66	0,21	1,05	0,22	0,06	1,38	2,34	0,03	0,01	0,04	1109	
02:30	5,52	29,94	59,13	0,64	0,25	1,01	0,24	0,11	1,29	2,54	0,03	0,01	0,04	1148	
03:00	5,25	30,88	59,01	0,62	0,25	1,00	0,23	0,08	1,37	2,62	0,03	0,01	0,04	1148	
03:30	5,03	32,86	57,09	0,66	0,23	1,04	0,22	0,07	1,46	2,53	0,03	0,01	0,05	1126	
04:00	6,51	36,89	58,32	0,64	0,20	1,01	0,29	0,05	1,66	2,62	0,03	0,01	0,05	1123	
04:30	7,44	19,68	59,02	0,66	0,27	1,05	0,34	0,07	0,91	2,72	0,03	0,01	0,05	1170	
05:00	7,52	26,57	58,22	0,56	0,25	1,31	0,34	0,09	1,22	2,67	0,03	0,01	0,06	1127	
05:30	5,32	12,06	67,37	0,56	0,26	2,13	0,24	0,06	0,53	2,99	0,02	0,01	0,09	1131	
06:00	6,68	22,35	63,60	0,24	0,20	1,77	0,29	0,07	0,96	2,72	0,01	0,01	0,08	1137	
06:30	7,32	18,36	68,09	0,60	0,24	1,62	0,32	0,07	0,80	2,96	0,03	0,01	0,07	1136	
07:00	5,69	9,85	59,43	0,53	0,25	1,16	0,25	0,07	0,44	2,65	0,02	0,01	0,05	1159	
07:30	4,76	10,78	58,10	0,64	0,22	1,01	0,22	0,04	0,49	2,64	0,03	0,01	0,05	1145	
08:00	5,18	11,85	61,30	0,53	0,23	1,27	0,24	0,09	0,54	2,82	0,02	0,01	0,06	1171	
08:30	5,57	11,84	63,89	0,62	0,36	1,92	0,24	0,06	0,51	2,77	0,03	0,02	0,08	1179	
09:00	7,33	14,90	63,37	0,23	0,38	1,74	0,33	0,07	0,66	2,83	0,01	0,02	0,08	1137	
09:30	6,02	6,12	65,29	1,31	0,37	1,79	0,27	0,75	0,27	2,89	0,06	0,02	0,08	1165	
10:00	5,23	15,38	67,40	1,42	0,30	1,60	0,23	0,07	0,69	3,02	0,06	0,01	0,07	1151	
10:30	5,14	9,50	66,00	0,53	0,34	1,61	0,23	0,06	0,42	2,89	0,02	0,01	0,07	1141	
11:00	5,37	8,82	64,87	0,24	0,32	1,37	0,22	0,05	0,36	2,65	0,01	0,01	0,06	1128	
11:30	5,38	8,61	66,69	0,60	0,37	1,25	0,22	0,04	0,35	2,68	0,02	0,01	0,05	1160	
12:00	5,46	5,43	66,00	0,24	0,33	1,33	0,22	0,05	0,22	2,62	0,01	0,01	0,05	1156	
12:30	4,26	3,91	68,02	0,24	0,32	1,39	0,18	0,07	0,16	2,83	0,01	0,01	0,06	1152	
13:00	7,29	10,95	67,40	0,61	0,34	1,44	0,31	0,05	0,47	2,91	0,03	0,01	0,06	1165	
13:30	7,95	12,81	65,46	0,23	0,34	1,57	0,33	0,04	0,53	2,73	0,01	0,01	0,07	1142	
14:00	5,34	7,75	66,17	0,23	0,38	1,63	0,22	0,04	0,32	2,73	0,01	0,02	0,07	1163	
14:30	5,65	21,54	65,00	0,63	0,28	1,29	0,22	0,04	0,85	2,56	0,02	0,01	0,05	1138	
15:00	6,07	19,66	68,64	0,23	0,35	1,17	0,24	0,05	0,78	2,73	0,01	0,01	0,05	1154	
15:30	5,04	14,95	65,52	0,60	0,31	1,13	0,20	0,05	0,60	2,62	0,02	0,01	0,05	1158	
16:00	6,42	19,14	69,95	0,23	0,35	1,18	0,26	0,05	0,78	2,85	0,01	0,01	0,05	1164	
16:30	6,59	15,84	66,45	0,58	0,32	1,33	0,27	0,05	0,65	2,74	0,02	0,01	0,06	1156	
17:00	6,00	13,21	67,57	0,23	0,33	1,48	0,25	0,06	0,56	2,86	0,01	0,01	0,06	1159	
17:30	7,88	58,91	117,04	0,59	0,34	2,10	0,34	0,06	2,52	5,01	0,03	0,01	0,09	1151	
18:00	4,35	15,87	65,89	0,23	0,26	1,80	0,19	0,05	0,70	2,91	0,01	0,01	0,08	1139	
18:30	9,68	16,44	68,73	0,62	0,35	1,89	0,42	0,08	0,72	3,01	0,03	0,02	0,08	1138	
19:00	8,97	13,22	59,12	0,58	0,15	1,31	0,41	0,06	0,60	2,70	0,03	0,01	0,06	1152	
19:30	6,17	6,33	57,60	0,68	0,11	1,08	0,27	0,05	0,28	2,56	0,03	0,00	0,05	1134	
20:00	6,43	17,73	56,26	0,64	0,07	1,02	0,29	0,05	0,79	2,50	0,03	0,00	0,05	1132	
20:30	8,61	18,88	58,76	0,60	0,10	0,96	0,39	0,10	0,85	2,64	0,03	0,00	0,04	1153	
21:00	8,38	18,33	56,42	0,60	0,07	0,97	0,38	0,04	0,84	2,58	0,03	0,00	0,04	1132	
21:30	8,15	19,02	59,55	0,66	0,08	1,06	0,36	0,05	0,84	2,62	0,03	0,00	0,05	1115	
22:00	6,37	14,60	57,02	0,66	0,12	1,06	0,29	0,05	0,67	2,60	0,03	0,01	0,05	1136	
22:30	7,79	14,05	57,46	0,67	0,09	1,08	0,35	0,04	0,62	2,55	0,03	0,00	0,05	1147	
23:00	8,09	26,15	57,81	0,72	0,08	1,17	0,36	0,04	1,17	2,59	0,03	0,00	0,05	1130	
23:30	7,75	19,34	53,60	0,72	0,12	1,19	0,35	0,04	0,87	2,40	0,03	0,01	0,05	1142	
00:00	8,10	33,57	54,21	0,70	0,09	1,15	0,36	0,06	1,50	2,43	0,03	0,00	0,05	1162	
min	4,26	3,91	53,60	0,23	0,07	0,96	0,18	0,04	0,16	2,34	0,01	0,00	0,04	1109	
max	9,68	58,91	117,04	1,42	0,38	2,13	0,42	0,75	2,52	5,01	0,06	0,02	0,09	1179	
moyenne	6,47	18,51	63,24	0,57	0,25	1,32								1146	
Total							13,53	10,94	38,75	131,56	1,19	0,51	2,75		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.