

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.04	10.11	53.67	1.06	0.26	1.74	0.27	0.02	0.46	2.42	0.05	0.01	0.08	1134
01:00	6.56	8.73	58.42	1.07	0.23	1.76	0.28	0.04	0.37	2.51	0.05	0.01	0.08	1125
01:30	4.28	3.24	60.33	1.07	0.23	1.76	0.19	0.04	0.14	2.69	0.05	0.01	0.08	1146
02:00	14.78	21.68	56.04	1.09	0.20	1.79	0.65	0.05	0.95	2.45	0.05	0.01	0.08	1126
02:30	14.75	21.49	58.76	1.12	0.22	1.86	0.69	0.05	1.00	2.73	0.05	0.01	0.09	1145
03:00	10.06	5.80	57.93	1.13	0.24	1.87	0.45	0.03	0.26	2.58	0.05	0.01	0.08	1137
03:30	4.57	0.00	59.94	1.14	0.27	1.88	0.20	0.07	0.00	2.66	0.05	0.01	0.08	1134
04:00	3.25	0.75	55.65	1.17	0.24	1.96	0.14	0.06	0.03	2.45	0.05	0.01	0.09	1096
04:30	4.55	9.22	57.12	1.19	0.29	1.98	0.20	0.14	0.41	2.55	0.05	0.01	0.09	1128
05:00	8.08	17.22	56.09	0.95	0.23	1.89	0.34	0.07	0.73	2.38	0.04	0.01	0.08	1165
05:30	8.38	10.36	67.04	0.64	0.27	1.36	0.34	0.06	0.43	2.76	0.03	0.01	0.06	1129
06:00	5.65	6.96	67.33	0.24	0.25	1.50	0.23	0.05	0.29	2.80	0.01	0.01	0.06	1154
06:30	5.05	7.43	66.43	0.62	0.24	1.56	0.20	0.06	0.30	2.68	0.02	0.01	0.06	1127
07:00	8.96	14.93	61.10	1.01	0.19	1.91	0.38	0.05	0.64	2.62	0.04	0.01	0.08	1118
07:30	7.78	9.36	58.32	1.23	0.16	2.03	0.35	0.07	0.42	2.59	0.05	0.01	0.09	1106
08:00	5.07	3.85	58.78	1.27	0.21	2.09	0.23	0.07	0.17	2.63	0.06	0.01	0.09	1130
08:30	4.79	5.79	56.75	1.31	0.17	2.13	0.21	0.07	0.25	2.49	0.06	0.01	0.09	1124
09:00	6.64	13.21	58.61	1.25	0.20	2.05	0.30	0.09	0.60	2.67	0.06	0.01	0.09	1124
09:30	5.94	6.43	55.31	1.26	0.19	2.07	0.26	0.07	0.29	2.46	0.06	0.01	0.09	1114
10:00	5.06	2.52	56.00	1.24	0.19	2.04	0.21	0.10	0.10	2.31	0.05	0.01	0.08	1106
10:30	7.68	15.64	54.72	1.12	0.14	1.83	0.33	0.07	0.68	2.39	0.05	0.01	0.08	1039
11:00	19.27	24.58	54.62	0.87	0.15	1.38	0.85	0.08	1.08	2.41	0.04	0.01	0.06	1056
11:30	16.21	18.14	60.47	0.51	0.24	1.32	0.69	0.04	0.77	2.56	0.02	0.01	0.06	1100
12:00	9.06	6.39	57.90	0.23	0.37	1.28	0.39	0.06	0.27	2.47	0.01	0.02	0.05	1107
12:30	4.55	1.57	58.19	0.23	0.37	1.17	0.19	0.05	0.07	2.44	0.01	0.02	0.05	1114
13:00	5.44	10.37	66.29	0.23	0.35	1.13	0.23	0.06	0.44	2.79	0.01	0.01	0.05	1098
13:30	5.26	17.01	69.22	0.23	0.36	1.22	0.22	0.10	0.71	2.91	0.01	0.02	0.05	1127
14:00	5.60	20.14	67.12	0.23	0.44	1.48	0.24	0.10	0.87	2.91	0.01	0.02	0.06	1145
14:30	4.60	13.15	65.47	0.23	0.40	1.23	0.20	0.08	0.58	2.86	0.01	0.02	0.05	1124
15:00	5.74	24.26	63.44	0.23	0.44	1.84	0.25	0.09	1.04	2.72	0.01	0.02	0.08	1133
15:30	7.36	34.15	68.86	0.24	0.35	1.54	0.32	0.09	1.49	3.00	0.01	0.02	0.07	1088
16:00	6.92	15.68	69.79	0.23	0.36	1.62	0.30	0.09	0.68	3.04	0.01	0.02	0.07	1099
16:30	5.82	12.35	64.49	0.23	0.37	1.40	0.25	0.10	0.54	2.80	0.01	0.02	0.06	1117
17:00	5.82	14.72	65.71	0.23	0.35	1.45	0.25	0.10	0.64	2.84	0.01	0.01	0.06	1101
17:30	4.57	6.02	65.44	0.92	0.38	1.49	0.19	0.10	0.25	2.76	0.04	0.02	0.06	1117
18:00	3.84	6.83	61.97	0.25	0.40	1.44	0.15	0.13	0.27	2.49	0.01	0.02	0.06	1146
18:30	6.90	14.18	61.74	0.26	0.41	1.58	0.29	0.07	0.59	2.57	0.01	0.02	0.07	1123
19:00	8.15	8.25	57.74	0.72	0.18	1.39	0.33	0.04	0.34	2.37	0.03	0.01	0.06	1103
19:30	6.51	8.72	57.17	0.91	0.14	1.49	0.28	0.04	0.38	2.47	0.04	0.01	0.06	1127
20:00	5.68	5.32	53.33	0.89	0.19	1.44	0.25	0.07	0.23	2.32	0.04	0.01	0.06	1141
20:30	6.39	12.19	54.78	0.99	0.17	1.61	0.29	0.08	0.55	2.46	0.04	0.01	0.07	1147
21:00	8.08	12.69	53.36	1.03	0.11	1.69	0.36	0.07	0.57	2.38	0.05	0.01	0.08	1098
21:30	7.19	10.16	58.53	1.03	0.15	1.69	0.33	0.06	0.46	2.66	0.05	0.01	0.08	1144
22:00	5.60	9.16	56.37	1.09	0.14	1.82	0.25	0.07	0.41	2.53	0.05	0.01	0.08	1155
22:30	7.32	10.49	56.77	1.14	0.16	1.88	0.32	0.12	0.46	2.49	0.05	0.01	0.08	1126
23:00	5.22	7.18	51.66	1.12	0.12	1.86	0.24	0.09	0.32	2.33	0.05	0.01	0.08	1119
23:30	6.17	11.82	57.20	1.11	0.14	1.82	0.28	0.10	0.53	2.57	0.05	0.01	0.08	1147
00:00	8.04	14.07	54.23	1.11	0.12	1.84	0.35	0.05	0.62	2.38	0.05	0.01	0.08	1125
min	3,25	0,00	51,66	0,23	0,11	1,13	0,14	0,02	0,00	2,31	0,01	0,01	0,05	1039
max	19,27	34,15	69,79	1,31	0,44	2,13	0,85	0,14	1,49	3,04	0,06	0,02	0,09	1165
moyenne	7,07	11,34	59,71	0,81	0,25	1,67								1123
Total							14,77	10,98	23,69	124,35	1,70	0,52	3,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.