

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	9.08	27.37	54.35	0.72	0.24	1.16	0.42	0.13	1.25	2.48	0.03	0.01	0.05	1179	
01:00	4.71	7.76	45.53	0.72	0.17	1.16	0.20	0.06	0.32	1.89	0.03	0.01	0.05	1129	
01:30	2.72	16.54	53.60	0.79	0.18	1.26	0.11	0.03	0.68	2.19	0.03	0.01	0.05	1136	
02:00	5.66	36.64	58.00	0.77	0.22	1.24	0.24	0.07	1.54	2.44	0.03	0.01	0.05	1151	
02:30	8.73	38.08	55.09	0.80	0.21	1.33	0.39	0.04	1.70	2.46	0.04	0.01	0.06	1158	
03:00	5.32	11.69	60.36	0.90	0.19	1.44	0.24	0.09	0.52	2.71	0.04	0.01	0.06	1145	
03:30	7.47	34.47	53.93	0.77	0.21	1.27	0.35	0.07	1.62	2.53	0.04	0.01	0.06	1112	
04:00	6.92	31.25	50.94	0.76	0.16	1.23	0.31	0.08	1.40	2.28	0.03	0.01	0.05	1138	
04:30	6.49	24.60	49.64	0.75	0.17	1.19	0.29	0.05	1.10	2.23	0.03	0.01	0.05	1162	
05:00	6.33	10.62	59.03	0.66	0.25	1.21	0.28	0.07	0.46	2.58	0.03	0.01	0.05	1124	
05:30	4.35	4.51	67.30	0.29	0.24	0.96	0.17	0.05	0.18	2.66	0.01	0.01	0.04	1171	
06:00	5.73	16.50	68.98	0.27	0.23	1.11	0.24	0.08	0.69	2.89	0.01	0.01	0.05	1128	
06:30	7.81	21.85	64.55	0.27	0.22	1.09	0.33	0.05	0.93	2.75	0.01	0.01	0.05	1146	
07:00	6.14	11.04	60.18	0.89	0.25	1.54	0.26	0.05	0.46	2.53	0.04	0.01	0.06	1144	
07:30	5.45	7.46	54.96	1.08	0.30	1.76	0.23	0.05	0.31	2.30	0.05	0.01	0.07	1127	
08:00	6.14	20.79	54.91	1.04	0.31	1.71	0.26	0.04	0.88	2.32	0.04	0.01	0.07	1129	
08:30	5.82	10.86	51.76	1.04	0.27	1.69	0.24	0.05	0.44	2.11	0.04	0.01	0.07	1143	
09:00	6.08	10.53	56.25	1.01	0.33	1.66	0.26	0.08	0.44	2.37	0.04	0.01	0.07	1120	
09:30	5.98	18.68	54.33	1.00	0.27	1.65	0.25	0.05	0.78	2.27	0.04	0.01	0.07	1139	
10:00	7.49	23.23	55.41	1.02	0.32	1.69	0.32	0.09	0.99	2.36	0.04	0.01	0.07	1130	
10:30	4.92	17.79	56.60	0.85	0.29	1.38	0.22	0.05	0.78	2.48	0.04	0.01	0.06	1127	
11:00	5.49	15.53	55.79	0.84	0.30	1.36	0.23	0.05	0.64	2.30	0.03	0.01	0.06	1093	
11:30	6.02	8.20	58.11	0.71	0.27	1.14	0.25	0.04	0.34	2.42	0.03	0.01	0.05	1131	
12:00	6.45	7.01	55.10	0.67	0.24	1.06	0.25	0.07	0.27	2.16	0.03	0.01	0.04	1087	
12:30	5.82	15.94	56.34	0.61	0.27	0.96	0.23	0.05	0.62	2.19	0.02	0.01	0.04	1111	
13:00	5.88	7.20	46.28	0.65	0.30	1.02	0.21	0.05	0.26	1.67	0.02	0.01	0.04	1069	
13:30	4.85	9.85	53.94	0.61	0.28	0.95	0.19	0.03	0.38	2.09	0.02	0.01	0.04	1136	
14:00	8.74	11.49	47.87	0.66	0.32	1.07	0.40	0.22	0.53	2.21	0.03	0.01	0.05	1156	
14:30	6.64	10.21	50.47	0.67	0.29	1.08	0.31	0.05	0.47	2.32	0.03	0.01	0.05	1104	
15:00	9.40	30.94	48.49	0.66	0.28	1.06	0.43	0.07	1.42	2.22	0.03	0.01	0.05	1133	
15:30	5.76	12.98	52.97	0.66	0.29	1.05	0.26	0.05	0.58	2.36	0.03	0.01	0.05	1134	
16:00	7.08	27.04	50.35	0.63	0.28	0.99	0.32	0.04	1.23	2.29	0.03	0.01	0.05	1142	
16:30	7.01	32.60	56.87	0.62	0.27	0.98	0.30	0.04	1.41	2.46	0.03	0.01	0.04	1128	
17:00	6.70	38.11	56.73	0.50	0.33	0.98	0.29	0.05	1.65	2.46	0.02	0.01	0.04	1124	
17:30	6.17	22.14	70.32	0.23	0.30	1.19	0.27	0.07	0.96	3.04	0.01	0.01	0.05	1129	
18:00	13.08	45.51	65.89	0.23	0.27	1.22	0.58	0.06	2.01	2.92	0.01	0.01	0.05	1117	
18:30	8.79	27.03	69.26	0.24	0.30	1.37	0.39	0.06	1.20	3.08	0.01	0.01	0.06	1124	
19:00	6.98	28.04	58.30	0.71	0.16	1.30	0.31	0.08	1.26	2.62	0.03	0.01	0.06	1119	
19:30	6.38	28.52	55.34	0.78	0.16	1.27	0.29	0.06	1.31	2.54	0.04	0.01	0.06	1123	
20:00	5.44	33.52	56.06	0.78	0.15	1.26	0.25	0.05	1.52	2.54	0.04	0.01	0.06	1142	
20:30	5.72	26.55	58.59	0.78	0.22	1.27	0.26	0.05	1.20	2.65	0.04	0.01	0.06	1139	
21:00	5.19	20.51	56.06	0.79	0.21	1.28	0.24	0.06	0.94	2.56	0.04	0.01	0.06	1152	
21:30	7.27	18.35	59.41	0.84	0.19	1.39	0.33	0.06	0.84	2.73	0.04	0.01	0.06	1146	
22:00	5.79	12.90	55.77	0.98	0.24	1.62	0.27	0.07	0.60	2.59	0.05	0.01	0.08	1152	
22:30	6.71	15.98	57.11	0.93	0.22	1.54	0.32	0.05	0.76	2.72	0.04	0.01	0.07	1156	
23:00	8.47	24.73	51.46	0.98	0.18	1.64	0.40	0.04	1.16	2.41	0.05	0.01	0.08	1117	
23:30	6.30	18.68	58.44	0.99	0.15	1.65	0.28	0.03	0.82	2.56	0.04	0.01	0.07	1130	
00:00	5.57	15.62	60.43	1.00	0.19	1.66	0.25	0.05	0.71	2.76	0.05	0.01	0.08	1157	
min	2,72	4,51	45,53	0,23	0,15	0,95	0,11	0,03	0,18	1,67	0,01	0,01	0,04	1069	
max	13,08	45,51	70,32	1,08	0,33	1,76	0,58	0,22	2,01	3,08	0,05	0,01	0,08	1179	
moyenne	6,52	20,15	56,41	0,73	0,24	1,29								1133	
Total							13,69	9,55	42,59	117,69	1,53	0,51	2,70		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.