

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,54	12,73	59,62	0,79	0,22	1,26	0,25	0,11	0,58	2,72	0,04	0,01	0,06	1143
01:00	5,40	15,03	58,43	0,79	0,25	1,26	0,25	0,12	0,70	2,72	0,04	0,01	0,06	1139
01:30	4,81	10,04	56,37	0,79	0,24	1,26	0,22	0,11	0,47	2,62	0,04	0,01	0,06	1127
02:00	7,55	13,82	56,09	0,80	0,25	1,28	0,34	0,09	0,63	2,54	0,04	0,01	0,06	1111
02:30	4,89	5,45	53,14	0,82	0,21	1,32	0,21	0,05	0,23	2,26	0,04	0,01	0,06	1138
03:00	5,26	10,36	56,83	0,91	0,22	1,49	0,22	0,05	0,43	2,33	0,04	0,01	0,06	1142
03:30	7,00	9,46	57,69	0,98	0,22	1,60	0,29	0,06	0,39	2,38	0,04	0,01	0,07	1133
04:00	5,83	7,88	57,71	0,95	0,21	1,57	0,25	0,07	0,33	2,43	0,04	0,01	0,07	1142
04:30	6,61	11,21	57,21	1,00	0,20	1,65	0,29	0,06	0,49	2,48	0,04	0,01	0,07	1143
05:00	6,12	7,69	60,33	0,80	0,19	1,41	0,26	0,05	0,32	2,51	0,03	0,01	0,06	1120
05:30	6,21	11,63	66,41	0,26	0,22	0,85	0,25	0,06	0,47	2,66	0,01	0,01	0,03	1133
06:00	6,46	12,57	68,51	0,25	0,26	0,84	0,26	0,05	0,50	2,71	0,01	0,01	0,03	1115
06:30	6,30	13,20	63,39	0,24	0,22	0,67	0,25	0,03	0,52	2,51	0,01	0,01	0,03	1129
07:00	6,54	18,28	59,44	0,78	0,24	1,26	0,28	0,05	0,77	2,50	0,03	0,01	0,05	1151
07:30	7,21	32,34	60,12	0,86	0,18	1,49	0,30	0,05	1,37	2,54	0,04	0,01	0,06	1129
08:00	5,26	21,49	68,35	0,24	0,13	0,85	0,22	0,07	0,88	2,80	0,01	0,01	0,03	1142
08:30	5,13	17,90	67,67	0,24	0,13	0,93	0,22	0,07	0,76	2,87	0,01	0,01	0,04	1140
09:00	4,87	8,45	59,08	0,27	0,16	1,04	0,20	0,18	0,35	2,48	0,01	0,01	0,04	1150
09:30	5,02	15,07	60,13	0,24	0,08	0,96	0,21	0,08	0,64	2,55	0,01	0,00	0,04	1140
10:00	6,30	15,59	63,91	0,24	0,14	0,93	0,28	0,14	0,69	2,81	0,01	0,01	0,04	1156
10:30	6,15	15,93	67,05	0,24	0,09	0,99	0,27	0,09	0,70	2,96	0,01	0,00	0,04	1159
11:00	6,11	14,82	69,73	0,23	0,09	0,91	0,27	0,07	0,64	3,03	0,01	0,00	0,04	1130
11:30	8,19	20,27	66,47	0,24	0,12	0,72	0,35	0,08	0,86	2,83	0,01	0,01	0,03	1132
12:00	14,71	22,84	65,14	0,23	0,09	0,53	0,60	0,05	0,93	2,66	0,01	0,00	0,02	1138
12:30	14,66	13,15	68,50	0,22	0,10	0,47	0,60	0,07	0,54	2,81	0,01	0,00	0,02	1154
13:00	14,83	20,55	67,17	0,22	0,10	0,48	0,62	0,05	0,86	2,82	0,01	0,00	0,02	1151
13:30	7,21	6,61	67,93	0,20	0,11	0,56	0,31	0,07	0,29	2,93	0,01	0,00	0,02	1141
14:00	6,99	22,25	65,39	0,23	0,10	0,75	0,30	0,08	0,95	2,78	0,01	0,00	0,03	1127
14:30	7,68	80,50	99,59	0,25	0,10	1,06	0,32	0,12	3,32	4,11	0,01	0,00	0,04	1133
15:00	4,07	43,46	73,37	0,24	0,09	0,64	0,17	0,13	1,83	3,09	0,01	0,00	0,03	1120
15:30	3,75	31,17	70,51	0,25	0,05	0,67	0,16	0,12	1,33	3,01	0,01	0,00	0,03	1138
16:00	4,73	27,73	66,22	0,27	0,09	1,06	0,21	0,13	1,21	2,89	0,01	0,00	0,05	1157
16:30	7,00	31,25	67,84	0,22	0,10	1,03	0,32	0,11	1,41	3,06	0,01	0,00	0,05	1125
17:00	8,36	24,73	66,02	0,24	0,08	0,84	0,37	0,10	1,10	2,92	0,01	0,00	0,04	1124
17:30	6,45	26,60	64,91	0,57	0,12	1,11	0,28	0,09	1,17	2,86	0,03	0,01	0,05	1145
18:00	6,02	29,67	65,54	0,23	0,08	0,78	0,26	0,11	1,30	2,86	0,01	0,00	0,03	1134
18:30	5,88	21,36	62,68	0,63	0,15	1,23	0,26	0,08	0,94	2,77	0,03	0,01	0,05	1137
19:00	6,26	15,94	56,71	1,09	0,22	1,78	0,29	0,12	0,74	2,65	0,05	0,01	0,08	1149
19:30	5,79	16,80	56,28	1,20	0,18	1,96	0,26	0,07	0,76	2,55	0,05	0,01	0,09	1121
20:00	5,72	33,14	57,48	1,16	0,19	1,88	0,25	0,07	1,45	2,51	0,05	0,01	0,08	1154
20:30	5,32	44,57	58,06	1,14	0,19	1,86	0,24	0,06	1,98	2,57	0,05	0,01	0,08	1152
21:00	5,12	47,28	59,90	1,17	0,25	1,91	0,23	0,10	2,13	2,69	0,05	0,01	0,09	1153
21:30	5,08	53,61	57,96	1,17	0,24	1,91	0,24	0,09	2,49	2,69	0,05	0,01	0,09	1149
22:00	5,72	34,28	59,61	1,20	0,25	1,96	0,26	0,13	1,56	2,71	0,05	0,01	0,09	1149
22:30	6,85	32,76	55,36	1,18	0,20	1,95	0,32	0,12	1,52	2,57	0,05	0,01	0,09	1138
23:00	7,36	34,63	58,62	1,29	0,23	2,10	0,34	0,11	1,59	2,70	0,06	0,01	0,10	1158
23:30	8,40	55,93	57,30	1,36	0,20	2,22	0,38	0,06	2,51	2,57	0,06	0,01	0,10	1137
00:00	8,69	42,86	58,56	1,38	0,22	2,25	0,38	0,09	1,85	2,53	0,06	0,01	0,10	1147
min	3,75	5,45	53,14	0,20	0,05	0,47	0,16	0,03	0,23	2,26	0,01	0,00	0,02	1111
max	14,83	80,50	99,59	1,38	0,26	2,25	0,62	0,18	3,32	4,11	0,06	0,01	0,10	1160
moyenne	6,70	23,64	62,92	0,63	0,17	1,24								1138
Total							13,87	12,66	49,46	130,55	1,33	0,35	2,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.