

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.11	80.45	76.63	0.22	0.39	0.46	0.21	0.08	3.35	3.19	0.01	0.02	0.02	1152
01:00	3.59	33.36	82.31	0.21	0.39	0.42	0.15	0.11	1.42	3.50	0.01	0.02	0.02	1155
01:30	2.37	10.10	66.90	0.22	0.40	0.42	0.10	0.09	0.43	2.88	0.01	0.02	0.02	1173
02:00	2.59	20.43	64.87	0.21	0.39	0.41	0.11	0.07	0.87	2.78	0.01	0.02	0.02	1133
02:30	4.01	30.65	67.12	0.23	0.42	0.38	0.17	0.07	1.30	2.84	0.01	0.02	0.02	1151
03:00	6.00	25.90	66.18	0.21	0.41	0.40	0.25	0.07	1.10	2.80	0.01	0.02	0.02	1137
03:30	7.29	20.72	69.52	0.21	0.42	0.39	0.31	0.07	0.87	2.93	0.01	0.02	0.02	1152
04:00	7.58	22.94	65.79	0.20	0.45	0.39	0.33	0.07	0.99	2.83	0.01	0.02	0.02	1146
04:30	5.53	23.35	67.52	0.21	0.43	0.40	0.24	0.06	1.00	2.88	0.01	0.02	0.02	1149
05:00	5.05	19.16	64.59	0.21	0.43	0.47	0.21	0.09	0.80	2.71	0.01	0.02	0.02	1148
05:30	5.20	22.78	61.44	0.20	0.42	0.52	0.23	0.08	1.01	2.73	0.01	0.02	0.02	1160
06:00	5.36	15.47	62.59	0.20	0.46	0.63	0.24	0.10	0.69	2.78	0.01	0.02	0.03	1144
06:30	4.69	15.70	59.96	0.21	0.42	0.72	0.21	0.10	0.70	2.69	0.01	0.02	0.03	1128
07:00	6.89	20.59	55.23	0.69	0.26	1.09	0.31	0.08	0.93	2.50	0.03	0.01	0.05	1139
07:30	8.25	17.67	48.63	0.78	0.22	1.23	0.37	0.09	0.80	2.20	0.04	0.01	0.06	1132
08:00	5.95	12.45	54.07	0.77	0.21	1.22	0.26	0.06	0.55	2.37	0.03	0.01	0.05	1138
08:30	5.65	14.05	52.16	0.77	0.25	1.21	0.25	0.05	0.62	2.29	0.03	0.01	0.05	1132
09:00	6.00	14.35	55.55	0.77	0.22	1.23	0.27	0.07	0.64	2.47	0.03	0.01	0.05	1151
09:30	4.70	6.12	56.25	0.80	0.28	1.27	0.22	0.08	0.28	2.58	0.04	0.01	0.06	1157
10:00	3.36	5.96	49.96	0.80	0.29	1.28	0.16	0.09	0.28	2.32	0.04	0.01	0.06	1152
10:30	5.18	21.93	47.57	0.77	0.27	1.23	0.25	0.06	1.04	2.27	0.04	0.01	0.06	1137
11:00	6.88	12.64	47.51	0.80	0.28	1.27	0.32	0.07	0.58	2.19	0.04	0.01	0.06	1154
11:30	5.99	11.58	49.40	0.80	0.20	1.27	0.26	0.07	0.51	2.17	0.04	0.01	0.06	1118
12:00	4.23	7.52	54.02	0.76	0.23	1.20	0.19	0.06	0.34	2.41	0.03	0.01	0.05	1122
12:30	6.91	19.85	53.97	0.74	0.23	1.18	0.31	0.11	0.88	2.40	0.03	0.01	0.05	1104
13:00	6.00	4.47	54.15	0.80	0.22	1.24	0.26	0.10	0.19	2.34	0.03	0.01	0.05	1100
13:30	4.32	4.50	54.83	0.74	0.20	1.16	0.19	0.13	0.20	2.40	0.03	0.01	0.05	1116
14:00	6.98	5.91	51.51	0.62	0.23	0.96	0.29	0.09	0.24	2.14	0.03	0.01	0.04	1136
14:30	8.31	9.37	63.02	0.22	0.30	0.41	0.35	0.07	0.39	2.63	0.01	0.01	0.02	1147
15:00	7.19	9.39	59.29	0.20	0.31	0.27	0.30	0.09	0.40	2.50	0.01	0.01	0.01	1140
15:30	4.45	4.06	63.24	0.20	0.28	0.27	0.19	0.09	0.17	2.70	0.01	0.01	0.01	1152
16:00	4.09	8.28	62.74	0.19	0.23	0.33	0.18	0.09	0.36	2.70	0.01	0.01	0.01	1140
16:30	5.95	14.95	60.14	0.20	0.23	0.27	0.25	0.09	0.64	2.58	0.01	0.01	0.01	1137
17:00	6.23	11.77	61.49	0.21	0.28	0.22	0.26	0.09	0.49	2.55	0.01	0.01	0.01	1149
17:30	4.76	6.44	58.36	0.22	0.29	0.60	0.19	0.08	0.26	2.35	0.01	0.01	0.02	1133
18:00	3.67	4.76	62.88	0.22	0.32	0.75	0.14	0.06	0.19	2.45	0.01	0.01	0.03	1119
18:30	4.93	11.23	61.87	0.23	0.29	0.75	0.19	0.06	0.43	2.39	0.01	0.01	0.03	1112
19:00	9.35	11.38	55.86	0.85	0.20	1.38	0.39	0.06	0.47	2.32	0.04	0.01	0.06	1130
19:30	4.52	6.46	62.74	0.24	0.15	0.57	0.19	0.06	0.27	2.59	0.01	0.01	0.02	1146
20:00	3.71	12.19	62.96	0.20	0.24	0.58	0.16	0.08	0.52	2.66	0.01	0.01	0.02	1139
20:30	5.50	14.06	60.16	0.22	0.18	0.57	0.23	0.07	0.58	2.47	0.01	0.01	0.02	1137
21:00	4.69	10.10	60.89	0.22	0.16	0.58	0.19	0.08	0.40	2.43	0.01	0.01	0.02	1116
21:30	5.40	11.88	62.50	0.24	0.20	0.60	0.21	0.07	0.47	2.46	0.01	0.01	0.02	1118
22:00	5.14	8.24	68.49	0.24	0.18	0.85	0.21	0.08	0.33	2.77	0.01	0.01	0.03	1107
22:30	5.90	9.56	65.78	0.23	0.16	0.88	0.24	0.06	0.38	2.65	0.01	0.01	0.04	1121
23:00	8.27	14.65	65.81	0.23	0.14	0.76	0.31	0.05	0.56	2.51	0.01	0.01	0.03	1135
23:30	6.11	26.59	66.94	0.22	0.16	0.69	0.24	0.04	1.03	2.58	0.01	0.01	0.03	1166
00:00	4.81	14.52	68.72	0.21	0.16	0.73	0.19	0.06	0.57	2.67	0.01	0.01	0.03	1165
min	2,37	4,06	47,51	0,19	0,14	0,22	0,10	0,04	0,17	2,14	0,01	0,01	0,01	1100
max	9,35	80,45	82,31	0,85	0,46	1,38	0,39	0,13	3,35	3,50	0,04	0,02	0,06	1173
moyenne	5,51	15,43	60,71	0,40	0,28	0,75								1139
Total							11,25	11,69	31,52	123,56	0,83	0,58	1,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.